



РЕСПУБЛИКА КРИМ
ДЖАНКОЙСКИЙ
РАЙОН

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ДЖАНКОЙСКИЙ
РАЙОН
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Целинновский детский сад
«Ромашка»

КЪЫРЫМ
ДЖУМХУРИЯТИ
ДЖАНКОЙ РАЙОН

296130, Российская Федерация, Республика Крым, Джанкойский район, с. Целинное, ул. Садовая, 10
e-mail: sadik_cellinovskiy-djanougrayon@crimeaedu.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий
МДОУ «Целинновский детский
сад «Ромашка»



Чмух Н.В.

«01» 09 2025 г.
Инструкция №187-02 от 01.09.2025 г.

ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности при проведении праздничных
мероприятий
№ 10

Введено с «01» 09 2025 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая инструкция устанавливает правила пожарной безопасности, а также поведения работников и эвакуации детей при пожаре в учреждении МДОУ «Целинновский детский сад «Ромашка».

1.2. Инструкция является обязательной для исполнения всеми работниками учреждения.

1.3. Разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", Приказом МЧС России от 18 ноября 2021 г. № 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности".

1.4. Лица, виновные в нарушении (невыполнении, ненадлежащем выполнении или уклонении от выполнения) настоящей Инструкции о мерах пожарной безопасности несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭВАКУАЦИЮ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАЗДНИЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

2.1. Ответственным за пожарную безопасность при проведении праздничных мероприятий в учреждении в установленном порядке является заведующий хозяйством. Заведующий хозяйством обязан обеспечивать соблюдение в учреждении требований пожарной безопасности при проведении праздничного мероприятия.

2.2. Заведующий хозяйством отвечает за:

2.3. Проведение целевого инструктажа с работниками учреждения, приглашенными на мероприятия артистами перед проведением праздничного мероприятия о действиях в случае возникновения пожара и мерах по предотвращению паники среди воспитанников и зрителей.

2.4. Подготовку помещения в соответствии с установленными нормами правилами и настоящей инструкцией к проведению праздничного мероприятия в учреждении.

2.5. Украшение помещения для проведения праздничного мероприятия в соответствии с правилами ППР в РФ.

2.6. Ответственный за пожарную безопасность перед проведением и при проведении праздничных мероприятий в учреждении обязан:

- присутствовать при проведении всех праздничных мероприятий;
- перед проведением мероприятия проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения, находящихся в помещении для проведения праздничного мероприятия, работу систем пожарной сигнализации и управления эвакуацией при пожаре;
- проверить наличие и исправность телефонной связи, табличку с номером вызова пожарной охраны;
- проверить эвакуационные пути и выходы из учреждения;

- проверить наличие сертификата на применяемые гирлянды и другую иллюминацию; поверить их исправность, целостность проводов и ламп. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) они должны быть заменены.

3. ДОПУСТИМОЕ (ПРЕДЕЛЬНОЕ) КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОДНОВРЕМЕННО НАХОДИТЬСЯ В ПОМЕЩЕНИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАЗДНИЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

При проведении праздничных мероприятий в помещении одновременно может находиться не более (25 человек (1 группа) участвуют за один раз) 25 человек.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ ПОМЕЩЕНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНИЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

4.1. Для зданий IV и V степеней огнестойкости допускается использовать для проведения Новогодних елок только помещения, расположенные на 1-м и 2-м этажах.

4.2. Помещения для проведения праздничного мероприятия должны иметь не менее двух эвакуационных выходов. Помещение должно быть оснащено телефонной связью.

4.3. Рядом с телефоном должна размещаться табличка с обозначением телефонных номеров вызова пожарной охраны.

4.4. В помещении должны находиться: первичные средства пожаротушения, покрывало из негорючего материала (асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок размером не менее 1x1 м).

4.5. При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство ответственных лиц, членов добровольных пожарных формирований.

4.6. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания, за исключением дверей, открывание которых не регламентируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

4.7. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа.

4.8. В зданиях с массовым пребыванием людей на случай отключения электроэнергии у обслуживающего персонала должны быть электрические фонари. Количество фонарей определяется организатором мероприятия, исходя из особенностей объекта, наличия дежурного персонала, количества людей в зале, но не менее одного на каждого дежурного работника.

4.9. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещении с массовым пребыванием людей должны быть надежно прикреплены к полу.

4.10. Проектирование, монтаж, эксплуатацию электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль за их техническим состоянием необходимо осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике.

4.11. Объемные самосветящиеся знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети, используемые на путях эвакуации (в том числе световые

указатели «Эвакуационный (запасный) выход», «Дверь эвакуационного выхода»), должны постоянно находиться в исправном и включенном состоянии.

4.12. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

3.13. Запрещается хранение и использование пиротехнических изделий в учреждении.

4.5. Запрещается:

- украшать помещение, где проходит праздничное мероприятие, материалами, не пропитанными огнезащитными составами, использовать для украшения целлюлоидные и другие легковоспламеняющиеся предметы и украшения;
- применять открытый огонь и свечи;
- использовать для украшения иллюминацию без сертификата соответствия;
- участие в празднике детей и взрослых, одетых в костюмы из ваты, бумаги, марли и тому подобных легковоспламеняющихся материалов, не пропитанных огнезащитными составами;
- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т. п.;
- полностью гасить свет в помещении во время проведения праздничного мероприятия;
- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы;
- при проведении праздничного мероприятия стоять в дверных проемах эвакуационных выходов;
- применять открытый огонь (факелы, свечи, канделябры, фейерверки, бенгальские огни и т.п.), использовать хлопушки, применять дуговые прожекторы, устраивать световые эффекты с применением химических и других веществ, способных вызвать загорание.
- выполнение работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, в период проведения мероприятий с массовым пребыванием людей.

5. ОБЯЗАННОСТИ И ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ

5.1. В случае возникновения пожара действия работников и привлекаемых к тушению пожара лиц, в первую очередь, должны быть направлены на обеспечение безопасности воспитанников, их эвакуацию и спасение.

5.2. При загорании одежды на участнике праздника не позволяйте ему бежать, необходимо немедленно повалить его на пол, накинуть покрывало из негорючего материала на горящую одежду и потушить пламя.

5.3. Действия педагога во время пожара

5.3.1. При возникновении пожара или загорания при проведении мероприятия первыми из помещения необходимо эвакуировать воспитанников.

5.3.2. Исключите условия, способствующие возникновению паники. Для этого нельзя оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;

5.3.3. Педагогам быстро организовать детей в колонну по двое или по одному и, выбрав наиболее безопасный путь, вывести из помещения в безопасное место.

5.3.4. Эвакуировать группы детей необходимо не менее, чем двум взрослым. Один - впереди группы, второй замыкает группу и следит за состоянием детей, в случае необходимости помогает им, успокаивает и не дает отстать от группы.

5.3.5. При задымлении помещения скажите детям пригнуться и выводите так.

5.3.6. При выходе из помещения закрывайте за собой двери для предотвращения распространения дыма и огня.

5.3.7. Если на праздничном мероприятии присутствуют родители, привлекайте их для помощи в эвакуации детей. Держите ситуацию под контролем. Помните, безопасность детей в Ваших руках!

5.3.8. После того, как дети эвакуированы с вами в безопасное место, сверьтесь по списку все ли дети на месте. При необходимости вызовите скорую помощь. Доложите заведующему ДОУ о том, что все дети находятся с вами в безопасности.

5.4. Действия при пожаре дежурного по мероприятию, ответственного за пожарную безопасность

5.4.1. При обнаружении пожара, загорания или их признаков (задымления, запаха гари, тления и т.п.) ответственный дежурный по праздничному мероприятию, работник учреждения обязан остановить проведение праздничного мероприятия.

5.4.2. Оповестить о пожаре всех находящихся в помещении людей, подав сигнал голосом, далее при помощи кнопки оповещения оповестить всех находящихся в учреждении людей.

5.4.3. Немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 01 (010 или 112 – с мобильного телефона).

5.4.4. Сообщить диспетчеру пожарной охраны:

- свою фамилию, имя, отчество;
- адрес учреждения;
- место возникновения пожара, что горит;

Не отключайте телефон первыми, возможно, у диспетчера возникнут дополнительные вопросы!

5.4.5. Приступить к тушению пожара.

5.4.6. Если вы видите, что не сможете самостоятельно при помощи огнетушителя, пожарного крана или других средств пожаротушения потушить пожар, не переоценивайте свои силы. Первичные средства пожаротушения могут помочь при тушении пожара только в начальной его стадии, немедленно приступайте к помощи педагогам по эвакуации детей.

5.4.7. После эвакуации:

- после того, как из всех доступных помещений дети эвакуированы и находятся в местах сбора, необходимо сообщить руководителю тушения пожара, заведующему ДОУ, в какие помещения не удалось пройти из-за сильного дыма или огня, и сколько человек там находится, указать пути к этим помещениям и окна этих помещений;
- в случае отсутствия кого-либо по спискам, сообщить руководителю тушения пожара, из каких помещений отсутствуют люди;
- сообщить, по какому пути проходила эвакуация для поиска оставших сотрудниками пожарной охраны.

