



РЕСПУБЛИКА КРИМ  
ДЖАНКОЙСКИЙ  
РАЙОН

РЕСПУБЛИКА КРЫМ  
ДЖАНКОЙСКИЙ  
РАЙОН  
Муниципальное дошкольное  
образовательное учреждение  
«Целинновский детский сад  
«Ромашка»

КЪЫРЫМ  
ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЖАНКОЙ РАЙОН

296130, Российская Федерация, Республика Крым, Джанкойский район, с. Целинное, ул. Садовая, 10  
e-mail: [sadik\\_cellinovskiy-djanougrayon@crimeaedu.ru](mailto:sadik_cellinovskiy-djanougrayon@crimeaedu.ru)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий  
МДОУ «Целинновский детский  
сад «Ромашка»  
*Ч. Чмух* Чмух Н.В.  
«01» 09 2025 г.  
*Приказ № 187-ОД от 01.09.2025 г.*

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**о мерах пожарной безопасности при проведении временных**  
**огневых и других пожароопасных работ**  
**№ 8**

Введено с «01» 09 2025 г.

1. Настоящая Инструкция учитывает основные требования «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации», «Правил устройства электроустановок», «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», ГОСТ «Работы электросварочные. Требования безопасности»; ГОСТ «Газопламенная обработка металлов. Требования безопасности» и является обязательной для выполнения всеми работающими, связанными с выполнением огневых работ в дошкольном образовательном учреждении (далее – ДОО).

2. Нарушение требований Инструкции влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. На территории МДОУ «Целинновский детский сад «Ромашка» запрещается организация постоянных сварочных постов.

4. На проведение всех видов огневых работ на временных местах руководитель работ обязан оформить наряд-допуск (см. форма наряда-допуска – Приложение 1).

5. К проведению огневых работ допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие специальные квалификационные удостоверения на право допуска к огневым работам.

6. Проведение огневых работ допускается только после выполнения всех требований пожарной безопасности.

7. Места проведения огневых работ следует обеспечивать первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой, ведро с водой).

8. Способы очистки помещений, а также оборудования и коммуникаций, в которых проводятся огневые работы, не должны приводить к образованию взрывоопасных паро- и пылевоздушных смесей и появлению источников зажигания.

9. В помещениях, где выполняются огневые работы, все двери, соединяющие указанные помещения с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, должны быть плотно закрыты. Окна в зависимости от времени года, температуры в помещении, продолжительности, объема и степени опасности огневых работ должны быть, по возможности, открыты.

10. Место для проведения сварочных и резательных работ в помещениях, в конструкциях которых использованы горючие материалы, должно быть ограждено сплошной перегородкой из негорючего материала. При этом высота перегородки должна быть не менее 1,8 м, а зазор между перегородкой и полом – не более 5 см. Для предотвращения разлета раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1,0 x 1,0 мм.

11. С целью исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, соседние этажи и т.п. все смотровые, технологические и другие люки (лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, должны быть плотно закрыты негорючими материалами.

12. Место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих веществ и материалов в радиусе, указанном в таблице:

Высота точки сварки над уровнем пола или прилегающей территории, м	0	2	3	4	6	8	10	Свыше 10
Минимальный радиус зоны очистки, м	5	8	9	10	11	12	13	14

13. Находящиеся в пределах указанных радиусов строительные конструкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическими экранами, асбестовым полотном или другими негорючими материалами и при необходимости политы водой.

14. При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочная аппаратура должна отключаться, в том числе от электросети, шланги должны быть отсоединены и освобождены от горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах давление должно быть полностью стравлено.

15. По окончании работ вся аппаратура и оборудование должно быть убраны в специально отведенные помещения (места).

16. При проведении огневых работ **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:

- приступать к работе при неисправной аппаратуре;
- производить огневые работы на свежеекрашенных конструкциях;
- использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;
- допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих квалификационного удостоверения и талона по технике пожарной безопасности;
- допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами;
- одновременное проведение огневых работ при устройстве гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтаже панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейке покрытий полов и отделке помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов.

17. По окончании временных огневых работ должностное лицо, ответственное за пожарную безопасность помещения, в котором они проводились, должно организовать проверку места их производства по истечении 2-5 часов после их завершения.

Наблюдение и проверка может осуществляться дистанционно, в том числе путем применения средств видеонаблюдения.

18. Огневые работы должны немедленно прекращаться по первому требованию представителя госпожнадзора, госгортехнадзора, технической инспекции и заведующего ДОУ.

19. Кроме перечисленных в Инструкции требований при проведении временных огневых и других пожароопасных работ необходимо учитывать требования нормативных и технических документов, регламентирующие вопросы пожарной безопасности для конкретного вида работ и оборудования.

20. В случае возникновения пожара **НЕОБХОДИМО**:

- немедленно сообщать о нем в пожарную охрану по телефону 01 (010 или 112 – с мобильного телефона), указав адрес объекта, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение;
- принять меры к тушению пожара имеющимися первичными средствами (внутренние пожарные краны, огнетушители, песок);
- эвакуировать из зоны, прилегающей к месту пожара, кислородные и ацетиленовые баллоны;







Лист ознакомления

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Подпись	Дата
1	Котюхи Н.	воспитатель		01.09 2025г
2	Людурьева З. П.	воспитатель		01.09 2025г
3	Суррешинов А С	стороже		01.09 2025г
4	Мисаичук Т. М.	военный		01.09 2025г
5	Мухоморова С. Н.	завхоз		01.09 2025г
6	Осмаилов А. А.	пом. вос.		01.09 2025г
7	Фрошкин П. З.	пом. вос.		01.09 2025г
8	Сажина Е. С.	повар		01.09 2025г
9	Жакова Л. В.	повар		01.09 2025г
10	Куркин А. В.	стороже		01.09 2025г
11	Майковская И. В.	дворник		01.09 2025г
12	Алиев В. Д.	стороже		01.09 2025г

Пропнуеровано, пронумеровано и скреплено  
печатью \_\_\_\_\_

7  
(силь) листов

Заведующий МДОУ  
«Целинновский детский сад «Ромашка»

*Е. Федя* Н.В. Чмух

