



РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ДЖАНКОЙСКИЙ
РАЙОН

РЕСПУБЛИКА КРИМ
ДЖАНКОЙСКИЙ
РАЙОН

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Целинновский детский сад
«Ромашка»

КЪЫРЫМ
ДЖУМХУРИЕТИ
ДЖАНКОЙ РАЙОН

296130, Российская Федерация, Республика Крым, Джанкойский район, с. Целинное, ул. Садовая, 10
e-mail: sadik_cellinovskiy-djanougrayon@crimeaedu.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий
МДОУ «Целинновский детский
сад «Ромашка»

 Чмух Н.В.

«01» 09 2025 г.

Приказ №187-02 от 09.09.2025 г.



ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности в помещениях материального
склада

№ 2

Введено с «01» 09 2025 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Данная инструкция определяет нормы поведения людей и содержания складских помещений для инвентаря и товарно-материальных ценностей (ТМЦ) с целью обеспечения противопожарной защиты в дошкольном образовательном учреждении (далее – ДОУ). Инструкция является обязательной для исполнения всеми работниками.

1.2. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в складском помещении инвентаря и ТМЦ учреждения несут лица, назначенные приказом заведующего ДОУ. Должность, фамилия, имя, отчество ответственных лиц указываются на табличках, которые размещаются в каждом помещении.

1.3. К основным причинам пожаров, которые могут возникнуть на складе инвентаря и товарно-материальных ценностей относятся нарушения в работе электрических установок, эксплуатация поврежденного электрического оборудования, грубое нарушение правил хранения материалов, несоблюдение установленных правил пожарной безопасности.

1.4. Лица, которые виновные в нарушении (неисполнении, ненадлежащем исполнении) настоящей инструкции несут уголовно-административную, дисциплинарную или другую ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СКЛАДА ТМЦ И СПЕЦИФИКА ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

2.1. В складских помещениях инвентаря и товарно-материальных ценностей выполнять производственные работы не разрешается.

2.2. К главным пожароопасным факторам склада ТМЦ относятся:

- большое количество мебели, в том числе деревянной, а также из ДВП;
- изделия из ткани (спецодежда, шторы, декорации, ветошь);
- предметы, изготовленные из поливинилхлорида (товарно-материальные ценности, упаковки);
- много упаковочного горючего материала (тара ТМЦ).

2.3. Пожароопасные свойства, веществ и материалов:

2.3.1. Изделия из ткани (спецодежда, шторы, декорации, ветошь) - легковоспламеняющиеся материалы. Быстро возгораются от искр и огня. Возгорание может произойти после длительного незаметного тления. Тушить при помощи углекислотных, порошковых огнетушителей, воды.

2.3.2. Изделия, выполненные из поливинилхлорида (разные ТМЦ и упаковки) - горючий материал. Тушить перечисленные материалы можно с помощью углекислотных, порошковых огнетушителей и воды.

2.3.3. Изделия из дерева, ДВП, ДСП (различная мебель) - материал, который быстро горит. Тушить при помощи воды, а также порошковых огнетушителей.

2.3.4. Когда собирается большое количество упаковочного горючего материала (тара ТМЦ). Горючая тара: картонные ящики, тканевые и бумажные мешки, бумажные пакеты и полиэтиленовые пакеты.

2.3.5. Бумага - один из самых легковоспламеняющихся материалов. Температура возгорания и температура самовоспламенения 230°C; При хранении в кипах способна к тепловому самонагреванию. При хранении в кипах предохранять от источников нагревания с температурой больше 100 °С.

2.3.6. Картон и гофрированный картон - горючий материал Г4 очень горючий. Ограждать от источников нагревания выше 100°C. Тушить пожар с помощью воды, порошковых огнетушителей.

2.4. В помещении склада ТМЦ обязательно должна находиться табличка с указанием категории помещения по взрыво-пожаро-опасности, табличка с номером телефона для вызова пожарной охраны.

2.5. У входа на склад товарно-материальных ценностей ДООУ должна быть вывешена табличка, в которой указаны ответственные лица за противопожарную безопасность.

2.6. На открытом месте в помещении склада вывешивается настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности.

3. ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ НА СКЛАДЕ ТМЦ ДООУ

3.1. Ответственным лицом за пожарную безопасность на складе инвентаря и товарно-материальных ценностей ДООУ назначена Иларионова С.Н. приказом № 20/1-ОД от 09.01.2025г.

4. МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ НАХОДИТЬСЯ НА СКЛАДЕ ТМЦ

4.1. В складском помещении инвентаря и ТМЦ одновременно разрешается находиться не более 3 человек.

5. ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ НА СКЛАДЕ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

5.1. Заведующий ДООУ обязан:

- строго следить за соблюдением всех требований пожарной безопасности, исполнением предписаний, постановлений и других законных требований должностных лиц пожарной охраны, имеющих отношение к складу инвентаря и ТМЦ ДООУ;
- обеспечить разработку и принятие мер по обеспечению противопожарной защиты на складе товарно-материальных ценностей;
- обучать сотрудников ДООУ мерам пожарной безопасности;
- обеспечить содержание в рабочем состоянии систем и средств противопожарной защиты, в том числе первичных средств пожаротушения;
- назначать работника, ответственного за пожарную безопасность на складе инвентаря и ТМЦ ДООУ, который должен обеспечивать строгое соблюдение всех требований противопожарной защиты на складе;

- обеспечивать наличие инструкции о последовательности действий сотрудников при эвакуации людей в случае пожара в складском помещении инвентаря и ТМЦ, наличие планов эвакуации на случай возникновения пожара;

- обеспечивать складское помещение огнетушителями по установленным нормам в соответствии с требованиями противопожарной защиты;

- категорически запретить приказом по ДОУ курение и применение открытого огня в помещении склада ТМЦ;

- устанавливать правила и сроки выполнения работ по очистке вентиляционных камер, с созданием соответствующего акта;

- обеспечить исправную работу систем и средств противопожарной защиты склада ТМЦ (авто-установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымовой защиты, системы оповещения людей о возникновении пожара, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах).

5.2. Работник ДОУ, ответственный за пожарную безопасность на складе инвентаря и ТМЦ, обязан:

- разместить в помещении склада таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны;

- обеспечить исправную работу знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации людей и эвакуационные выходы;

- обеспечить наличие плана эвакуации людей;

- строго следовать требованиям противопожарной защиты на складе, обеспечивать ежедневную уборку и соответствующий порядок в складском помещении инвентаря и товарно-материальных ценностей.

5.3. Остальные работники, имеющие доступ на склад инвентаря и ТМЦ должны:

- строго придерживаться требований противопожарной защиты, установленных в помещении склада;

- уверенно знать места нахождения огнетушителей и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

- строго соблюдать требования пожарной безопасности на складе, проводить ежедневную уборку и поддерживать складское помещение в полном порядке;

- не использовать пожароопасные и взрывопожароопасные вещества и материалы в складском помещении хранения ТМЦ ДОУ;

- при обнаружении каких-либо отклонений в работе оперативно поставить в известность своего прямого руководителя;

- хорошо знать все контактные номера телефонов для вызова пожарной службы, до прибытия пожарной охраны принять все возможные меры по ликвидации пожара на складе;

- оказать помощь пожарной охране во время тушения пожара;

- регулярно проходить инструктажи по пожарной безопасности;

- выполнять все предписания, постановления и другие законные требования по соблюдению требований пожарной безопасности на складе инвентаря и ТМЦ в ДОУ.

6. ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ СКЛАДА ИНВЕНТАРЯ И ТМЦ, ЭВАКУАЦИОННЫХ ВЫХОДОВ

6.1. Лицо, которое несет ответственность за пожарную безопасность на складе ТМЦ, исходя из своих полномочий, должно обеспечивать своевременную очистку помещений склада от горючих отходов.

6.2. Необходимо хранить в помещениях склада материалы, приняв во внимание их пожароопасные физико-химические свойства.

6.3. Банки с краской, лаком, а также аэрозольные упаковки должны защищаться от попадания солнечного и другого теплового воздействия.

6.4. Расстояние от светильников с лампами накаливания до хранящихся товаров должно быть не менее 0,5 метра.

6.5. Все работы по вскрытию тары, необходимо выполнять в помещениях, изолированных от мест хранения.

6.6. Оборудование склада по завершении рабочего дня необходимо обесточить. Аппараты, предназначенные для выключения электроснабжения склада товарно-материальных ценностей, должны находиться за пределами складского помещения на стене из негорючих материалов.

6.7. В помещениях склада ТМЦ строго запрещено:

- хранение и применение взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами и других пожаро-взрыво-опасных веществ и материалов;
- убирать помещения и стирать одежду, с добавлением бензина, керосина и иных легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
- использовать бытовые электрические нагревательные приборы;
- оставлять, после завершения работы, включенными электроосвещение (кроме дежурного), электрооборудование и приборы;
- разогревать замерзшие трубы разных систем паяльными лампами и иными способами, применяя для этого открытый огонь;
- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов необходимо обеспечивать соблюдение проектных решений и установленных требований нормативных документов по противопожарной защите (в том числе, по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

6.8. В складских помещениях, предусмотренных для хранения ТМЦ, запрещается устройство любых бытовок, комнат для сторожа или охранника, комнат для приема пищи.

6.9. Склад инвентаря и ТМЦ должен быть укомплектован всеми необходимыми первичными средствами пожаротушения.

6.10. Какие-либо нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок и т.п.) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов должны немедленно ликвидироваться. Обработанные (пропитанные) согласно требованиям нормативных документов деревянные конструкции и ткани по окончании сроков действия обработки (пропитки) и в случае потери огнезащитных свойств составов должны подвергаться обработке (пропитываться) повторно. Состояние огнезащитной обработки (пропитки) в обязательном порядке должно проходить проверку не реже двух раз в год.

6.11. При использовании эвакуационных путей, эвакуационных выходов категорически запрещено:

- строить пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвигающиеся и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, которые могут препятствовать для свободной эвакуации людей из помещений и коридоров;

- размещать на выходе из склада инвентаря и ТМЦ сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также размещать (даже временно) инвентарь и любые материалы;

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе, проходы, коридоры, тамбуры, двери) различными материалами, предметами, оборудованием, мебелью, мусором и иными изделиями, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

- изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открытие которых не нормируется или к которым предъявляются другие требования согласно нормативным правовым актам;

- засовы на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания с внутренней стороны без применения ключа.

7. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА СКЛАДЕ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ДОУ

7.1. Эвакуационное освещение на складе инвентаря и ТМЦ в ДОУ должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

7.2. Знаки пожарной безопасности с автономным питанием от электросети, используемые на путях эвакуации, должны быть постоянно включены и находиться в исправном состоянии.

7.3. При использовании электрооборудования в процессе работы строго запрещено:

- использовать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

- оборачивать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими возгораемыми материалами, а также использовать светильники со снятыми колпаками, которые предусмотрены конструкцией светильника;

- пользоваться электрическим утюгом, электроплиткой, электрочайником и иными электрическими нагревательными приборами в помещении склада ТМЦ;

- использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не подходящие по своим техническим характеристикам для питания используемых электроприборов, в том числе, при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ;

- пользоваться дежурным освещением и электронагревательными приборами, размещать штепсельные розетки в помещениях склада.

8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ПОЖАРООПАСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

8.1. В помещениях склада инвентаря и ТМЦ ДОУ строго запрещается курить и применять открытый огонь.

8.2. При проведении покрасочных работ на складе ТМЦ учреждения необходимо:

- составлять и разбавлять различные виды лаков и красок в изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках;
- подавать готовые окрасочные материалы централизованно;
- не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, открывать емкости с горючими веществами непосредственно перед их применением.

8.3. Пожароопасные работы (огневые, сварочные работы и т.п.) можно проводить в помещении склада инвентаря и ТМЦ строго с разрешения заведующего ДОУ.

8.4. Пожароопасные мероприятия (огневые, сварочные работы и т.п.) разрешено проводить только при отсутствии воспитанников и работников.

8.5. Правила выполнения пожароопасных работ и меры пожарной безопасности во время их проведения должны строго соответствовать установленным требованиям «Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

8.6. Выполняя огневые работы в помещениях склада ТМЦ нужно:

- вынести из помещения склада весь инвентарь и ТМЦ, убрать помещение от бумаги, картона;
- перед началом выполнения огневых работ проветрить помещение склада;
- расположить на месте выполнения огневых работ первичные средства пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком емкостью 0,5 куб. метра, двумя лопатами, ведром с водой);
- плотно запереть все двери, соединяющие помещение склада ТМЦ с иными помещениями ДОУ, открыть все окна;
- непрерывно контролировать состояние паро-газо-воздушной среды в технологическом оборудовании, на котором проводятся огневые работы, и в опасной зоне;
- сразу прекратить выполнение огневых работ при повышении содержания горючих веществ или снижения концентрации флегматизатора в опасной зоне или технологическом оборудовании до установления значений предельно допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов).

8.7. При выполнении огневых работ в помещениях склада ТМЦ категорически запрещено:

- начинать работы если аппаратура неисправна;
- производить огневые работы на недавно окрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях;
- использовать одежду и рукавицы, на которых имеются следы масел, жиров, бензина, керосина и иных горючих жидкостей;
- разрешать самостоятельно работать сотрудникам, не имеющим специального квалификационного удостоверения;
- допускать соприкосновение электрических проводов к баллонам, заполненным сжатыми, сжиженными и растворенными газами;
- выполнять огневые работы в одно время с работами по наклейке покрытий полов и отделке помещений с использованием горючих лаков, клеев, мастик и иных горючих материалов.

9. ПРАВИЛА, НОРМЫ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ПОЖАРО-ВЗРЫВО-ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ И ПОЖАРООПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ

9.1. Хранение пожаро-взрыво-опасных веществ на складе запрещено, пожароопасных веществ и материалов разрешается, если учтены их пожароопасные физические и химические свойства (способность к окислению, самонагреванию и возгоранию при попадании влаги, контакте с воздухом и др.), учтены требования по противопожарной защите помещения склада.

9.2. Емкости с краской должны быть надежно защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

9.3. Расстояние от электросветильников до хранящихся горючих материалов должно составлять не меньше 50 см.

9.4. Все выполняемые операции, по вскрытию тары, проверке исправности и небольшому ремонту, приготовлению рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и иных горючих жидкостей) необходимо проводить в помещениях, отдельных от мест хранения.

9.5. Категорически запрещается в помещении склада инвентаря и ТМЦ пользоваться дежурным освещением, эксплуатировать электронагревательные приборы, устанавливать штепсельные розетки.

9.6. Все оборудование материального склада по завершении рабочего дня нужно отключить от электросети. Аппараты, для отключения электрического снабжения склада, должны размещаться за пределами складского помещения на стене из негорючих материалов.

10. ПРАВИЛА СБОРА, ХРАНЕНИЯ И УДАЛЕНИЯ ГОРЮЧИХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ

10.1. Рабочие места складских помещений, предназначенные для хранения инвентаря и ТМЦ ДОУ должны ежедневно очищаться от мусора, отработанной бумаги, пустой картонной тары, пыли, пустой тары.

10.2. Запрещается хранить горючие ТМЦ рядом с отопительными приборами и на путях эвакуации.

10.3. Горючие вещества и материалы (бумага, картон, упаковки, целлофан и т.д.) необходимо ежедневно выносить из здания ДОУ и хранить в закрытом металлическом контейнере, установленном на хозяйственном дворе.

11. МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ОДНОВРЕМЕННО НАХОДЯЩИХСЯ В ПОМЕЩЕНИИ СКЛАДА ТМЦ МАТЕРИАЛОВ

11.1. В складских помещениях товарно-материальных ценностей ДОУ не разрешается хранить вещества и материалы, не имеющие отношения к деятельности ДОУ.

11.2. Количество инвентаря и ТМЦ в складском помещении не должно превышать вместимость стеллажей и полок и должно находиться исключительно на них.

12. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА И ЗАКРЫТИЯ ПОМЕЩЕНИЙ СКЛАДА ТМЦ ПРИ ЗАВЕРШЕНИИ РАБОТЫ

12.1. После окончания работы складское помещение ТМЦ визуально осматривается, выявляются нарушения, которые могут способствовать возгоранию, проверяется исправность авто-установок пожарной автоматики.

12.2. При обнаружении неисправностей следует доложить о данном факте заведующему МДОУ или ответственному за противопожарную защиту в ДОУ.

12.3. Запирать помещение склада инвентаря и ТМЦ ДОУ при наличии любых неполадок, которые могут повлечь за собой нагрев или возгорание, строго запрещается.

13. ОБЯЗАННОСТИ И ДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКОВ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА НА СКЛАДЕ ТМЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ВЫЗОВЕ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

При выявлении пожара или признаков возгорания на складе ТМЦ в ДОУ (задымления, запаха гари, тления и т.п.) любой сотрудник, обязан:

13.1. Вывести, находящихся в помещении склада, работников. С помощью первичных средств пожаротушения (огнетушителя, пожарного крана) приступить к ликвидации возгорания.

13.2. Если возгорание на складе ликвидировать не получилось:

- сообщить о пожаре всем находящимся в помещениях ДОУ людям с помощью кнопки оповещения или подав голосовой сигнал;

- незамедлительно вызвать пожарную охрану по телефону 101 или 112 (Единая Служба спасения).

Доложить диспетчеру:

- свою фамилию и имя;

- адрес ДОУ;

- сообщить краткое описание – место пожара и что горит;

- не выключать телефон первыми, у диспетчера могут возникнуть дополнительные вопросы или он даст вам необходимые указания;

- в случае необходимости вызвать скорую медицинскую помощь и другие службы;

- приступить к эвакуации людей из помещений ДОУ.

Лист ознакомления

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Подпись	Дата
1	Жотпов И. А.	воспитатель		01.09. 2025г
2	Андреева З. П.	воспитатель		01.09 2025г
3	Сейдаханов Н. С.	сторож		01.09 2025г
4	Мисаилов Т. М.	воспитатель		01.09 2025г
5	Маришова С. А.	завхоз		01.09 2025г
6	Османова Я. А.	пом. вос.		01.09 2025г
7	Фроцико Н. З.	пом. вос		01.09 2025г
8	Сагиева З. С.	повар		01.09 2025г
9	Жакова Л. В.	повар		01.09 2025г
10	Кутин А. В.	сторож		01.09 2025г
11	Мамышева Н. В.	дворник		01.09. 2025г
12	Алиев В. А.	сторож		01.09. 2025г

