

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о об инспекционном визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«27» июня 2024 г., 77240062198611143259

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отделение надзорной деятельности по г. Джанкой и Джанкойскому району Управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Крым**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«04» июля 2024 г., 17 час. 00 мин. № 2406/019-91/75-В/ПИВ

(дата и время составления предписания)

ОНД по г. Джанкою и Джанкойскому району

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

**1. Инспекционный визит проведен в соответствии с решением о проведении инспекционного визита от
« 27 » июня 2024 г., № 2406/019-91/75-В/РИВ, учетный номер проверки 77240062198611143259.**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении инспекционного визита, учетный номер инспекционного визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Инспекционный визит проведен в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Инспекционный визит проведен следующими должностными лицами:

1. Пелипай Егор Андреевич – старший инспектор ОНД по г. Джанкою и Джанкойскому району УНД и ПР ГУ
МЧС России по Республике Крым (Государственный инспектор г. Джанкой и Джанкойского района по
пожарному надзору)

(указываются фамилия, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение инспекционного визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении инспекционного визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала инспекционного визита)

4. Инспекционный визит проведен в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях,
на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к
которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной
безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Инспекционный визит был проведен по адресу (местоположению):

1. Респ Крым, р-н Джанкойский, с Марьино, ул Днепровская, Дом 57 А

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена инспекционный визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МАРЬИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД
"СВЕТЛЯЧОК" ДЖАНКОЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНН 9105008324, адрес регистрации юридического
лица: 296152, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, ДЖАНКОЙСКИЙ, СЕЛО МАРЬИНО, ДНЕПРОВСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 55А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которому вручается предписание)

7. Инспекционный визит проведен в следующие сроки:

с «04» июля 2024 года, 12 час. 00 мин.

по «04» июля 2024 года, 14 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала инспекционного визита, а также дата и время фактического окончания инспекционного визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

**8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие
нарушения:**

- В нарушение Федерального закона, а также п. 5.4.5 СП 2.13130.2020, на объекте защиты отсутствует огнезащитная
обработка деревянных конструкций кровли.. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 164 от
17.09.2021, пункт предписания 4. Место выявления нарушения: объект
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.07.2025

2. В нарушение Федерального закона, а также п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 из помещений с одновременным пребыванием более 10-ти человек один эвакуационный выход (требуется 2). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 164 от 17.09.2021, пункт предписания 7. Место выявления нарушения: группа "Непоседа", "Солнышко", "Пчелки"

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

01.07.2025

3. В нарушение Федерального закона, а также п. 5.1.2 СП 1.13130.2020 ширина эвакуационного выхода в свету, около раздевалки взрослой группы, составляет менее 1.2 м (по факту 67 см). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 164 от 17.09.2021, пункт предписания 9. Место выявления нарушения: около раздевалки взрослой группы

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)


Срок устранения нарушения:

01.07.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом инспекционного визита, срок устранения нарушения)

Старший инспектор ОНД по г. Джанкою и Джанкойскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым (Государственный инспектор г. Джанкой и Джанкойского района по пожарному надзору) Пелипай Егор Андреевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Пелипай Егор Андреевич - Старший инспектор ОНД по г. Джанкою и Джанкойскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым (Государственный инспектор г. Джанкой и Джанкойского района по пожарному надзору), телефон: 8+79782613724, e-mail: gpn_dja@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

