Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации
RA.RU.710101 от 13 ноября 2015
Юридический адрес: 295034
г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
тел.: (365) 549-900, факс: (365) 549-901
ИНН 9102034069 ОГРН 1149102060348
ОКПО 00711250 КПП 910201001
e-mail: fbuz_priemn@cge-crimea.ru http://www.cge-crimea.ru
Фактический адрес:

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач
Филиал Федерального бюджетного учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» г. г. Ялта, Алупка и п.г.т. Гурзуф
Романенко В.Г.

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии санитарным правилам и нормативам помещений, оборудования образовательного учреждения для осуществления медицинской деятельности

№ 4.240/2.39 **от** 08 мая **2018г.**

1. **Наименование учреждения:** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ялтинская средняя школа-лицей №9» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым
2. **Юридический адрес:** 298612 Республика Крым, город Ялта, улица Московская, д.19
3. **Фактический адрес:** 298612 Республика Крым, город Ялта, улица Московская, д.19
4. **Ф.И.О. руководителя:** Соловей Юрий Евгеньевич
Телефон, факс: +7 (3654)32-35-74, +7 978 802 85 75
5. **ИНН/КПП: 9103017066**/ КПП **910301001** ОГРН: **1149102176178**
6. **Основание для проведения экспертизы:** поручение **от 17.10.2017г. №22-00279**
7. **Заявляемые виды деятельности:**
   - при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
   1) педиатрии;
   2) терапии;
   - при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
   1) сестринскому делу;
   2) сестринскому делу в педиатрии;
   при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
   1) вакцинации (проведению профилактических прививок)
8. **Документы, предоставленные на экспертизу:**

- Свидетельство о государственной регистрации серия 91 № 001804566 ОГРН 1149102176178, дата присвоения 27.12.2014г.
- Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе серия 91 № 001829852 ИНН 9103017066 / КПП 910301001, дата постановки на учет 27.12.2014 г.

-Свидетельство о государственной регистрации права №90-90/016-90/021/675/2016-1199/1 от 30.05.2016г.

- Сведения о юридическом лице по состоянию 18.05.2017г.
- Санитарно-эпидемиологическое заключение №82.01.01.000.М.001255.06.16 от 10.06.2016г. на образовательную деятельность.
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности №0916 от 03.03.2017года серия 82Л01 №0000964
- Постановление №4949-п от 18.11.2016г. о переименовании.
- Приказ №73-л от 22.06.2015г. о назначении директора.
- Технический паспорт домовладения.
- Пояснительная записка к техническому паспорту (характеристика объекта, технологического процесса, видов деятельности).
- Пояснительная записка оснащения необходимой мебелью и оборудованием.
- Схема помещений с экспликацией специализированного оборудования.
- Схема обращения с медицинскими отходами.
- Инструкция по обращению с медицинскими отходами.
- Программа производственного контроля МБОУ «Ялтинская средняя школа-лицей №9» МО ГО Ялта РК.
- Список сотрудников с данными медицинского осмотра.

Договора на предоставление услуг

1. Договор № 3445 от 19.01.2018г. холодного водоснабжения и водоотведения с ГУП Республики Крым «Водоканал Южного берега Крыма»
2. Договор № 16031/2018 от 06.03.2018г. и Муниципальный контракт №1001/18 от 10.01.2018г. на проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий с ООО «Хонест-Юг».
3. Договор энергоснабжения № 4419 от 23.01.2018 г. с ГУП РК « Крымэнерго».
4. Муниципальный контракт на оказание услуг по вывозу и размещению ТКО № 4130 от 09.01.2018 с ООО «Альтфатер Крым».
5. Муниципальный контракт №1287 от 13.02.2018г. на обезвреживание промышленных отходов с ООО «Агенство «Ртутная безопасность»
6. Договор хранения №1968/2017 от 02.11.2017г.
7. Контракт № 7-Т от 19.01.2018г. о снабжении тепловой энергией в виде горячей воды на нужды отопления.

Организация медицинского обслуживания работников

- Договор №Ю-13/06/2017/12 от 16.06.2017г. на оказание платных медицинских и иных услуг в интересах физического лица с ООО «Человек Крыма».

Иные документы

- Протокол № 4.13363 от 26.10.2017 г. лабораторных исследований воды распределительной водопроводной сети медицинского кабинета МБОУ «Ялтинская средняя школа-лицей №9» МО ГО Ялта РК.
- Протокол №47Ф от 26.04.2018г. лабораторных исследований шума в медицинском кабинете МБОУ «Ялтинская средняя школа-лицей №9» МО ГО Ялта РК.
- Протокол №47Ф от 26.04.2018г. измерения освещённости в медицинском кабинете МБОУ «Ялтинская средняя школа-лицей №9» МО ГО Ялта РК.

- Протокол №47Ф от 26.04.2018г. измерение микроклимата в медицинском кабинете МБОУ «Ялтинская средняя школа-лицей №9» МО ГО Ялта РК.
- Протокол №47Ф от 26.04.2018г. измерения КЕО в медицинском кабинете МБОУ «Ялтинская средняя школа-лицей №9» МО ГО Ялта РК.
- Санитарно - эпидемиологическое Заключение межрегионального управления Роспотребнадзора в РК и городе федерального значения Севастополе №82.01.01.000.М.001255.06.16 от 10.06.2016г. о соответствии объекта СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 27 августа 2015 года).

9. Перечень нормативной документации, на основании которой проводилась экспертиза:

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 24 ноября 2015 года)

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации, осуществляющих медицинскую деятельность (с изменениями на 10.06.2016 г.)

СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»

10. Характеристика учреждения

МБОУ «Ялтинская средняя школа-лицей №9» МО ГО Ялта РК располагается по адресу: 298612, Республика Крым, город Ялта, улица Московская, д. 19. Школа расположена в 4-хэтажном здании. Здание построено в 1956 году, в 2007 году проведен капитальный ремонт. Обучается по списку 1028 детей, сотрудников – 80 чел.

11. Территория учреждения. Сбор и временное хранение отходов:

Объект расположен в жилом микрорайоне. Территория огорожена забором, озеленена, зонирована, имеются подъездные пути с четырех сторон здания. Сбор и временное хранение отходов осуществляется в мусорных баках, установленных на изолированной площадке с водонепроницаемым покрытием. Вывоз проводит ООО «Альтфатер Крым» специализированным транспортом.

12. Здание, помещения:

Медицинский блок для оказания первичной медико-санитарной помощи изолирован, имеет отдельный вход из коридора и выход на улицу, расположен на 1 этаже школы, представлен двумя помещениями: кабинет врача площадью 26 м.кв. и процедурным кабинетом площадью 12м. кв., туалетом с умывальной раковиной площадью 2,6м.кв., кладовой площадью 2м.кв., что соответствует пунктам 4.21, 4.22 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 24 ноября 2015 года) (далее СанПиН 1), п.3.6, приложению 1 № 30 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (Далее СанПиН 2).

Высота потолка- 3,7 м., что соответствует п.3.1. СанПиН 2.

13. Внутренняя отделка помещений:

Капитальный ремонт в медицинском кабинете проведен в 2016г. Отделка помещений выполнена материалами доступными для влажной уборки с дезинфекцией. В процедурном кабинете стены покрыты керамической плиткой на высоту 2м. На потолке и стенах в кабинетах - водоэмульсионная краска, в санузле стены и пол облицованы керамической плиткой, полы в кабинетах - линолеум, что соответствует пунктам 5.19.5 СанПиН 1, 4.1,4.2,4.3 СанПиН 2.

14. Водоснабжение и канализование:

Медицинский кабинет оборудован водопроводом, канализацией, горячей водой (установлены раковины со смесителями), что соответствует пункту 5.1, 5.5 СанПиН 2. Туалет для персонала обеспечен средствами для мытья рук, бумажными полотенцами.

15. Отопление и вентиляция:

Отопление медицинского помещения - центральное, от котельной на газовом топливе, теплоноситель - вода. Отопительные приборы - металлические, конвекторы с гладкой поверхностью, исключающие адсорбцию пыли, доступны для мытья и дезинфекции, размещены под светонесущей стеной, что соответствует пункту 6.2 СанПиН 2.

В здании имеются системы общеобменной, приточно-вытяжной вентиляции с естественным и механическим побуждением, раздельные для каждой из групп помещений, что соответствует п.6.4. СанПиН 2 Окна медицинского помещения открываются на проветривание, что соответствует пункту 6.21 СанПиН 2. Коэффициент аэрации выдержан.

16. Естественное и искусственное освещение:

Медицинский кабинет имеет искусственное и естественное освещение, что соответствует пункту 7.1,7.5,3.8 СанПиН 2. Искусственное освещение - общее, равномерное, светильники установлены на потолке. Приобретена переносная электрическая лампа для дополнительного освещения в процедурном кабинете, что соответствует пункту 7.8 СанПиН 2, п.5.19.5 СанПиН 1.

17. Инвентарь и технологическое оборудование:

Утвержденная схема размещения оборудования соответствует фактическому наличию его в помещении. В наличии имеется переносная бактерицидная лампа в рабочем состоянии.

Согласно пояснительной записке в процедурном и врачебном кабинетах, независимо друг от друга, находится врач, медицинская сестра и пациент, с учетом этих условий последовательность медицинских манипуляций и нормативных расстояний обеспечивается рационально расставленным оборудованием. Имеются условия для свободного передвижения пациента и персонала, что соответствует пункту 3.6, 8.2 СанПиН 2. Вся медицинская мебель устойчива к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, обеспечивает проведение заявленной медицинской деятельности, что соответствует пункту 8.8 СанПиН 2. Имеется необходимый набор медикаментов и приспособлений для оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях.

18. Санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря:

Имеется график уборки помещений, инструкции по дезинфекции дезинфицирующие и моющие средства, средства обработки рук, жидкое мыло. Уборочный инвентарь раздельный, маркирован, что соответствует пункту 11.10 СанПиН 2. Для хранения уборочного инвентаря выделено отдельное помещение, что соответствует пункту 11.11 СанПиН 2.Санитарное состояние помещения удовлетворительное. Все оборудование медицинского кабинета приобретено в 2016г.

19. Условия труда медицинского персонала:

Имеется встроенный шкаф для личной, санитарной одежды, медицинские помещения обеспечены медицинским оборудованием, согласно перечня. Медицинский осмотр сотрудниками пройден (список и дата медосмотра прилагается). Личные медицинские книжки оформлены.

При оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях данного учреждения формируются медицинские отходы класса «А», эпидемиологически безопасные, приближенные по составу к твердым бытовым отходам, для их временного хранения имеется

маркированное педальное ведро, одноразовые полиэтиленовые пакеты объемом 10 л .Класса «Б» , требующие обеззараживания .Для его проведения имеются условия ,маркированные емкости с крышками достаточного объема ,обеспечивающие полное погружение обеззараживаемого материала в рабочий раствор .для их временного хранения имеется маркированное педальное ведро, одноразовые полиэтиленовые пакеты желтого цвета объемом 10 л Удаление отходов осуществляется ежедневно в мусорный бак, расположенный на изолированной площадке с водонепроницаемым покрытием, который вывозится по графику. Сбор, временное хранение и вывоз отходов выполняется согласно утвержденной схемы и инструкций, что соответствует п.3.6, 6.5 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» (Далее СанПиН 3).

Согласно полученных результатов, пробы воды соответствуют требованиям **СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», п.8.3 СанПиН 1, п.5.1 СанПиН 2**.

Температура и скорость движения воздуха, относительная влажность на рабочих местах соответствуют требованиям **СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», п. 6.2, 6.4 СанПиН 1, приложение 3 СанПиН 2.**

Уровни естественной и искусственной освещенности в медицинских помещениях, соответствуют требованиям **СанПиН 2.2.1.2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», приложению № 5 СанПиН 2, п.5.19.5 СанПиН 1.**

Уровни шума не превышают допустимых величин согласно **СанПиН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий»** и на территории жилой застройки, что соответствует **п.3.12 СанПиН 1.**

20. Заключение: Здание, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления медицинской деятельности в МБОУ «Ялтинская средняя школа-лицей №9» МО ГО Ялта РК, 298600, Республика Крым, город Ялта, улица Московская, дом 19 **соответствуют требованиям:**

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 24 ноября 2015 года)
- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации, осуществляющих медицинскую деятельность (с изменениями на 10.06.2016 г.)
- СанПиН 2.1.7.2790-10 -«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»

Врач-эксперт,
(*врач по гигиене детей и подростков*) **Куборский В.А.**

Заместитель технического директора,
(заведующий санитарно-гигиеническим отделом) **Лещенко Н.Р.**

№ экспертного заключения 4.240/2.39
Подпись эксперта ОИ _____/ФИО Куборский В.А.