

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и
городе федерального значения Севастополе»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Ф(ИЛЦ):05.11.112.1.12.23)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Юридический адрес: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7
(3652) 549-901

е-mail: fbuz_priemn@cge-crimea.ru
ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия
СССР, д. 67, тел.: (0-3652)54-99-01, е-mail: fbuz_priemn@cge-crimea.ru; 298100, Республика Крым, г Феодосия, ул
Чкалова, д. 62, тел.: (0-36562) 3-40-03, е-mail: fbuz_feod@cge-crimea.ru; 298600, Республика Крым, г Ялта, ул
Руданского, д. 41, тел.: (03654) 26-22-54, е-mail: fbuz_yal@cge-crimea.ru; 296108, Республика Крым, г Джанкой, ул
Дзержинского, д. 30/21, тел.: (0-36564) 3-15-39, е-mail: fbuz_djank@cge-crimea.ru; 298302, Республика Крым, г Керчь,
ул Комарова, д. 4, тел.: (0-36561) 2-22-90, е-mail: fbuz_kerch@cge-crimea.ru; 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул
Некрасова, д. 37/43, тел.: (0-36569) 6-17-13, е-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru; 297200, Республика Крым, р-н Советский,
пгт Советский, ул Пролетарская, д. 10, тел.: (0-36551) 9-16-05, е-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21CG86

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая санитарно-гигиенической
лабораторией, Заместитель руководителя ИЛЦ



МП

Л.М. Григорьева
17.03.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 91-00-05/01452-25 от 17.03.2025

1. Заказчик: Территориальный отдел по Южному Берегу Крыма (ИНН 7707832944 ОГРН 1147746464403)тел.
+79789191142, email: to_yalta@82.rospotrebnadzor.ru

2. Юридический адрес: 295034, Крым Респ, г. Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, дом 67
Фактический адрес: 298600, Крым Респ, Ялта г, Руданского ул, дом 41

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Лагерь дневного пребывания на базе МБОУ "ЯСШ №9" водопроводный кран моечная столовой
посуды (столовая),Крым Респ, г.о. Ялта, г Ялта, ул Московская, д. 19

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЯЛТИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА-ЛИЦЕЙ № 9" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ ЯЛТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Юридический адрес: 298612, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Г. ЯЛТА, УЛ. МОСКОВСКАЯ Д. 19

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 11.03.2025 13:10 - 13:20

Ф.И.О., должность: Миколук Тамара Михайловна Помощник врача по общей гигиене Филиал федерального
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе
федерального значения Севастополе» в городах Ялта, Алушка и пгт.Гурзуф

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.03.2025 14:00

Протокол испытаний № 91-00-05/01452-25 от 17.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание), ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Лицензирование деятельности, Поручение №16-00084 от 25 февраля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

4.1367-с62025

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 91-00-05/01452-с-я.б-я-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков; ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды; ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину; ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации хлорид-ионов, нитрит-ионов, сульфат-ионов, нитрат-ионов, фторид-ионов и фосфат-ионов в пробах природных, питьевых и сточных вод с применением системы капиллярного электрофореза "Капель"; ПНД Ф 14.1:2:4.262-10 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации ионов аммония в питьевых, поверхностных (в том числе морских) и сточных водах фотометрическим методом с реактивом Несслера

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Баня комбинированная лабораторная учебная БКЛ-М,	б/н
2	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, Proline	4541602228
3	Плита нагревательная ПЛС-02,	0800429
4	Системы капиллярного электрофореза, Капель-105-М	2404
5	Термометр стеклянный лабораторный ТЛ-2, ТЛ-2	11
6	Термостат суховоздушный OLab, CIF-GHP120LSF	200100460
7	Термостат суховоздушный с охлаждением серии Clariti,	201042456
8	Термостат электрический суховоздушный TC-200 СПУ ,	012000820
9	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01"ЗОМЗ"	1970486

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 298600, Республика Крым, г Ялта, ул Руданского, д. 41 Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Ялта, Алупка и пгт.Гурзуф Образец поступил 11.03.2025 14:00 дата начала испытаний 11.03.2025 14:10, дата окончания испытаний 17.03.2025 15:14					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Массовая концентрация ионов аммония	мг/дм ³	0,07±0,02	Не более 2 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:4.262-10 издание 2012 г
4	Массовая концентрация общего железа	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
5	Мутность	ЕМФ	1,40±0,28	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года)

6	Цветность	градус	5,2±1,6	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, k=2	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
7	Массовая концентрация нитрат-ионов	мг/дм ³	3,42±0,55	Не более 45 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018)
8	Массовая концентрация нитрит-ионов	мг/дм ³	Менее 0.2	Не более 3 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018)
Место осуществления деятельности: 298600, Республика Крым, г Ялта, ул Руданского, д. 41 Бактериологическая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Ялта, Алушка и пгт.Гурзуф Образец поступил 11.03.2025 14:15 дата начала испытаний 11.03.2025 14:20, дата окончания испытаний 14.03.2025 09:46					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.4
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
5	Энтерококки (фекальные)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 10.1

Конец протокола испытаний № 91-00-05/01452-25 от 17.03.2025