



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел

Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г.Севастополю по Южному берегу Крыма

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

г.Ялта,
ул.Московская,19

№ 22-00037-В

« 04 » 10. 2024г.

Мною, Лебах Мариной Александровной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

МБОУ «Ялтинская средняя школа-лицей №9» МО ГО Ялта Республики Крым, ИНН 9103017066, Республика Крым, г.Ялта, ул.Московская,19.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований: выявлены нарушения ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", а именно: отсутствует цветовая маркировка на партах, столах, стульях в соответствии с ростовой группой в начальных классах, что является нарушением п.2.4.3. СП 2.4.3648-20; не работает вентиляционная система в спортивном зале №1, отсутствует возможность проветривания, не открываются окна, что является нарушением п.2.7.2., п.2.7.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить возможность проветривания спортивного зала №1, провести ремонт местной системы вентиляции, согласно п.2.7.2., п.2.7.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи",
срок исполнения — до 25.12.2024г.
2. Нанести цветовую маркировку на парты, столы, стулья в соответствии с ростовой группой во всех начальных классах, согласно п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», срок исполнения-с момента получения предписания.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ «Ялтинская средняя школа-лицей №9» МО ГО Ялта Республики Крым, Республика Крым, г.Ялта, ул.Московская,19.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Межрегионального управления Роспотребнадзорв по Республики Крым и г.Севастополю по Южному берегу Крыма по адресу: 298600,г.Ялта, ул.Руданского,41 тел./факс +79789191142 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «25» декабря 2024г., с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
(должность лица, составившего
предписание)


(подпись)

М.А.Лебах
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «_____» _____ 20__ г. _____
(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
