

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Республике Крым

(наименование территориального органа МЧС России)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 103, тел.: 55-09-10

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по Бахчисарайскому району Управления надзорной деятельности

Главного управления МЧС России по Республике Крым

(наименование органа государственного пожарного надзора)

298400, г. Бахчисарай, ул. Советская, 3

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписания №17/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя,

«Детский сад №8 «Гнездышко» города Бахчисарай Республики Крым

Физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности по Бахчисарайскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым от «11» февраля 2020 года №17, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», п. 1 ч.2 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в период с 10 час.00 мин. до 12 час. 00 мин. 19.02.2020 г. и с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. 21.02.2020 г. проведена внеплановая выездная проверка заместителем начальника отдела надзорной деятельности по Бахчисарайскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым майором внутренней службы Гайдаевым Алексеем Викторовичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,

МБДОУ «Детский сад № 8 «Гнездышко» города Бахчисарай Республики Крым

расположенного по адресу: Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Гагарина, 9 «А»

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: заведующим МБДОУ «Детский сад № 8 «Гнездышко» города Бахчисарай Республики Крым

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее при наличии), участвующих в проверке)

Морозовой Ларисой Владимировной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору: