



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Крым

(наименование территориального органа МЧС России)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 103, тел.: 55-09-10

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по Бахчисарайскому району управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Крым

(наименование органа государственного пожарного надзора)

298400, г. Бахчисарай, ул. Советская, 3 тел. 4-19-41

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

г. Бахчисарай	" 15 "	февраля	2019	г.
(место составления акта)	(дата составления акта)			
	15:00			
	(время составления акта)			

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица

№ 9

По адресу/адресам: Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Гагарина, 9 «А».

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника отдела надзорной деятельности по Бахчисарайскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым подполковника внутренней службы Савченко А.А. № 9 от 25.01.2019 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №8 «Гнездышко» города Бахчисарай Республики Крым

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"__" ____ 2019 г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность ____.

"__" ____ 2019 г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность ____.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2/3

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности по Бахчисарайскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Крым

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

заведующий Морозова Лариса Владимировна

« 25 » января 2019 г. в 12 час. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Заместитель главного государственного инспектора Бахчисарайского района Республики Крым по пожарному надзору – заместитель начальника отдела надзорной деятельности по Бахчисарайскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Крым майор внутренней службы Гайдаев Алексей Викторович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Морозова Лариса Владимировна, заведующий МБДОУ «Детский сад №8 «Гнездышко» города Бахчисарай Республики Крым

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены.	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений.
1.	2.	3.	4.
1.	Основное здание детского сада не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации.	ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Заведующий МБДОУ «Детский сад №8 «Гнездышко» Морозова Л.В.
2.	Основное здание детского сада не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) соответствующего типа	ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Заведующий МБДОУ «Детский сад №8 «Гнездышко» Морозова Л.В.
3.	Деревянные конструкции чердачной кровли здания не обработаны (пропитаны) огнезащитным составом.	п.6 ст. 52 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Заведующий МБДОУ «Детский сад №8 «Гнездышко» Морозова Л.В.
4.	Не обеспечен свободный подъезд пожарной техники к пожарному гидранту.	п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390	Заведующий МБДОУ «Детский сад №8 «Гнездышко» Морозова Л.В.
5.	Допущено снятие дверей на путях эвакуации, предусмотренные проектной документацией.	п.23 «Д», п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390	Заведующий МБДОУ «Детский сад №8 «Гнездышко» Морозова Л.В.
6.	Допущено размещение (установка) на маршах наружных эвакуационных лестниц водопроводных отопительных магистралей.	п.36 «Б» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390	МБДОУ «Детский сад №8 «Гнездышко» Морозова Л.В.
7.	На путях эвакуации в местах перепада высот не предусмотрены лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном	ст. 53 Федерального закона от 22.07.08г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.4.3.4 СП 1.13130.2009	Заведующий МБДОУ «Детский сад №8 «Гнездышко»

	не более 1:6.	«Эвакуационные пути и выходы»	Морозова Л.В.
8.	Не обеспечен ежеквартальный осмотр и проверка огнетушителей с отметкой результатов в специальном журнале для учета огнетушителей.	п. 478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390	Заведующий МБДОУ «Детский сад №8 «Гнездышко» Морозова Л.В.
9.	Не обеспечен выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте защиты в соответствии с пунктами 468, 474 настоящих Правил и приложениями N 1 и 2 к настоящим Правилам в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара.	п. 465 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390	Заведующий МБДОУ «Детский сад №8 «Гнездышко» Морозова Л.В.
10.	Не обеспечено своевременную замену не сертифицированных огнетушителей на территории Российской Федерации.	ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Заведующий МБДОУ «Детский сад №8 «Гнездышко» Морозова Л.В.
11.	Руководителем организации не организовано испытание пожарных лестниц не реже 1 раза в 5 лет с составлением соответствующего протокола испытаний.	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390, ГОСТ Р 53254-2009	Заведующий МБДОУ «Детский сад №8 «Гнездышко» Морозова Л.В.
12.	Планы эвакуации выполнены не в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009.	п. 7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390	Заведующий МБДОУ «Детский сад №8 «Гнездышко» Морозова Л.В.
13.	Не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390	Заведующий МБДОУ «Детский сад №8 «Гнездышко» Морозова Л.В.
14.	На объекте не обеспечено наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.	п. 38 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390	Заведующий МБДОУ «Детский сад №8 «Гнездышко» Морозова Л.В.
15.	Работники добровольной пожарной дружины не зарегистрированы в реестре добровольных пожарных.	ст. 13 Федерального закона от 06.05.2011 года N 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране"	Заведующий МБДОУ «Детский сад №8 «Гнездышко» Морозова Л.В.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

 (подпись проверяющего)	(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
--	---

(подпись проверяющего)	(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
------------------------	---

1. Копия распоряжения о проведении плановой проверки № 9 от 25.01.2019 года;

Гайдаев Алексей Викторович

Лабышевский Александр & Лабышев А.В.

« 15 » января 2019 года
(подпись)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего (-их) проверку)