

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнен ии (указывае тся только выполнен ие)
1.	2	3	4	5
1.	Основное здание детского сада оборудовать автоматической установкой пожарной сигнализации.	ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	15.02.2021 г.	
2.	Основное здание детского сада оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) соответствующего типа.	ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	15.02.2021 г.	
3.	Деревянные конструкции чердачной кровли здания обработать (пропитать) огнезащитным составом.	п.6 ст. 52 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	15.02.2021 г.	
4.	Обеспечить свободный подъезд пожарной техники к пожарному гидранту.	п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390	15.02.2021 г.	
5.	На путях эвакуации установить двери предусмотренных проектной документацией.	п.23 «Д», п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390	15.02.2021 г.	
6.	Не допускать размещение (установку) на маршах наружных эвакуационных лестниц водопроводных отопительных магистралей.	п.36 «Б» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390	15.02.2021 г.	
7.	На путях эвакуации в местах перепада высот предусмотреть лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.	ст. 53 Федерального закона от 22.07.08г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.4.3.4 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»	15.02.2021 г.	
8.	Обеспечить выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте защиты в соответствии с пунктами 468, 474 настоящих Правил и приложениями	п. 465 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской	15.02.2021 г.	