

Муниципальный бюджетный
загальноосвітній заклад
«Середня загальноосвітня школа
№ 29 імені маршала
Г. К. Жукова» муніципального
утворення міський округ
Сімферополь
Республіки Крим

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
№ 29 имени маршала Г.К. Жукова»
муниципального образования
городской округ Симферополь
Республики Крым

Къырым джумхуриетининъ
Симферополь шеэр округы
муниципаль тешкилятынъ
муниципаль бюджет умумтасиль
муэссисеси «Маршал Г.К.Жуков
адына 29-санлы орта
умумтасиль мектеби»

295035, Республика Крым, г. Симферополь ул. Маршала Жукова, 11,
тел. 48 – 50 – 82, эл. почта: school29_simferopol@crimeaedu.ru
ОГРН: 1159102024069; ИНН: 9102158138

Исх. № 265-А от 12.05.2023

Руководителю Территориального отдела по
г. Симферополю и Симферопольскому
району Межрегионального управления
Роспотребнадзора по Республике Крым и
городу Севастополю
Гончаренко О.В.

Директора МБОУ «СОШ № 29
им. Г.К.Жукова» г. Симферополя
Чупровой Т.Н.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Во исполнение Предписания Территориального отдела по г.Симферополю и Симферопольскому району межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г.Севастополю № 18-00219-01 от 26.05.2021г. в МБОУ «СОШ № 29 им. Г.К. Жукова» г.Симферополя была проведена следующая работа:

№ п/п	Наименование мероприятий	Отметка о выполнении	Примечание
1.	В соответствии п.2.2.4. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» – выровнять покрытие (бетонные плиты) у входа в школу	Выполнено частично, проведен мелкий ремонт, замена плит покрытия.	Фото прилагается
2.	В соответствии с п.2.2.2 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» – обеспечить покрытием спортивную площадку в соответствии с санитарными требованиями	Выполнено частично, проведен мелкий ремонт.	Фото прилагается
3.	В соответствии с п.3.4.8 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» – учебный кабинет химии оборудовать вытяжным шкафом	Не выполнено, т.к. не работает вентиляционная система в целом. В проект бюджета вносятся суммы на проведение данных работ	Ходатайство от 19.04.2021г. № 227
4.	В соответствии с п.3.4.13 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к	Не выполнено	

	организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» – обеспечить холодным и горячим водоснабжением учебные кабинеты физики, химии, биологии, технологии		
5.	В соответствии с п.2.4.11, п.2.6.5 СанПиН 2.4.3648-29 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», табл.6.4 гл.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», отсутствует подача горячей проточной воды к умывальным раковинам в туалетах – провести ремонт и задействовать туалеты, предусмотренные по проекту строительства (1 на 4 эт, 2 на 3 эт.). Во всех функционирующих туалетах оборудовать перегородки с дверями, обеспечить подачу горячей проточной воды к умывальным раковинам	Выполнено частично. Отремонтированы туалеты на 3,4 этажах, в туалетах на 2, 3,4 этажах оборудованы перегородки с дверями. Закуплено 2 бойлера для установки в летный период для подачи горячей воды в туалете 2,3,4 этажей.	Фото прилагается Ходатайство от 28.07.2021г. № 485 Ходатайство от 25.10.2021г. № 653
6.	В соответствии п.2.5.2. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» – для обеспечения качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств восстановить целостность покрытия полов: каб. № 31,32,34,36,37,40,41,43,47,51,52,3,3а,4,6, в кабинетах технология для мальчиков и технологии для девочек, актовом зале, в спортивном зале	Выполнено частично. Полностью проведена замена линолеума в каб. 31,34, кабинет технологии для мальчиков, кабинет технологии для девочек. Проведен частичный ремонт линолеума в каб. 32,36,40, 41,43, 47,51,52, 3,3а,4,6. Ремонт пола в спортзале, актовом зале не проведен (подано ходатайство)	Фото прилагается Ходатайства от 21.04.2021г. № 245, от 07.12.2021г. № 741 Ходатайство от 05.10.2021г. № 611
7.	В соответствии с п.2.8.5, п.2.8.6, п.2.8.9 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», табл.5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - в каб. №№ 29, 37 (основного здания), 24, 25, в каб.информатики и №№1,2 (здание начальной школы), в малом и основном спортивных залах – заменить светильники искусственного освещения	Выполнена замена светильников в каб. 24,25, 29, 37,1,2 в каб. Информатики. Замена светильников в малом и основном спортивных залах не проведена.	Фото прилагается Ходатайства, от 05.10.2021г. № 611, от 23.04.2021г. № 252
8.	В соответствии п.2.13, п.2.15, п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.2.4.6.2, п.2.6.5 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», табл.6.18 СанПиН	Выполнено.	

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - на пищеблоке: - уmywальныe раковины перед обеденным залом обеспечить подачей горячей проточной воды, - во всех помещениях пищеблока восстановить целостность облицовочного покрытия стен и полов, - отремонтировать вентиляционную систему; - в цеху для первичной обработки овощей моечные ванны обеспечить подачей горячей проточной воды, заменить разделочные столы, - обеспечить подачу горячей проточной воды к уmywальной раковине в санузле для персонала пищеблока		
--	--	--

Просим продлить срок выполнения Предписания № 18-00219-01 от 26.05.2021г.

**Директор МБОУ
«СОШ № 29 им. Г. К. Жукова» г.Симферополя**

Т.Н.Чупрова