


3. Приказ «О создании комиссии по организации обследования и паспортизации с целью оценки состояния доступности для инвалидов МБОУ «СОШ № 30 им. А.А. Аматуни» г. Симферополя от «08» апреля 2024 г № 183.

Приложение А.3
УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 30
имени Героя Советского Союза
А.А. Аматауни» муниципального
образования городской округ
Симферополь Республики Крым
И.В. Медина
«08» апреля 2024 г.



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 3

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 30 имени Героя Советского Союза А.А. Аматауни» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
- 1.2. Адрес объекта 295043, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 116 А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее четырёхэтажное здание, площадью 5997,1 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – 1,9 га
- 1.4. Год постройки здания 1972 г., последнего капитального ремонта –
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 31.12.2024, капитального – 31.12.2037
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу), Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 30 имени Героя Советского Союза А.А. Аматауни» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 295043, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 116 А
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, иное) муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Муниципальное казенное учреждение Департамент образования администрации города Симферополя Республики Крым
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 295034, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, бул. Франко, 25

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках (К), инвалиды с нарушениями зрения (С), опорно – двигательного аппарата (О), слуха (Г), умственного развития (У)

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 1200 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребёнка - инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусы: № 1,9,11,13а,18,50,55,67,81,95,99,100,104, маршрутное такси: № 21,25,57, троллейбусы: № 16,17,17к остановка «Массив»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – есть (автобусы, троллейбусы)

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки пассажирского транспорта – 560 м

3.2.2 время движения (пешком) от остановки к объекту - 7 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да

3.2.4 перекрёстки: да (нерегулируемые)

3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – нет

3.2.6 перепады высоты на пути: есть, нет (бордюрный камень, лестничные марши)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах - колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно - двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта


№ п/п	Основные структурно - функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, ТСР
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, текущий ремонт, ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, текущий ремонт, ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, ТСР

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, текущий ремонт, ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации

Согласовано Виктор Шебалова Виктория Вячеславовна, специалист по ОТ МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30 имени Героя Советского Союза А.А. Аматауни» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым», +7 (978) 722-79-07

Приложение А.4
УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 30
имени Героя Советского Союза
А.А. Аматауни» муниципального
образования городской округ
Симферополь Республики Крым

И.В. Медина
«08» апреля 2024 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 30 имени Героя Советского Союза А.А. Аматауни»
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 30 имени Героя Советского Союза А.А. Аматауни» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
- 1.2. Адрес объекта 295043, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 116 А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее четырёхэтажное здание, площадью 5997,1 кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – 1,9 га
- 1.4. Год постройки здания 1972 г., последнего капитального ремонта –
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 31.12.2024, капитального – 31.12.2037
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу), Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 30 имени Героя Советского Союза А.А. Аматауни» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 295043, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 116 А
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, иное) муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Муниципальное казенное учреждение Департамент образования администрации города Симферополя Республики Крым
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 295034, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, бул. Франко, 25

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

Дополнительная информация – виды оказываемых услуг: образовательные

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусы: № 1,9,11,13а,18,50,55,67,81,95,99,100,104, маршрутное такси: № 21,25,57, троллейбусы: № 16,17,17к остановка «Массив»
 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – есть (автобусы, троллейбусы)
 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 3.2.1 расстояние до объекта от остановки пассажирского транспорта – 560 м
 3.2.2 время движения (пешком) от остановки к объекту - 7 мин.
 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да
 3.2.4 перекрестки: да (нерегулируемые)
 3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – нет
 3.2.6 перепады высоты на пути: есть, нет (бордюрный камень, лестничные марши)
 Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных структурно - функциональных зон

№ п/п	Основные структурно - функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (У,О,К,Г), ВНД-И (С)
2	Вход (входы) в здание	ВНД (У,О,К,Г,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (У,О,К,Г,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (У,С,О,К,Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У,Г), ВНД-И (К,С,О)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (У,О,К,Г), ВНД-И (С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД (К,С,У,О,Г)

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект признан частично доступным для инвалидов с нарушениями умственного развития (У) и временно

недоступным для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках (К), с нарушениями слуха (Г), опорно – двигательного аппарата (О) и зрения (С).

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и п. 4 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.11.2015 № 1309, необходимо обеспечить сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах социальной инфраструктуры, а также организовать работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

В соответствии с Приказом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30 имени Героя Советского Союза А.А. Аматауни» от 08.04.2024 № 184 «О назначении ответственного лица за сопровождение и оказание помощи инвалидам и маломобильным группам населения в МБОУ «СОШ № 30 имени Героя Советского Союза А.А. Аматауни» г. Симферополя, в учреждении имеется ответственное лицо за сопровождение и оказание помощи инвалидам и маломобильным группам населения.

Территория Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 30 имени Героя Советского Союза А.А. Аматауни» имеет ограждение. Главный вход на территорию школы осуществляется со стороны ул. Киевской через железную калитку, у которой отсутствует табличка о наименовании и режиме работы объекта. Возле калитки на высоте 1,5 м установлена кнопка вызова сотрудника персонала, которая недоступна для инвалидов – колясочников. Рекомендуется разместить кнопку вызова на высоте 0,80-0,85 м от уровня пешеходного пути и обозначить ее знаком – пиктограммой «Инвалид». Также, рекомендуется установить рядом с входной калиткой со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пешеходной зоны информирующую табличку о наименовании и режиме работы объекта, выполненную в рельефном плоско - выпуклом формате, продублированную шрифтом Брайля.

На территории учреждения расположены стадион и баскетбольная площадка. Однако, на пути движения к баскетбольной площадке, имеется лестничный марш, на котором отсутствуют пандус и ограждения с поручнями. Рекомендуется вышеуказанный лестничный марш обустроить пандусом с углом уклона не круче 1:20. Вдоль двух сторон установить двухуровневые поручни на высоте 0,9 и 0,7 м с завершающими травмобезопасными горизонтальными частями, выступающими за границы наклонной части пандуса на 0,3 м. По продольным краям рекомендуется установить бортики высотой не менее 0,05 м. Верхний и нижний поручни пандуса должны находиться в одной вертикальной плоскости с границами прохаживаемой части пандуса (краем бортика). Ширина марша пандуса - от 0,9 до 1,0 м. Покрытие пандуса должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. На лестничном марше рекомендуется установить двухсторонние ограждения с поручнями на высоте 0,9 м с завершающими травмобезопасными горизонтальными частями, выступающими за границы наклонной части лестницы на 0,3 м. Также, рекомендуется обустроить на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней, глубиной от 0,5 до 0,6 м и равной ширине лестничного марша тактильно – контрастные наземные указатели. Асфальтобетонное покрытие на прилегающей территории местами имеет повреждения, которые рекомендуется устранить.

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30 имени Героя Советского Союза А.А. Аматауни» расположено в отдельно стоящем четырехэтажном здании. У входа в учреждение имеется информирующая табличка о наименовании объекта, которая недоступна для инвалидов по зрению, а также на высоте 1,2 м установлен знак – пиктограмма «Инвалид». Однако кнопка вызова отсутствует. Рекомендуется установить информирующую табличку о наименовании и режиме работы объекта, выполненную в рельефном плоско - выпуклом формате, продублированную шрифтом Брайля рядом с входной дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пешеходной зоны. Кнопку вызова сотрудника рекомендуется установить рядом с пандусом

на высоте 0,8 – 0,85 м от уровня пешеходной зоны и обозначить знаком – пиктограммой «Инвалид».

У входа в здание имеется лестничный марш высотой 0,44 м, обустроенный пандусом с углом уклона круче 1:20 (длина пандуса 3,33 м). С двух сторон пандуса установлены двухуровневые поручни на высоте 0,9 и 0,7 м. Завершающие части поручней не выходят за границы пандуса на 0,3 м. Ширина пандуса 0,97 м, по продольным краям имеются бортики. Перед пандусом обустроены предупреждающие тактильно - контрастные наземные указатели. Вдоль лестничного марша установлено одностороннее ограждение с поручнем на высоте 0,77 м. Завершающие части поручня не выходят за границы лестничного марша на 0,3 м. Перед лестницей отсутствуют предупреждающие тактильно - контрастные наземные указатели. Входная дверь оборудована доводчиком. Ширина двухстворчатых входных дверей 0,83 и 0,88 м, в дверном проеме имеется порог 0,025 м. На прозрачное полотно входной двери нанесена с двух сторон на высоте 1,25 м яркая контрастная маркировка в форме круга.

Рекомендуется обустроить лестничный марш пандусом с углом уклона не круче 1:20, а также продлить двухуровневые поручни, завершающие части которых будут выступать за границы пандуса на 0,3 м. Также, рекомендуется демонтировать тактильно - контрастные наземные указатели перед пандусом. Боковой вход в здание, со стороны школьного двора, обустроен для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках, крутым съездом. В связи с чем, рекомендуется оборудовать вышеуказанный съезд пандусом с углом уклона не круче 1:20.

Рекомендуется с двух сторон внешней лестницы установить ограждения и поручни на высоте 0,9 м. При расчетной ширине прохожей части внешней лестницы 4 м и более следует предусматривать центральные двусторонние поручни. Завершающие части поручней должны быть травмобезопасными и выступать за границы лестничного марша на 0,3 м. Также, рекомендуется обустроить тактильно – контрастные наземные указатели на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней и полотна входной двери, глубиной от 0,5 до 0,6 м и равной ширине лестничного марша и дверного полотна. В дверном проеме рекомендуется устранить порог. Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должны превышать 0,014 м. На входной двери рекомендуется отрегулировать доводчик, обеспечивающий задержку автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 с.

Объект оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Имеются световые табло эвакуационных путей «Выход» и планы эвакуации на каждом этаже. Пути эвакуации обозначены специальными указателями и символами.

Для инвалидов с нарушениями зрения рекомендуется установить информирующие тактильные таблички о назначении помещений с использованием рельефных знаков и символов рядом с дверьми со стороны дверных ручек на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема. На проступи краевых ступеней лестничных маршей рекомендуется нанести одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени (как правило, желтого цвета) общей шириной 0,08-0,1 м. Если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша. Также, рекомендуется произвести ремонт ступеней всех лестничных маршей, где имеются повреждения. Ступени лестниц должны быть ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью. На прозрачные полотна дверей рекомендуется нанести яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м. Маркировка должна быть нанесена с обеих сторон дверного полотна.

Внутри здания для инвалидов с нарушениями умственного развития имеется визуальная информация, позволяющая идентифицировать места получения услуг.

Для инвалидов с нарушениями слуха в учебных помещениях школы рекомендуется предусмотреть установку световых сигнализаторов школьного звонка и систему

обеспечения разборчивости звуковой информации индивидуального пользования («индукционная петля» или другие индивидуальные беспроводные устройства), либо организовать услугу по сурдопереводу. В актовом зале, где проходят массовые мероприятия, также рекомендуется установить индукционную петлю и звукоусиливающую аппаратуру.

Ученические места для обучающихся-инвалидов должны размещаться идентично в однотипных учебных помещениях одной образовательной организации. В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для обучающихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске, - выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема.

В здании имеются пороги и перепады высот пола. Ширина некоторых дверных проемов менее 0,9 м. Рекомендуется расширить дверные проемы до 0,9 м, устранить в них пороги и перепады высот пола. Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. В учреждении приобретен мобильный лестничный подъемник для перемещения по межэтажным лестничным маршам инвалидов на креслах - колясках.

На объекте, на первом этаже, имеется санитарно - гигиеническое помещение для инвалидов. Однако в кабинке отсутствует свободная зона рядом с унитазом для кресла - коляски. Рекомендуется предусмотреть пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, установку откидного опорного поручня рядом с унитазом, а также крючков для одежды, костылей и других принадлежностей. В санитарно - гигиеническом помещении должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Доступная кабинка должна быть оборудована системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 ноября 2015 № 1309, рекомендуется обеспечить предоставление услуг тьютора организацией, предоставляющей услуги в сфере образования, на основании соответствующей рекомендации в заключении психолого-медико-педагогической комиссии или индивидуальной программы реабилитации инвалида.

Мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов следует выполнять в соответствии с требованиями свода правил СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 904/пр; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2018 № 1029-ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51261-2022 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.06.2022 № 528-ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52131 – 2019 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.08.2019 № 584 – ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51671 – 2020 «Средства связи информации технические общего пользования, доступные для инвалидов», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.11.2020 № 1203 – ст; Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих порядок обеспечения условий доступности для инвалидов.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно - функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, ТСР
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, текущий ремонт, ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, текущий ремонт, ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, текущий ремонт, ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ -

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (Г,О,У,С), ДУ-И (К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) -

4.4.3. Техническая экспертиза, разработка проектно - сметной документации - требуется;

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - требуется;

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов - не имеется;

4.4.6. Другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации www.zhit-vmeste.ru

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ 3 _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ 4 _____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ 4 _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ 3 _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ 2 _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ 2 _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте

здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 30 им. Героя Советского Союза А.А. Аматуни»

муниципального образования городской
округ Симферополь РК

на 9 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ
Другое (в том числе дополнительная
информация о путях движения к объекту)


на - л.

на - л.

Председатель комиссии:

Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 30 им. Героя Советского Союза
А.А. Аматауни» муниципального образования
городской округ Симферополь РК

(должность)



(подпись)

И.В. Медина

(ФИО)

Члены комиссии:

Специалист по охране труда МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 30 им. Героя
Советского Союза А.А. Аматауни»
муниципального образования городской
округ Симферополь РК

(должность)




(подпись)

В.В. Шебалова

(ФИО)

Заместитель директора по АХЧ МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 30 им. Героя
Советского Союза А.А. Аматауни»
муниципального образования городской
округ Симферополь РК

(должность)



(подпись)

З.А. Матцаберидзе

(ФИО)

Главный специалист отдела по вопросам
доступности департамента труда и социальной
защиты населения администрации
города Симферополя

(должность)




(подпись)

И.П. Иванюра

(ФИО)

Председатель Крымского регионального
отделения Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское
общество глухих»

(должность)



(подпись)

Е.В. Афонин

(ФИО)

Управленческое решение согласовано « » 20 г. (протокол №)
Комиссией (название)