



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по

Территориальный отдел по г. Симферополю и Симферопольскому району Межрегионального управления
Роспотребнадзора по Республике Крым и городе Севастополе

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 18-00045-01	РК, г.Симферополь, ул.Набережная, 67 (место выдачи предписания)	«26» 05.2023
---------------	--	--------------

Мною, главным специалистом-экспертом ТО по городу Симферополю и Симферопольскому району МУ
Роспотребнадзора по РК и городу ФЗ Севастополю Коковой Н.Ю.

при проведении профилактического визита в отношении: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №38»
Муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым (ОГРНИ159102008856, ИНН
9102068597), МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №38» Муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым (ОГРНИ159102008856, ИНН 9102068597)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

п.1.ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии
населения», СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20"Санитарно-
эпидемиологических требований к организации общественного питания населения»

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства
Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении
государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных
нарушений предписываю:

-в соответствии с п.2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»-восстановить целостность
асфальтового покрытия подходов и внутреннего двора территории школы деформированное с выбоинами;

- в соответствии с п.2.3.1, п.2.3.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»- в школе создать условия
доступной среды для обеспечения передвижения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями;

- в соответствии с п.2.2.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»- оборудовать контейнерную площадку,

-в соответствии с п.2.2.2, п.3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»- на игровых площадках на территории
модульного дошкольного учреждения обеспечить покрытие; оборудовать индивидуальные игровые площадки
для каждой группы;

-в соответствии с п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» над зданием мастерской для мальчиков отремонтировать кровлю с последующим проведением ремонта и устранением затёков,

- в соответствии с п.2.6.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»- в здании школы обеспечить подачей горячей проточной воды умывальные раковины, установленные перед обеденным залом, умывальные раковины, установленные в санитарных узлах,

- в соответствии с п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»– довести до соответствия санитарным требованиям уровень искусственной освещённости по классам путем замены перегоревших лам и устаревших светильников в каб. №27,32,

- в соответствии с п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»- обеспечить отделку стен, подлающуюся проведению влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств в кабинетах школы №№4, 25,30,34; восстановить целостность покрасочного покрытия стен в коридорах школы,

- в соответствии с п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»– для обеспечения качественного проведения уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств восстановить целостность покрытия полов в кабинетах №32; №29, №28, в коридорах школы,

- в соответствии с п.3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»- обеспечить подводкой воды кабинеты для специализированных дисциплин: химии, физики, биологии,

-в соответствии с п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»- в групповых модульного дошкольного учреждения заменить стульчики, не отвечающие росту-возрастным особенностям детей,

- в соответствии с п.3.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20«Санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания населения» обеспечить условия хранения личной и санитарной одежды персонала раздаточной в соответствии с санитарными требованиями,

-в соответствии с п.2.11.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»– приобрести для хранения запаса чистого постельного белья для дошкольных групп -закрытые стеллажи или шкафы,

- в соответствии с п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»- в кладовой для хранения воды и соков в раздаточной школы заменить устаревшие стеллажи

-в соответствии с п.3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20«Санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания населения»-усилить контроль за соблюдением правил мытья посуды и инвентаря, в рамках производственного контроля провести повторный отбор смывов с посуды и инвентаря, копии результатов исследований представить в Территориальный отдел по г.Симфероплю и Симферопольскому району МУ Роспотребнадзора по РК и городу Севастополю

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №38» Муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представлять в Территориальный отдел по г. Симферополю и Симферопольскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю по адресу: РК, г.Симферополь, ул.Набережная, 67, тел.2722283, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «19» марта 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Маслова Елена Викторовна

[Подпись]

Маслова Е.В.

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «*26*»

05

20 *23*

[Подпись]

(инициалы и фамилия)

Семинев Е.А.

Предписание направлено по адресу: