



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Республике Крым
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности по городу Симферополю

ул. Павленко, 26, г. Симферополь, 295051, тел. факс (3652) 25-93-64
mail: onds_mchs@mail.ru

Предписание № 147/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №40 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА В.А. СКУГАРЯ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки, начальника ОНД г. Симферополю УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым полковника внутренней службы Киседоброго Сергея Викторовича от 06.08.2020 г. №147, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период:

с "13" 08 2020 г. с 10 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин. Продолжительность 6 часов 00 минут

проведена плановая выездная проверка, инспектором отдела надзорной деятельности УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым ст. лейтенантом внутренней службы Шкитовой Марией Игоревной, помещений и территорий МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №40 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В.А. СКУГАРЯ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ по адресу: г. Симферополь, ул. Морозова, 18

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: Директор МБОУ «СОШ №40» Сухачёва О.В.; заместитель директора по АХР МБОУ «СОШ №40» Абдулмеджитов Э.Ш

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

2.	- Обеспечить устройство блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре.	(п.49 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Правительством РФ от 25.04.2012г. №390).	15.08.2021	
3.	- Ширину эвакуационного выхода с помещения столовой №29 плана БТИ выполнить не менее 1,2 метра. - Ширину эвакуационного выхода в свету (пом. №8 и №21 плана БТИ) выполнить не менее 0,8 метра. - Ширину эвакуационного выхода с лестничной клетки 3-х этажной части здания выполнить не менее 1,2 метра.	(ст.4, ст.6, ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 8.1.12, 4.2.5 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы).	15.08.2021	
4.	- Высоту эвакуационных выходов в свету выполнить не менее 1,9 метра в здании литеры А - Высоту эвакуационных выходов в свету выполнить не менее 1,9 метра в здании литеры «Б».	(ст.4, ст.6, ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 4.2.5 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы).	15.08.2021	
5.	Звуковой сигнал системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях школы выполнить таким, чтобы обеспечивал уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в помещении.	(ст.4, ст. 6, Главы 7,8 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2 СП 3.13130.2009 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре).	15.08.2021	
6.	Выполнить выход на кровлю (для подъема подразделений пожарной охраны) трехэтажной части здания школы.	(ст.4, ст.6, Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 7.3 СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожаров на объектах защиты»).	15.08.2021	
7.	Эвакуационные выходы с актового зала (пом. №67 плана БТИ литеры «А») выполнить рассредоточенными.	(ст.4, ст.6, Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.4 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; п.5.20 ДБН 1.1.7-2002 «Пожарная безопасность объектов строительства»).	15.08.2021	

«19» августа 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

✓ 
(подпись)

✓ 19 » 08 2020 г.

Директор МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №40 им.

В.А. Скугаря»
г. Симферополя Сухачёва О.В.
(должность, фамилия, инициалы)