



Директор МБОУ СОШ №40

г. Сийферополь

О. В. Мачёва

2016 г.

**ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ НАРУШЕНИЙ
согласно Предписанию № 224/1/1 от 18.11.2016 г.**

№ п.п.	Нарушение, которое необходимо устранить	Срок выполнения	Ответственные	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1	Разработать Инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством.	До 10.01.17 г.	Зам директора по АХР Абдулмеджитов Э.Ш.	
2	Провести повторный противопожарный инструктаж с работниками школы	До 10.01.17 г.	Зам директора по АХР Абдулмеджитов Э.Ш.	
3	Обеспечить складские, административные и общественные помещения табличками с номером телефона для вызова пожарной охраны	До 10.01.17 г.	Зам директора по АХР Абдулмеджитов Э.Ш.	
4	Провести расчёт по определению категорий здания и помещений складского назначения по пожарной и взрывопожарной опасности	До 10.03.17 г.	Зам директора по АХР Абдулмеджитов Э.Ш.	
5	На дверях складских и производственных помещений обозначить их категорию по пожарной и взрывопожарной опасности	До 10.03.17 г.	Зам директора по АХР Абдулмеджитов Э.Ш.	
6	Огнетушители в помещениях школы расположить на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте более 1,5 м.	До 10.03.17 г.	Зам директора по АХР Абдулмеджитов Э.Ш.	
7	Разместить огнетушители на первом этаже трёхэтажного здания школы т.о., чтобы расстояние от них до возможного очага пожара было не более 20 м.	До 10.01.17 г.	Зам директора по АХР Абдулмеджитов Э.Ш.	
8	Демонтировать перегородку из столовой в вестибюль	До 10.03.17 г.	Зам директора по АХР Абдулмеджитов Э.Ш.	

9	Освободить эвакуационные пути в коридорах на этажах от цветов.	До 10.01.17 г.	Зам директора по АХР Абдуллмеджитов Э.Ш.	
10	Установить колпак на светильник в тире	До 10.12.16 г.	Зам директора по АХР Абдуллмеджитов Э.Ш.	
11	Установить колпак на светильник в электрощитовой	До 10.12.16 г.	Зам директора по АХР Абдуллмеджитов Э.Ш.	
12	Устранить видимые нарушения изоляции электропроводки в помещении тира	До 10.12.16 г.	Зам директора по АХР Абдуллмеджитов Э.Ш.	
13	Обработать огнезащитным составом сгораемых конструкций кровли навеса, пристроенного к зданию литеры «А»	До 10.06.17 г.	Зам директора по АХР Абдуллмеджитов Э.Ш.	
14	Оборудовать здания школы автоматическими установками пожарной сигнализации	До 10.06.17 г.	Зам директора по АХР Абдуллмеджитов Э.Ш.	
15	Оборудовать здания школы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа	До 10.06.17 г.	Зам директора по АХР Абдуллмеджитов Э.Ш.	
16	Рассредоточить эвакуационные выходы из актового зала	До 10.06.17 г.	Зам директора по АХР Абдуллмеджитов Э.Ш.	
17	Выполнить эвакуационный выход из столовой шириной не менее 0,8 метра	До 10.06.17 г.	Зам директора по АХР Абдуллмеджитов Э.Ш.	

Разработал:

Заместитель директора по АХР



Э.Ш. Абуллмеджитов