



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Республике Крым
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности по городу Симферополю

ул. Павленко, 26, г. Симферополь, 295006, тел. факс (0652) 54-73-47
mail: onds_mchs@mail.ru

Предписание № 70/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №40
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В.А. СКУГАРЯ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по городу Симферополю Республики Крым по пожарному надзору, начальника ОНД по г. Симферополю УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым, Киседоброго Сергея Викторовича от 02.03.2017 г. № 70, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период 10.03.2017; 17.02.2017г.; проведена **плановая** выездная проверка старшим инспектором отдела надзорной деятельности УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым старшим лейтенантом внутренней службы Артёмовым Денисом Руслановичем территории и помещений вышеуказанной школы по адресу: г.Симферополь, ул. Морозова, 18.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: Директором МБОУ "СОШ №40 им. Героя Советского союза В.А. Скугаря" О.В. Сухачёвой

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ пре дпи сан	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по устранению и конкретного места	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого	Срок устранения нарушения требований	Отметка (подпись) о выполнении
---------------------	--	---	--------------------------------------	--------------------------------

ия	выявленного нарушения	нарушены	пожарной безопасности	нии (указывается только выполнение)
1	2	3	4	
1.	На всех дверях складских и производственных помещений обозначить их категорию по взрывопожарной и пожарной опасности. На все складские и производственные помещения представить расчет по определению классификационных признаков отнесения здания и помещений складского назначения к категориям по пожарной и взрывопожарной опасности, которая установлена нормативными документами по пожарной безопасности. (помещение книгохранилища, здание мастерских, складского помещения возле актового зала, здания тира), (при условии определения классификационных признаков отнесения вышеуказанных зданий и помещений к категориям А, Б, В1, В2, В3 обеспечить противопожарными дверьми в зависимости от типа противопожарных преград)	ст.4, ст. 6, Главы 7,8 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности)	10.06.2017г.	
2.	Имеющуюся автоматическую пожарная сигнализацию привести в исправное состояние	(п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	10.06.2017г.	
3.	Здания школы оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа.	(ст.4, ст.6, ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; раздел 7, СП 3.13130.2009 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре)	10.06.2017г.	

4.	Здания школы дооборудовать (датчиками) автоматическими установками пожарной сигнализации (помещения электрощитовой и складского помещения в подвале)	(ст.4, ст.6, ст.54 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 5.13130.2009 Система противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические прилож. А).	10.06.2017г.	
5.	Эвакуационные выходы с актового зала (помещение №67 в плане БТИ) выполнить рассредоточенными.	(п.4.6 СНиП 2-А.5.-62; ст.4, ст.6, Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.4 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы)	10.06.2017г.	
6.	Ширина эвакуационной двери из столовой наружу выполнить не 0,8 метра.	(п.4.2 СНиП 2-А.5.-62; ст.4, ст.6, Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.5 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы)	10.06.2017г.	
7.	Степень огнестойкости пристроенного к зданию литеры «А» навеса выполнить на одну величину ниже (либо равной), чем степень огнестойкости здания.	(таблица 1 ДБН В.2.2-9-99 Общественные здания и сооружения; ст.4, ст.6, Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.7.7 СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты.	10.06.2017г.	
8.	Здание учебных мастерских оборудовать вторым эвакуационным выходом	(п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; ст.4, ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.13 СП 1.13130.2009 "СПЗ. Эвакуационные пути и выходы"	10.06.2017г.	
9.	Помещения складского назначения, технические помещения предусмотренные в составе объекта не обеспечены противопожарными дверьми в зависимости от типа противопожарных преград (книгохранилище, складское помещение - категории В-2)	(п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N390; ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.5.6.4 СП 4.13130.2013)	10.06.2017г.	
10.	Провести обработку (пропитка) деревянных конструкций сценической коробки, горючих	(п.108 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.12. №390);	10.06.2017г.	

	декораций, сценического оформления огнезащитным составом в актовом зале			
11. +	Двери из коридоров, вестибюлей ведущие во все лестничные клетки здания школы оборудовать приспособлениями для самозакрывания и уплотнения в притворах.	(п. 36 п/п "г" Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; ст.4, ст.6, Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.7 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы).	10.06.2017г.	
12. П	Согласно проектной документации восстановить двери в поэтажных коридорах (рекреациях) препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации	(п.23 «д» правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г.)	10.06.2017г.	
13. +	На чердаке (техническом этаже) школы убрать и запретить хранение горючих веществ и материалов, мусора, мебели и других предметов	(п. 23 "б" Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	10.06.2017г.	
14. П	На дверях эвакуационных выходов имеющиеся замки, обеспечить с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа (вторые секции основного выхода)	(п.35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	10.06.2017г.	
15. П	Стулья или звенья из них (кроме балконов и лож вместимостью до 12 мест) в актовом зале предусмотрены с устройствами для крепления к полу.	(ст. 4, ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1.29 СП 1.13130.2009);	10.06.2017г.	
16. П	Дверь второго эвакуационного выхода из столовой выполнить открывающейся по направлению выхода из помещения.	(ст.4, ст.6, Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.6 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы)	10.06.2017г.	
17. П	Определить порядок и сроки проведения работ по очистке воздуховодов от горючих отходов. Предоставить соответствующие акты.	(п.50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390).	10.06.2017г.	
18. П	Выходы с лестничных клеток на чердак предусмотреть через противопожарные	(ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.7.6, СП 4.13130.2013)	10.06.2017г.	

	двери 2-го типа размером не менее 0,75х1,5 метра			
19.	Высоту горизонтальных участков путей эвакуации в свету из подсобных помещений пищеблока (ведущих не второй этаж санузла и раздевалки для персонала) выполнить не менее 2 м	(п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; ст. 4, ст. 6, ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.08г. п. 4.3.4 СП 1.13130.2009; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы);	10.06.2017г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД по г.Симферополю
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым
старший лейтенант внутренней службы

Артёмов Д.Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



«17» марта 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«17» марта 2017 г.