



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по

Территориальный отдел по г. Симферополю и Симферопольскому району Межрегионального управления  
Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополе

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 82-01-14-0598-2025

РК, г.Симферополь, ул.Набережная, 67  
(место выдачи предписания)

«27» 11.2025

Мною, главным специалистом-экспертом ТО по городу Симферополю и Симферопольскому району МУ Роспотребнадзора по РК и городу ФЗ Севастополю Коковой Н.Ю.

при проведении профилактического визита в отношении: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №40» им. Героя Советского Союза В.А. Скугаря» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым (ОГРН 1159102008416, ИНН 9102068526 ), 295034, Республика Крым, г.Симферополь, ул.Морозова, д.18,

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

п.1.ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 2.3/2.4.3590-20"Санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания населения»

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

-В соответствии с п.2.2.1, п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»- восстановить целостность асфальтового покрытия дорожек и бетонных плит при входе в срок до «05 » 11 2026 г.,

-в соответствии с п.2.3.1, п.2.3.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в учреждении создать должные условия по доступной среде для обеспечения передвижения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в срок до «05 » 11 2026 г.,

- в соответствии с п.2.3.1, п.2.3.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»- контейнерную площадку оборудовать в соответствии с требованиями в срок до «05 » 11 2026 г.,

- в соответствии п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»- отремонтировать кровлю над зданием лит. А с последующим проведением ремонта и устранением затеков в каб. 29, вестибюле, коридоре 3-го этажа, в спортивном зале, на пищеблоке в срок до «05 » 11 2026 г.,

-в соответствии с п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» довести до нормы уровень искусственной освещенности в каб.№№ 1, 3, 2, 21, 27, 29.33, 34, в библиотеке -путем замены устаревших светильников в срок до «05 » 11 2026 г.

-в соответствии с п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»-для обеспечения качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств восстановить целостность линолеумного покрытия пола в каб. №№ 1, 2.3, 4, 5.6.7.8.9.10.13.21.22.23.24.35.27.29.32.35.36.39. Привлечь аккредитованную организацию для получения экспертного заключения о причине усадки здания школы и образования трещин на полу в вестибюле и в коридоре возле медицинского кабинета с последующим проведением ремонта и устранением трещин пола в срок до «05 » 11 2026 г.,

-в соответствии с п.2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»- в учебных кабинетах каб.физики, в мастерской для мальчиков-заменить устаревшую ученическую мебель в срок до «05 » 11 2026 г.,

-в соответствии с п.2.5.2, п.2.5.3, п.3.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»- провести ремонт в спортивном зале и раздевалках основного корпуса с устранением затеков и трещин на потолке и стенах с заменой устаревших деформированных деревянных полов. В приспособленном спортивном зале провести ремонт с устранением трещин на стенах, оборудовать раздевалки для мальчиков и девочек в срок до «05 » 11 2026 г.,

- в соответствии с п.2.5.2, п.2.5.3, п.2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» для обеспечения качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств в обеденном зале заменить устаревшую облицовочную плитку и пол; заменить устаревшую мебель (скамьи и столы) в срок до «05 » 11 2026 г.

-в соответствии с приложением №7(табл.№2), Приложение №9 (табл №1, №3) п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания населения»-усилить контроль со стороны администрации школы за организацией питания детей, выполнением натуральных норм продуктов и выходов порций согласно возраста-постоянно с момента получения предписания.

-в соответствии с п.2.5.2, п.2.5.3, п.2.7.4, п.2.4.6.2, п.2.7, п.2.7.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»- на пищеблоке оборудовать локальную вытяжную систему над источниками выделения тепла и влаги. Для обеспечения качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств заменить облицовочное покрытие стен и полов во всех цехах. Заменить устаревшие и деформированные производственные. Обеспечивать оптимальные параметры микроклимата во всех производственных помещениях. В кладовой для хранения сыпучих продуктов обеспечить отделку стен, на отделку позволяющую проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, устранить затеки и пятна сырости; заменить устаревшие деревянные стеллажи. В цеху для первичной обработки мяса и рыбы обеспечить покрытие стен, поддающееся влажной уборке с применением моющих и дезинфицирующих средств. Заменить устаревшее технологическое оборудование в срок до «05 » 11 2026 г..

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №40» им. Героя Советского Союза В.А. Скугаря» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым и городе Севастополе по адресу: РК, г.Симферополь, ул.Набережная, 67. тел.272283, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «05 » 11 2026 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

\_\_\_\_\_ (должность лица, составившего предписание) И.И. (подпись) И.И. (инициалы и фамилия)  
С предписанием ознакомлен(а) « 15 » 11 2022 г. И.И. (подпись) И.И. (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: