



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Республике Крым
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности по городу Симферополю

ул. Павленко, 26, г. Симферополь, 295051, тел. факс (0652) 54-73-47
mail: onds_mchs@mail.ru

Предписание № 234/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Директору МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №40 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА В.А. СКУГАРЯ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по городу Симферополю Республики Крым по пожарному надзору, начальника ОНД по г. Симферополю УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым, Киседоброго Сергея Викторовича от 15.09.2017 г. № 234, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период 19.09.2017; 22.09.2017г.; проведена внеплановая выездная проверка старшим инспектором отдела надзорной деятельности УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым капитаном внутренней службы Артёмовым Денисом Руслановичем территории и помещений вышеуказанной школы по адресу: г.Симферополь, ул. Морозова, 18.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: Директором МБОУ "СОШ №40 им. Героя Советского союза В.А. Скугаря" О.В. Сухачёвой

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	
1.	На всех дверях складских и производственных помещений обозначить их категорию по взрывопожарной и пожарной опасности. На все складские и производственные помещения представить расчет по определению классификационных признаков отнесения здания и помещений складского назначения к категориям по пожарной и взрывопожарной опасности, которая установлена нормативными документами по пожарной безопасности. (помещение книгохранилища, здание мастерских, складского помещения возле актового зала, здания тира), (при условии определения классификационных признаков отнесения вышеуказанных зданий и помещений к категориям А, Б, В1, В2, В3 обеспечить противопожарными дверьми в зависимости от типа противопожарных преград)	ст.4, ст. 6, Главы 7,8 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности)	20.04.2018г.	
2.	Эвакуационные выходы с актового зала (помещение №67 в плане БТИ) выполнить рассредоточенными.	(п.4.6 СНиП 2-А.5.-62; ст.4, ст.6, Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.4 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы)	20.04.2018г.	
3.	Степень огнестойкости пристроенного к зданию литеры «А» навеса выполнить на одну	(таблица 1 ДБН В.2.2-9-99 Общественные здания и сооружения; ст.4, ст.6, Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический	20.04.2018г.	

	величину ниже (либо равной), чем степень огнестойкости здания.	регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.7.7 СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты.		
4.	Здание учебных мастерских оборудовать вторым эвакуационным выходом	(п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; ст.4, ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.13 СП 1.13130.2009 "СПЗ. Эвакуационные пути и выходы"	20.04.2018г.	
5.	Помещения складского назначения, технические помещения предусмотренные в составе объекта не обеспечены противопожарными дверьми в зависимости от типа противопожарных преград (библиотека, складское помещение - категории В-2)	(п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N390; ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.5.6.4 СП 4.13130.2013)	20.04.2018г.	
6.	Провести обработку (пропитка) деревянных конструкций сценической коробки, горючих декораций, сценического оформления огнезащитным составом в актовом зале	(п.108 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.12. №390);	20.04.2018г.	
7.	Согласно проектной документации восстановить двери в поэтажных коридорах (рекреациях) препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации	(п.23 «д» правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г.)	20.04.2018г.	
8.	На дверях эвакуационных выходов имеющиеся замки, обеспечить с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа (вторые секции основного выхода)	(п.35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	20.04.2018г.	
9.	Стулья или звенья из них (кроме балконов и лож вместимостью до 12 мест) в актовом зале предусмотрены с устройствами для крепления к полу.	(ст. 4, ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1.29 СП 1.13130.2009);	20.04.2018г.	
10.	Выходы с лестничных клеток на чердак	(ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.7.6, СП 4.13130.2013)	20.04.2018г.	

	предусмотреть через противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75х1,5 метра			
11.	Высоту горизонтальных участков путей эвакуации в свету из подсобных помещений пищеблока (ведущих не второй этаж санузла и раздевалки для персонала) выполнить не менее 2 м	(п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; ст.4, ст.6, ст.89 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.08г. п.4.3.4 СП 1.13130.2009; п.4.3.4 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы);	20.04.2018г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД по г.Симферополю
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым
капитан внутренней службы

Артёмов Д.Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



М.Л.П.*

«22» сентября 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Сухотба

(должность, фамилия, инициалы)

«22» сентября 2017 г.