



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Республике Крым
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности по городу Симферополю

ул. Павленко, 26, г. Симферополь, 295051, тел. факс (3652) 25-93-64
mail: onds_mchs@mail.ru

Предписание № 298/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №40 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА В.А. СКУГАРЯ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении внеплановой выездной проверки, начальника ОНД по г. Симферополю УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым полковника внутренней службы Киседоброго Сергея Викторовича от 05.11.2018г. №298, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период:

"08" 11 2019 г. с 10 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин. Продолжительность 6 часов 00 минут
проведена **плановая** выездная проверка старшим инспектором отдела надзорной деятельности УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым капитаном внутренней службы Артемовым Денисом Руслановичем помещений и территорий МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №40 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В.А. СКУГАРЯ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ по адресу: г. Симферополь, ул. Морозова, 18,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: Директор МБОУ «СОШ №40» Сухачёва О.В.; заместитель директора по АХР МБОУ «СОШ №40» Абдулмеджитов Э.Ш.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	
1.	<p>- Вместо тепловых пожарных извещателей установить дымовые пожарные извещатели (пом. №29 столовая; пом. №76 лаборатория, пом. №32 и №73).</p> <p>- Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников, выполнить не менее 0,5 м.</p> <p>- В помещении №43 литеры А установить пожарный извещатель.</p> <p>- Точечные дымовые пожарные извещатели установить в каждом отсеке потолка шириной 0,75 м и более, ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т.п.), выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м.</p> <p>- Максимальное расстояние между извещателями, извещателем и стеной выполнить согласно таблице 13.3 СП 5.13130.2009.</p> <p>- Здание тира не оборудовано автоматическими установками пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.</p> <p>- Обеспечить наличие документации подтверждающей работоспособность электропроводки системы противопожарной защиты в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную</p>	<p>(ст.4, ст.6, ст.54 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 5.13130.2009 Система противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические прилож. А; пункт 13.14.5; пункт 13.3.6; 13.3.8; 13.4.1; пункт 4.3.3 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы).</p>	15.08.2020	

	зону.			
2.	- Обеспечить устройство блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре.	(п.49 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Правительством РФ от 25.04.2012г. №390).	15.08.2020	
3.	- Ширину эвакуационного выхода с помещения столовой №29 плана БТИ выполнить не менее 1,2 метра. - Ширину эвакуационного выхода в свету (пом. №8 и №21 плана БТИ) выполнить не менее 0,8 метра. - Ширину эвакуационного выхода с лестничной клетки 3-х этажной части здания выполнить не менее 1,2 метра.	(ст.4, ст.6, ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 8.1.12, 4.2.5 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы).	15.08.2020	
4. +	- Здание тира обеспечить пожарным щитом.	(п. 481 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Правительством РФ от 25.04.2012г. №390).	15.08.2020	
5. ? ✓	Над эвакуационным выходом (пом. №6 плана БТИ) установить световой оповещатель «Выход».	(ст.4, ст.6, ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; раздел 7, таблица 2, пункт 1, СП 3.13130.2009 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре)	15.08.2020	
6. -	- Высоту эвакуационных выходов в свету выполнить не менее 1,9 метра в здании литеры А - Высоту эвакуационных выходов в свету выполнить не менее 1,9 метра в здании литеры «Б».	(ст.4, ст.6, ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 4.2.5 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы).	15.08.2020	
7. ✓	- Обозначить категорию помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны (пом. №33, №32 плана БТИ литеры А); - Произвести расчет категории «Складское помещение в архиве» с учетом всей временной пожарной нагрузке	(ст.4, ст. 6, Главы 7,8 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности).	15.08.2020	
8.	Звуковой сигнал системы	(ст.4, ст. 6, Главы 7.8	15.08.2020	

	оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях школы выполнить таким, чтобы обеспечивал уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в помещении.	Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2 СП 3.13130.2009 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре).		
9.	Выполнить выход на кровлю (для подъема подразделений пожарной охраны) <u>одноэтажной</u> части здания школы.	(ст.4, ст.6, Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 7.3 СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожаров на объектах защиты»).	15.08.2020	
10.	Эвакуационные выходы с актового зала (пом. №67 плана БТИ литеры «А») выполнить рассредоточенными.	(ст.4, ст.6, Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.4 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; п.5.20 ДБН 1.1.7-2002 «Пожарная безопасность объектов строительства»).	15.08.2020	
11.	Кресла (стулья) в актовом зале, предусмотреть с устройствами для крепления к полу.	(ст.4, ст.6, ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 8.1.29 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы).	15.08.2020	
12.	Помещение №16 литеры Б обеспечить вторым эвакуационным выходом.	(ст.4, ст.6, ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 8.1.11 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы).	15.08.2020	
13.	В проходах и на лестницах школы выполнить эвакуационное освещение.	(ст.4, ст.6, ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 4.3.1 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; п 7.74 СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение).	15.08.2020	

