



**ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ НАРУШЕНИЙ**
согласно Предписанию № 70/1/1 от 17.03.2017 г.

№ п.п.	Нарушение, которое необходимо устранить	Срок выполнения	Ответственные	Отметка о выполне нии
1	2	3	4	5
1	Здание учебных мастерских оборудовать вторым эвакуационным выходом.	До 10.06.17 г.	Зам директора по АХР Абдулмеджитов Э.Ш.	
2	Провести обработку деревянных конструкций сценической коробки, горючих декораций, сценического оформления огнезащитным составом в актовом зале.	До 10.06.17 г.	Зам директора по АХР Абдулмеджитов Э.Ш.	
3	На все складские и производственные помещения (книгохранилище, здание мастерских, складского помещения возле актового зала, здания тира) провести расчёт по определению классификационных признаков отнесения к категориям по пожарной и взрывопожарной опасности. На дверях обозначить их категорию по пожарной и взрывопожарной опасности.	До 10.06.17 г.	Зам директора по АХР Абдулмеджитов Э.Ш.	
4.	Обеспечить противопожарными дверьми в зависимости от типа противопожарных преград помещения и здания, указанные в п.4 (по итогам проведённого расчёта)	До 10.06.17 г.	Зам директора по АХР Абдулмеджитов Э.Ш.	
5	Двери из коридоров, вестибюлей ведущие во все лестничные клетки здания школы оборудовать приспособлениями для самозакрывания и уплотнения в притворах	До 10.06.17 г.	Зам директора по АХР Абдулмеджитов Э.Ш.	
6	Восстановить двери в поэтажных коридорах, препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации	До 10.06.17 г.	Зам директора по АХР Абдулмеджитов Э.Ш.	
7	На чердаке школы убрать и запретить хранение горючих веществ и материалы, школьной мебели	До 10.06.17 г.	Зам директора по АХР Абдулмеджитов Э.Ш.	
8	Дверь второго эвакуационного выхода из столовой выполнить открывающейся по направлению выхода из помещения	До 10.06.17 г.	Зам директора по АХР Абдулмеджитов Э.Ш.	

9	Установить противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75x1,5 метра на чердак	До 10.06.17 г.	Зам директора по АХР Абдулмеджитов Э.Ш.	
10	На дверях эвакуационных выходов имеющиеся замки, обеспечить с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа	До 10.06.17 г.	Зам директора по АХР Абдулмеджитов Э.Ш.	
11	Стулья и звенья из них в актовом зале предусмотрены с устройствами для крепления к полу.	До 10.06.17 г.	Зам директора по АХР Абдулмеджитов Э.Ш.	
12	Обработать огнезащитным составом сгораемых конструкций кровли навеса, пристроенного к зданию литеры «А»	До 10.06.17 г.	Зам директора по АХР Абдулмеджитов Э.Ш.	
13	Оборудовать здания школы автоматическими установками пожарной сигнализации	До 10.06.17 г.	Зам директора по АХР Абдулмеджитов Э.Ш.	
14	Оборудовать здания школы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа	До 10.06.17 г.	Зам директора по АХР Абдулмеджитов Э.Ш.	
15	Рассредоточить эвакуационные выходы из актового зала	До 10.06.17 г.	Зам директора по АХР Абдулмеджитов Э.Ш.	
16	Определить порядок и сроки проведения работ по очистке воздуховодов от горючих отходов. Составить соответствующие акты	До 10.06.17 г.	Зам директора по АХР Абдулмеджитов Э.Ш.	
17	Здания школы дооборудовать автоматическими установками пожарной сигнализации (электрощитовая, складское помещение в подвале)	До 10.06.17 г.	Зам директора по АХР Абдулмеджитов Э.Ш.	
18	Высоту горизонтальных участков путей эвакуации из подсобных помещений пищеблока выполнить не менее 2 м	До 10.06.17 г.	Зам директора по АХР Абдулмеджитов Э.Ш.	

Разработал:

Заместитель директора по АХР



Э.Ш. Абулмеджитов