

Территориальный отдел
по г. Симферополю и Симферопольскому району
межрегионального управления Роспотребнадзора
по Республике Крым и г. Севастополю
(наименование субъекта Российской Федерации)

Предписание №

18-00187-01

«14» ноября 2017 г.

г.Симферополь, ул.Набережная, 67

(место вынесения)

Должностное лицо, уполномоченное осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор – главный специалист-эксперт Территориального отдела по г.Симферополю и Симферопольскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г.Севастополю Кокова Наталья Юрьевна

При рассмотрении материалов по проверке Муниципальной бюджетного образовательного учреждения «СОШ №40 им. В.А. Скугаря», на основании распоряжения №18-00255 от 31.10.2017 года руководителя Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю Пеньковской Н.А.

о нарушении требований ч.1.ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»

С целью устранения выявленных нарушений и в соответствии со ст.50 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 № 52-ФЗ.

Наименование юридического лица: МБОУ «СОШ №40 им.В.А. Скугаря»

Юридический адрес: Республика Крым, г.Симферополь, ул.Морозова, 18

Фактический адрес: Республика Крым, г.Симферополь, ул.Морозова, 18

Свидетельство о регистрации: №1159102008416

(наименование юридического лица (ф.и.о. индивидуального предпринимателя), адрес)

С целью устранения выявленных нарушений, руководствуясь ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», предлагаю

Провести мероприятия по устранению вышеизложенных нарушений:

(содержание конкретных действий, которые должен совершить изготовитель (исполнитель, продавец)

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)		
№ п/п.	Наименование мероприятий.	Срок исполнения.
1	В соответствии с п. 3.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - <u>довести до соответствия санитарным требованиям спортивную площадку</u>	19 Ноября 2018
2	В соответствии с п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189) - <u>провести ремонт кровли над основным зданием школы с последующим проведением ремонта и устранением мест затёков</u>	19 Ноября 2018
3	В соответствии с п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189) <u>для обеспечения качественного проведения уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств провести ремонт деревянных паркетных полов в рекреациях</u>	19 Ноября 2018
4	В соответствии с п. 4.28, п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189) - <u>для обеспечения качественного проведения уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств провести ремонт с заменой облицовочного покрытия пола и стен, устранением трещин в туалете для мальчиков на I этаже и в туалетах для мальчиков и девочек при спортивном зале</u>	19 Ноября 2018
5	В соответствии с п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.5.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45) - <u>для обеспечения качественного проведения уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств провести ремонт с заменой облицовочного покрытия пола и стен на пищеблоке и в обеденном зале</u>	19 Ноября 2018

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить в срок

до “ 19 ” ноября 20 18 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: МБОУ «СОШ №40 им.В.А.Скугара»

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ст.19.5 ч.1 КоАП РФ.

Информацию о выполнении предписания представить в территориальный отдел по г.Симферополю и Симферопольскому району межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю по адресу: г. Симферополь, ул. Набережная, д. 67 по мере выполнения каждого из пунктов, в сроки согласованные предписанием.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет за собой административную ответственность предусмотренную ст. 19.7 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.

главный специалист-эксперт отдела
территориального отдела
по г.Симферополю и Симферопольскому
району межрегионального управления
Роспотребнадзора по Республике Крым
и г. Севастополю.

(должность лица, уполномоченного осуществлять госсанэпиднадзор)




Кокова Н.Ю.

Расписка в получении Предписания

Предписание для исполнения получил: «14» ноября 2017г.


(руководитель, должностное лицо,
уполномоченное руководителем
юридического лица или индивидуального)


подпись


Ф.И.О.