



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Республике Крым
Управление надзорной деятельности
Отдел надзорной деятельности по городу Симферополю

ул. Павленко, 26, г. Симферополь, 95006, т.г. факс (0652) 54-73-47
mail: onds_mchs@mail.ru

Предписание № 224/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №40»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по городу Симферополю Республики Крым по пожарному надзору, начальника ОНД по г. Симферополю УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым, Киседоброго Сергея Викторовича от 02.11.2016 г. № 224, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период 09.11.2016; 16.11.2016г.; проведена **плановая** выездная проверка главным специалистом отдела надзорной деятельности УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым капитаном внутренней службы Алексеевым Евгением Михайловичем территории и помещений вышеуказанной школы по адресу: г. Симферополь, ул. Морозова, 18.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: Директор МБОУ СОШ №40 О.В. Сухачёва

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ пр	Вид нарушения требований пожарной безопасности с	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта	Срок устранения	Отметка (подп
------	--	---	-----------------	---------------

ед пи сан ия	указанием мероприятия по устранению и конкретного места выявленного нарушения	Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	нарушения требований пожарной безопасности и	исх) о выполн ении (указы вается только выполн ение)
1	2	3	4	
1.	Инструкция о мерах пожарной безопасности в отношении объекта разработать в соответствии с требованием, установленным разделом 18.	(п.2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	10.01.2017г.	
2.	С работниками школы провести повторный противопожарный инструктаж.	(п.3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; п.10, 22 приказ МЧС №645 от 12.12.2007г. "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" (с изменениями и дополнениями)	10.01.2017г.	
3.	В складских, административных и общественных помещениях обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.	(п.6 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; п.10, 22 приказ МЧС №645 от 12.12.2007г. "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" (с изменениями и дополнениями)	10.01.2017г.	

4.	На дверях складских и производственных помещений обозначить их категорию по взрывопожарной и пожарной опасности. Предоставить руководителем расчет по определению классификационных признаков отнесения здания и помещений складского назначения к категориям по пожарной и взрывопожарной опасности, которая установлена нормативными документами по пожарной безопасности.	(ст.4, ст. 6, Главы 7,8 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; СП 12.13.130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности).	10.03.2017г.	
5.	Имеющуюся автоматическую пожарная сигнализацию привести в исправное состояние	(п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	10.06.2017г.	
6.	Здания школы оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа	(ст.4, ст.6, ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; раздел 7, СП 3.13.130.2009 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре)	10.06.2017г.	
7.	Здания школы оборудовать автоматическими установками пожарной сигнализации	(ст.4, ст.6, ст.54 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 5.13.130.2009 Система противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические прилож. А).	10.06.2017г.	

8.	Огнетушители в помещениях школы расположить на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.	(п.480 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	10.03.2017г.	
9.	Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя на первом этаже трехэтажной части здания выдержать не более 20 метров.	(п.474 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	10.01.2017г.	
10.	Эвакуационные выходы с актового зала (помещение №67 в плане БТИ) выполнить рассредоточенными.	(п.4.6 СНиП 2-А.5.-62; ст.4, ст.6, Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.4 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы)	10.06.2017г.	
11.	Ширина эвакуационной двери из столовой наружу выполнить не 0,8 метра.	(п.4.2 СНиП 2-А.5.-62; ст.4, ст.6, Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.5 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы)	10.06.2017г.	
12.	Демонтировать перегородку из столовой в вестибюль (холл).	(ст.4, ст.6, Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.6 СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты.).	10.03.2017г.	
13.	Освободить коридор на этажах от цветов.	(п.36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации,	10.01.2017г.	

		утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)		
14.	- Электропроводку в помещении тира выполнить без видимых нарушений изоляции. - светильник в помещении тира, электрощитовой обеспечить колпаками (расценителями); - освободить электрощитовую от горючих материалов.	(п.42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	10.12.2016г.	
15.	Степень огнестойкости пристроенного к зданию литеры «А» навеса выполнить на одну величину ниже (либо равной), чем степень огнестойкости здания.	(таблица 1 ДБН В.2.2-9-99 Общественные здания и сооружения: ст.4, ст.6, Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.7.7 СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты.	10.06.2017г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный специалист ОПД по г.Симферополю
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым
капитан внутренней службы

Алексеев Е.М.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



« 18 » ноября 2016 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

директор МБОУ СОШ №40
О.В. Сухомова.

(должность, фамилия, инициалы)

« 18 » ноября 2016 г.