



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ №40
г. Симферополя

О.В. Сухачёва
2015 г.

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ НАРУШЕНИЙ
согласно акта обследования №55 от 04.06.2015г.

№ п/п	Нарушения, которое необходимо устранить	Срок выполнения	Ответственный	Отметка о выполнении
1.	Здания (помещения) школы оборудовать автоматическими установками пожарной сигнализации	до 25.03.2016 г.	Директор О.В. Сухачёва	
2.	Здание (помещения) оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	до 25.03.2016 г.	Директор О.В. Сухачёва	
3.	Из помещения актового зала оборудовать второй эвакуационный выход	до 28.09.2015 г.	Директор О.В. Сухачёва	выполнено
4.	Помещение электрощитовой оборудовать противопожарной дверью в зависимости от типа противопожарных преград	до 28.09.2015 г.	Директор О.В. Сухачёва	выполнено
5.	Выполнить планы эвакуации в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2002 ССБТ	до 30.06.2015 г.	Директор О.В. Сухачёва	выполнено
6.	Пожарные щиты доукомплектовать первичными средствами пожаротушения	до 14.08.2015 г.	Директор О.В. Сухачёва	выполнено
7.	Провести работы по очистке вентиляционных, и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта	до 30.09.2015г.	Директор О.В. Сухачёва	