



Приказ от 01 марта 2022 года №42

Правила по охране труда №10
для слесаря - электрика в МБОУС(К)ОШ «Надежда»

(Данные Правила по охране труда предназначены для обязательного исполнения, в процессе
трудовой деятельности слесарем — электриком.)

г. Симферополь
2022

1. Общие требования.

1.1. Данные Правила по охране труда (далее — Правила) разработаны в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 года №772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем».

1.2. Правила разработаны директором школы как локальный нормативный акт, применяемый в системе нормативного регулирования в школе.

1.3. Правила действуют в пределах школы и не должны противоречить федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, содержащим нормы трудового права.

1.4. Правила разработаны на основе анализа состояния и причин производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также результатов специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков.

1.5. Правила по охране труда предназначены для обязательного исполнения, в процессе трудовой деятельности слесарем - электриком (далее по тексту- Электрик).

1.6. По результатам проведенной специальной оценки условий труда все категории работников перечисленные в пункте 1.5 относятся ко 2 (второй) категории опасности по условиям труда (допустимые условия труда).

1.7. Профессиональные риски и опасности характерные для Электрика в сферы действия Правил, а также вредные и (или) опасные производственные факторы:

- неудовлетворительное состояние пешеходных и проезжих частей, территории школы, вызванное особыми погодными условиями (обледенение, изморозь и др.);
- опасность поскользнуться, споткнуться, упасть с высоты собственного тела;
- психофизиологическое напряжение;
- высокая концентрация внимания;
- опасность возникновения пожаров и загораний;
- падение предметов находящихся на высоте;
- мокрый пол после влажной уборки;
- незакрепленная мебель.
- травмы при работе неисправным инструментом;
- падение с высоты.
- поражение электрическим током при прикосновении к токоведущим частям;
- неисправности изоляции или заземления;
- особые климатические условия (мороз, жара, повышенная влажность и т.п.);
- монотонность труда;
- значительная физическая динамическая нагрузка;
- падение предметов находящихся на высоте;
- вредные и (или) опасные производственные факторы, на всех рабочих местах по категориям работников указанных в п.1.5.- отсутствуют.

2. Требования охраны труда работников при организации и проведении работ;

2.1. К работе в качестве Электрика в Муниципальном, бюджетном общеобразовательном учреждении «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для детей с ограниченными возможностями здоровья «Надежда» (далее – школа) могут быть допущены лица, имеющие возраст 18 лет и более и пригодные к данной работе по состоянию здоровья, имеющие специальное образование и группу электродопуска не ниже третьей.

2.2. При поступлении на работу в школу Электрик должны пройти предварительный медицинский осмотр, при последующей работе медосмотры проводятся периодически в сроки (один раз в год), установленные Министерством здравоохранения и социального развития РФ. Результаты медицинского осмотра оформляются в медицинской книжке, с обязательной записью о допуске к работе.

2.3. С Электриком должны быть проведены инструктажи по охране труда:

- вводный и первичный инструктаж на рабочем месте (при поступлении на работу);
- повторный инструктаж (не реже одного раза в 6 месяцев);
- целевой инструктаж, при выполнении разовых задач не связанных с профессией;
- внеплановый инструктаж, при изменении условий труда и нормативных правовых актов по охране труда, а также при несчастном случае.

- пройти стажировку на рабочем месте в течении 3 (трех) рабочих смен.
- в течении одного месяца после поступления на работу Электрик должен пройти обучение по охране труда с последующей проверкой знаний.

2.4. Перед допуском к самостоятельной работе Электрик должен быть проинструктирован по пожарной безопасности - в объеме инструкции по пожарной безопасности в школе.

2.5. Электрик должен знать порядок содержания всей территории учреждения, зданий и отдельных помещений (в т.ч. эвакуационных путей), мероприятия по пожарной безопасности при проведении образовательного процесса, массовых мероприятий и т.п. Не реже одного раза в полугодие должны проводиться практические тренировки по эвакуации людей из помещений при пожаре;

2.6. Электрик должен знать способы оказания медицинской помощи в объеме инструкции по первой доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях. Электрик должен иметь практические навыки оказания первой доврачебной помощи, знать местонахождение аптечки с медикаментами и перевязочным материалом. Аптечка должна находиться в кабинете, в месте, недоступном для обучающихся.

2.7. Электрик к организации и проведению работ на которые оформляется наряд — допуск не допускается.

2.8. Непосредственный контакт Электрика в процессе труда с исходными материалами, заготовками, полуфабрикатами, готовой продукцией и отходами производства, оказывающими на них опасное или вредное воздействие не предусмотрен и по условиям труда исключен.

2.9. Контроль за работой и управление профессиональной деятельностью Электрика осуществляют заместители директора школы, а по вопросам охраны труда — специалист по охране труда.

2.10. При возникновении аварийной ситуации, профессиональных рисков Электрик обязан сообщить директору школы, или его заместителю непосредственно или по телефону.

3. Требования, предъявляемые к производственным помещениям и производственным площадкам (для процессов, выполняемых вне производственных помещений), в целях обеспечения охраны труда работников;

3.1. Помещение для Электрика в школах оборудуются в соответствии с Приказом Минздрава РФ от 06.08.99 N 309 О введении в действие санитарных правил «Гигиенические требования к условиям обучения школьников в различных видах современных общеобразовательных учреждений» и СанПин 2.4.2-2821-10.

3.2. Площадь помещения для Электрика принимается без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения инструмента оборудования, из расчета:

- не менее 4,5 м² на 1 работника;

3.3. Стены помещения должны быть гладкими, допускающими их уборку влажным способом. Окраска стен допускается оранжевая, желтая, зеленая, голубая.

3.4. Полы должны быть без щелей и иметь покрытие дощатое, паркетное или линолеум.

3.5. При проектировании системы искусственного освещения для помещений необходимо предусмотреть раздельное включение линий светильников. В помещении для Электрика устанавливаются светодиодные светильники. Уровень освещенности должны соответствовать следующим нормам: на рабочих столах - 300 лк, в рекреациях (на полу) - 150 лк.

3.6. Помещения школ должны иметь естественное освещение.

3.7. Светопроемы (окна) помещений оборудуются регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи, тканевыми шторами светлых тонов, сочетающихся с цветом стен, мебели.

Шторы из поливинилхлоридной пленки не используются. В нерабочем состоянии шторы необходимо размещать в простенках между окнами.

3.9. Запрещается загромождать проходы в помещениях, складировать материальные средства на шкафах.

3.12. Территория школы должна быть очищена от снега и льда, обработана противоледными средствами. Содержание переходов, лестниц, площадок и перил к ним должно быть в исправном состоянии и чистоте.

4. Требования, предъявляемые к оборудованию, его размещению и организации рабочих мест в целях обеспечения охраны труда работников

4.1. Рабочее место Электрика должно быть оборудовано рабочим столом, стулом.

4.2. Перед началом работы Электрик должен проверить исправность своего рабочего места и исправность оборудования, инструмента, приспособлений, мебели.

4.3. В помещении устанавливается пожарная сигнализация, звуковой извещатель типа «Орфей», при необходимости на окна устанавливается охранная сигнализация.

4.5. В помещении устанавливается облучатель — рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный, закрытого типа.

5. Требования, предъявляемые к хранению и транспортировке исходных материалов, заготовок, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов производства в целях обеспечения охраны труда работников.

5.1. В помещении для Электрика хранятся только специальная одежда, инструменты, инвентарь не угрожающие жизни или здоровью Электрика.

5.2. При выполнении своих обязанностей на рабочем месте Электрика должны находиться только необходимые для работы инструменты и инвентарь.

5.3. При обнаружении неисправности оборудования, мебели в кабинете Электрик обязан сообщить директору школы или его заместителю и до устранения неисправности к работе не приступать, если это угрожает жизни или здоровью работников или обучающихся

5.4. Ремонтировать неисправное электрооборудование, оргтехнику имеет право специалист, прошедший специальное обучение.

Заместитель директора школы по ВР
Заместитель директора школы по АХР
Специалист по охране труда
Член профкома школы

А.А. Комазенкова
Ю.А. Маковкин
М.П. Швец
Н.В. Толстиков