

(Приложение №1)
 УТВЕРЖДАЮ
 Заведующий МБДОУ № 85 «Радуга»
 г. Симферополя
 К.К. Кириллова
 Приказ № 65-0 от «18» 04 2025г.



**План подготовки к отопительному сезону на 2025-2026 годы
 Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного
 учреждения «Детский сад комбинированного вида № 85 «Радуга»
 муниципального образования городской округ Симферополь Республика Крым**

1. Общие сведения

1	Адрес учреждения	295044, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гавена, 105А
2	Год постройки	1975
3	Общая площадь здания (м.кв.)	2 194,8 м2
4	Теплоснабжающая организация	ГУП РК «Крымтеплокомунэнерго»
5	Наличие подвала	имеется
6	Наличие элеватора/ теплового пункта	нет
7	Система отопления	закрытая
8	Схема отопления	однотрубная
9	Система ГВС	имеется
10	Материал трубопроводов системы отопления	металлический

2. Анализ прохождения трёх прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода	дни
	2022-2023г.г.	182
	2023-2024г.г.	154
	2024-2025 г.г.	183
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода	°С
	2022-2023 г.г.	+ 7,07
	2023-2024 г.г.	+ 8,73
	2024-2025 г.г.	+ 6,19
3	Объём потребляемой тепловой энергии в отопительный период (при наличии прибора учёта)	Гккал
	2022-2023 г.г.	302
	2023-2024 г.г.	276
	2024-2025 г.г.	307
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	КОЛ-ВО
	2022-2023 г.г.	нет
	2023-2024 г.г.	нет
	2024-2025 г.г.	нет
5	Случаи аварий/ дефектов внутренних систем теплоснабжения	КОЛ-ВО
	2022-2023 г.г.	нет
	2023-2024 г.г.	нет
	2024-2025 г.г.	нет
6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1	Случаи перерывов поставке теплоносителя	КОЛ-ВО
	2022-2023 г.г.	нет