Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 29 «Буратино» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым

г. Симферополь, ул. Ангарская, 50

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

2024

Приложение А.2
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ № 29 «Буратино»
г. Симферополя
_____М.М. Котенкова
«25» июля 2024 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 29 «Буратино» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
1.2. Адрес объекта 295011, Республики Крым, г. Симферополь, ул. Ангарская, зд. 50
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа – 5360, 3 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – 0,9331 га
1.4. Год постройки здания 2023 г., последнего капитального ремонта –
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 30.12.2025, капитального – 30.12.2053
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу), Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 29 «Буратино» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым (МБДОУ № 29 «Буратино» г. Симферополя)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ангарская, зд. 50
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, иное) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Муниципальное казенное учреждение Департамент образования администрации города Симферополя Республики Крым
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 295034, г. Симферополь, бул. И. Франко, 25

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
2.2 Виды оказываемых услуг дошкольное образование
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках (К), инвалиды с нарушениями зрения (С), опорно – двигательного аппарата (О), слуха (Г), умственного развития (У)
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность –260 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребёнка - инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Автобусы: № 6, 7, 99, маршрутки № 2, 25, 51, 52, 54, троллейбусы № 4, 7, 9, остановка «Ангарская улица»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – есть (автобусы)
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки пассажирского транспорта – 500 м
3.2.2 время движения (пешком) от остановки к объекту – 6 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да
3.2.4 перекрёстки: да (нерегулируемый)
3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – нет
3.2.6 перепады высоты на пути: есть
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах - колясках	Б
3	с нарушениями опорно - двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных структурно - функциональных зон

N п\п	Основные структурно - функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О,Г) ВНД (С) ДП-И (У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,О,Г, С) ДП-И (У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К,О,Г, С) ДП-И (У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,О,Г, С) ДП-И (У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (С, К, У, Г) ДЧ-И (О)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К,О,У,Г) ДЧ-И (С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К,О,С, У,Г)

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект признан частично доступным для категорий инвалидов с нарушениями слуха (Г) и зрения (С), для инвалидов с нарушениями опорно – двигательного аппарата (О), для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках (К) и полностью доступным для инвалидов с нарушениями умственного развития (У).

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и п. 4 Порядка обеспечения условий доступности

для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 09.11.2015 № 1309, необходимо обеспечить сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, а также оказание работниками учреждения, предоставляющего образовательные услуги, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

В соответствии с Приказом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 29 «Буратино» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым (далее - МБДОУ № 29 «Буратино» г. Симферополя) от 19.07.2024 № 78-ОД «О назначении ответсвенного лица за сопровождение и оказание помощи инвалидам и маломобильным группам населения в МБДОУ № 29 «Буратино» г. Симферополя», в учреждении имеется ответственное лицо за сопровождение и оказание помощи инвалидам и маломобильным группам населения.

Территория МБДОУ № 29 «Буратино» г. Симферополя имеет ограждение. Вход на территорию учреждения осуществляется через калитку, у которой отсутствует табличка о наименовании и режиме работы объекта. Однако, у входа, в недоступном месте для инвалидов, с левой стороны, установлена мнемосхема территории МБДОУ № 29 «Буратино» г. Симферополя, выполненная в рельефном плоско-выпуклом формате и дублирующаяся шрифтом Брайля. Также, на высоте 1,28 м установлено вызывное устройство. Рекомендуется установить при входе на территорию информирующую табличку о наименовании и режиме работы учреждения, выполненную, в том числе, в рельефном плоско-выпуклом формате и дублирующуюся шрифтом Брайля, рядом с калиткой со стороны ручки на высоте от 1,2 м до 1,6 м от уровня пешеходной зоны. Кнопку вызова сотрудника персонала рекомендуется установить на высоте 0,80-0,85 м от уровня пешеходного пути и обозначить ее знаком-пиктограммой «Инвалид». Для своевременного ориентирования на территории учреждения мнемосхему территории МБДОУ № 29 «Буратино» г. Симферополя рекомендуется установить на прилегающей территории в доступном месте для инвалидов с правой стороны по ходу движения. Локальный предупреждающий наземный указатель с продольными рифами, расположенный у калитки, рекомендуется демонтировать.

На прилегающей территории МБДОУ № 29 «Буратино» г. Симферополя расположены игровые площадки, оборудованные, в том числе беседками, общая физкультурная площадка – стадион, которые имеют специализированное травмобезопасное резиновое покрытие. На четырех детских площадках имеются перепады высот пешеходных путей по 0,16 м в виде бордюра, а у всех входов в беседки перепады высот по 0,16 м, не обустроены съездами. Асфальтобетонное покрытие на прилегающей территории ровное. Места изменения высот поверхностей пешеходных путей рекомендуется выполнить плавным понижением с углом уклона не более 1:20 или обустроить пандусами бордюрными. Для инвалидов с нарушениями зрения, на пешеходном пути нанесены направляющие и предупреждающие наземные указатели, ведущие к главному входу в здание.

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 29 «Буратино» г. Симферополя расположено в двухэтажном здании и имеет главный вход, вход для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках, эвакуационные, и в группы, вход в которые осуществляется отдельно через прилегающую территорию. Главный вход и вход для инвалидов-колясочников расположены на одной входной площадке, у которых имеется табличка о наименовании учреждения, выполненная в рельефном плоско-выпуклом формате и дублирующуюся шрифтом Брайля. Входная дверь оборудована доводчиком. В проеме входной двери имеется порог 0,15 см.

У главного в хода в здание имеется лестничный марш, который для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, обустроен пандусом. Вдоль пандуса установлены двухуровневые ограждения с поручнями на высоте 0,70 и 0,90 м. Ширина пандуса 0,90 м. Перед лестничным маршем, для инвалидов с нарушениями зрения расположены тактильно -контрастные наземные указатели, которые нанесены не по всей ширине лестничного марша и не на расстоянии 0,3 м. Рекомендуется, обустроить тактильно-контрастные наземные указатели на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи нижней ступени, глубиной от 0,5 до 0,6 м и равной ширине лестничного марша.

Вдоль двух сторон вышеуказанного лестничного марша на высоте 0,90 м и 0,50 м установлены ограждения и поручни, у которых отсутствуют завершающие горизонтальные части. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м. Форма завершающих частей поручней должна быть травмобезопасной: с плавным завершением вниз, в сторону ограждения или стены и т.п. Для инвалидов с нарушениями зрения на прозрачных полотнах входных дверей нанесена яркая контрастная маркировка в виде круга, также вышеуказанная маркировка нанесена по периметру дверных полотен. Однако, контрастную маркировку, нанесенную на прозрачные полотна дверей и по периметру, рекомендуется устранить. Маркировка остекленной поверхности дверного полотна не предусматривается когда нижний край прозрачной поверхности расположен на высоте не менее 0,85 м от уровня пола

Объект оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Имеются световые табло эвакуационного пути «Выход» и специальные указатели и символы. Однако план эвакуации отсутствует.

Для инвалидов с нарушениями умственного развития в здании размещена понятная для усвоения информация.

Для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется предусмотреть наличие портативного индивидуального прибора усиления звука, а в помещениях для проведения массовых мероприятий (музыкальный и спортивный залы) индукционную систему, или организовать услугу по сурдопереводу.

Для инвалидов с нарушениями зрения на I этаже размещена мнемосхема этажа МБДОУ № 29 «Буратино» г. Симферополя. В здании имеются информирующие тактильные таблички, выполненные в рельефном плоско - выпуклом формате, дублирующиеся шрифтом Брайля, с указанием назначения помещений, которые размещены рядом с дверью со стороны дверной ручки. Однако, по периметру межкоридорных дверей, ведущих на лестничные марши нанесена яркая контрастная маркировка, а перед дверью расположены тактильно- контрастные предупреждающие указатели. Рекомендуется демонтировать тактильно - контрастные предупреждающие напольные указатели и вышеуказанную контрастную маркировку. В зданиях общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций тактильные напольные указатели не предусматриваются. На всех лестничных маршах, внутри здания, на проступях краевых ступеней рекомендуется нанести одну или несколько противоскользящих полос общей шириной 0,08-0,1м, контрастных с поверхностью ступени (как правило, жёлтого цвета). Если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша.

Вдоль всех лестничных маршей, расположенных внутри здания, установлены ограждения с поручнями на высоте 0,90 и 0,50 м. Для инвалидов с нарушениями опорно – двигательного аппарата рекомендуется устранить в дверных проемах пороги как при в ходе, так и внутри здания.

Для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках, дверные проемы в здании шириной менее 0,90 м рекомендуется расширить. Помещения целевых зон имеют габариты, которые предусматривают свободную зону диаметром 1,4 м для разворота и перемещения в них инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках. Также, в здании имеется пассажирский лифт, который является доступным для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.

В здании на 1 и 2 этажах имеются санитарно-гигиенические помещения доступные для инвалидов, которые оборудованы системой тревожной сигнализации.

Мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов следует выполнять в соответствии с требованиями Свода правил СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 904/пр; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2018 № 1029-ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51261-2022 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по

техническому регулированию и метрологии от 23.06.2022 № 528-ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52131 – 2019 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.08.2019 № 584 – ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51671 – 2020 «Средства связи информации технические общего пользования, доступные для инвалидов», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.11.2020 № 1203 – ст; Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи".

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п\п	Основные структурно - функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный и Текущий ремонты
2	Вход (входы) в здание	Капитальный и Текущий ремонты
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный и Текущий ремонты
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный и Текущий ремонты
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не требуется
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный и Текущий ремонты
8	Все зоны и участки	Капитальный и Текущий ремонты

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ -

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП (Г,О,У,С, К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с общественными организациями инвалидов - не имеется;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается_____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации заместителем начальника отдела по вопросам доступности департамента труда и социальной защиты населения администрации города Симферополя Цвиркун И.И. www.zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "19" июля 2024 г.
2. Акта обследования объекта от "19" июля 2024 г.
3. Решение Комиссии о паспортизации МБДОУ № 29 "Буратино" г. Симферополя от "19" июля 2024 г.