


**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе  
федерального значения Севастополе»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ  
Аттестат аккредитации  
RA RU 710101 от 13 ноября 2015  
Юридический адрес 295034  
г Симферополь, ул Набережная, д 67  
тел (365) 549-900, факс (365) 549-901  
ИНН 9102034069 ОГРН 1149102060348  
ОКПО 00711250 КПП 910201001  
e-mail fbuz\_priemni@cge-crimea.ru <http://www.cge-crimea.ru>  
Фактический адрес 295034  
г Симферополь ул Набережная д 67  
тел (365) 549-900 факс (365) 549-901  
ИНН 9102034069 ОГРН 1149102060348  
ОКПО 00711250 КПП 910201001  
e-mail fbuz\_priemni@cge-crimea.ru <http://www.cge-crimea.ru>

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач  
ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и  
городе \_\_\_\_\_ - федерального значения  
Севастополе»

(наименование учреждения)

  
А.И. Ракитов  
МП \_\_\_\_\_ ФИО \_\_\_\_\_

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**о соответствии санитарным правилам и нормативам помещений, оборудования  
образовательного учреждения для осуществления медицинской деятельности**

**№ 2682- 14.11.16 от 06.12.2016 г.**

- 1. Наименование учреждения:** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Широковская школа» Симферопольского района Республики Крым.
- 2. Юридический адрес:** 297510, Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский район, село Широкое ул Ленина, д 11
- 3. Фактический адрес:** 297510, Республика Крым, Симферопольский район, село Широкое ул. Ленина, д 11.
- 4. Ф.И.О. руководителя:** директор учреждения – Перминова Наталья Сергеевна, тел + 7 (978) 720-90-19.
- 5. ИНН /КПП 9109009625/910901001. ОГРН 1159102022749;**
- 6. Основание для проведения экспертизы.** Поручение ТО по городу Симферополю и Симферопольскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю №18-00665 от 10.11.2016 г.
- 7. Заявленный вид деятельности:** медицинская деятельность при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по сестринскому делу в педиатрии
- 8. Документы, представленные на экспертизу:**
  - устав МБОУ «Широковская школа» Симферопольского района Республики Крым.
  - свидетельство о госрегистрации в налоговом органе от 12.01 2015 г.,
  - свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 12.01 2015 г.,
  - свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица от 12.01.2015 г.,
  - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
  - копия технического паспорта;
  - договор энергоснабжения (государственный контракт) ГУП РК «Крымэнерго» № 1692 от 05.02 2016 г.;
  - договор на оказание услуг по эксплуатации оборудования газовой котельной с ООО «Профи Горг-М» № 01 /16/1 /г от 29.01.2016 г.;

№ эксп. заключения 2682- 14.11.16

Подпись эксперта ОИ  /ФИО Копачевская В А

- договор о совместной организации медицинского обслуживания с ИБУЗ РК «Симферопольская центральная районная клиническая больница» от 12.01.2016 г.
- договор на проведение дезинфекции, дератизации, дезинсекции №012 от 08.02.2016 г с ООО «ДЕЗИПРОФИ - КРЫМ»:
- договор холодного водоснабжения с МУП "Широкое" № 03/2016 от 28.04.2016 г.
- договор на вывоз ТКО (твёрдых коммунальных отходов) №219 от 07.10.2016 г. с МУП «Райкомсервис».
- протокол исследований уровней освещенности, КЕО № 7841 от 06.12.2016 г.
- протокол исследований параметров микроклимата № 7841 от 06.12.2016 г.

**9. Перечень нормативной документации, на основании которой проводилась экспертиза:** СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

**10. Характеристика учреждения:** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Широковская школа» размещено по адресу Симферопольский район, с Широкое ул. Ленина, д.11, находится на обособленной территории в селитебной зоне, что соответствует п. 2.1 СанПиН 2.1.3.2630-10.

Здание школы введено в эксплуатацию в 1967 году, построено по типовому проекту. В отдельно стоящем здании расположена собственная котельная на газовом топливе.

**11. Территория школы** частично ограждена, благоустроена, озеленена; подъездные пути и дорожки имеют твёрдое покрытие, которое местами деформировано. Наружное освещение имеется.

Для сбора твёрдых бытовых отходов предусмотрена площадка, на расстоянии 15 метров от здания. Договор на вывоз ТБО заключен. Контейнер для сбора мусора отсутствует, временно для сбора мусора используется металлическая ёмкость. Промаркированные ёмкости и место для временного хранения медицинских отходов имеются, что соответствует п. 11.24 СанПиН 2.1.3.2630-10.

#### **12. Здание, помещения:**

Медицинский кабинет муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Широковская школа» расположен на 1 этаже здания школы, в приенособленном помещении, что соответствует п. 4.22 (3 абзац) СанПиН 2.4.2.2821-10. Площадь медицинского кабинета 25,0 м<sup>2</sup>, что соответствует п. 5.19.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 и п. 30 приложения 1 СанПиН 2.1.3.2630-10. В кабинете выделено место (выпорожено ширмой) для временной изоляции заболевших обучающихся, что соответствует п. 5.19.5 (3 абзац) СанПиН 2.4.2.2821-10.

Кабинет имеет естественное освещение (посредством 3-х окон, площадью 7,8 м<sup>2</sup>) и искусственное освещение (2 светильника закрытого типа, со светодиодными лампами).

Туалеты расположены на 1 этаже: один туалет для девочек, один для мальчиков, один служебный, всё сантехническое оборудование в рабочем состоянии. К умывальным раковинам подведено холодное и горячее (посредством электроводонагревателя) водоснабжение.

#### **13. Внутренняя отделка помещений:**

В кабинете проведен ремонт, состояние отделочных материалов медицинского кабинета позволяет проведение влажной уборки и обработки дезинфицирующими средствами. Стены и потолок медицинского кабинета окрашены водоэмульсионной краской, полы покрыты линолеумом, состояние хорошее.

Отделка помещений медицинского кабинета соответствует п. 4.2 СанПиН 2.1.3.2630-10 и п. 5.19.5 СанПиН 2.4.2.2821-10.

#### **14. Водоснабжение, канализация.**

Системы холодного водоснабжения и канализации централизованные. Подача

холодной проточной воды осуществляется бесперебойно. В медицинском кабинете оборудован умывальник, горячее водоснабжение к нему обеспечивается посредством электроводонагревателя, что соответствует п.8.1.,8.2. и 5.19.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 и п.5.5 СанПиН 2.1.3.2630-10.

#### **15. Отопление, вентиляция.**

Отопление автономное, от собственной котельной на газовом топливе. В качестве отопительных приборов используются чугунные радиаторы, которые располагаются под оконными проемами, доступны для уборки.

Проветривание помещений проводится посредством открывания оконных фрамуг и дверей. Параметры микроклимата соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 (протокол прилагается).

#### **16. Освещение.**

Помещение медицинского кабинета имеет естественное (посредством 3-х окон) и искусственное освещение. Окраска стен и потолков выполнена в светлых тонах. Система искусственного освещения представлена 2 светильниками закрытого типа, со светодиодными лампами. Измеренные уровни освещённости соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 (протокол прилагается).

**17. Инвентарь и технологическое оборудование:** оснащение кабинета соответствует функциональному назначению кабинета:

кушетка, письменный стол, стулья, медицинский шкаф для медикаментов и укладок неотложной помощи, шкаф для документации, медицинский столик, бактерицидная лампа, носилки, бытовой холодильник, ростомер, весы, тонометр, фонендоскоп, жгут резиновый, грелка резиновая, биксы, шпатель, пинцет, термометры, шины, педальное ведро.

**18. Санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря:** санитарно-техническое состояние помещения удовлетворительное. В кабинете проведен ремонт покраска потолка и стен, проведен водопровод, ремонт канализационной системы, установлен электроводообогреватель. Хранение уборочного инвентаря упорядочено.

**19. Условия труда медицинского персонала:** созданы; хранение рабочей одежды и домашней разделено, упорядочено.

**20. Заключение:** помещение, оборудование и иное имущество медицинского кабинета муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Широковская школа» размещенного по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский район, с. Широкое ул. Ленина, д.11, используемые для осуществления медицинской деятельности при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по сестринскому делу в педиатрии.

соответствуют требованиям

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Врач-эксперт,  
врач по гигиене труда



В.А. Копачевская

Технический директор,  
заведующий санитарно-гигиеническим отделом



Н.С. Бурлакова

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»	Код Ф(ИЛЦ):05-11-034-5-2016 Действует с 10.05.2016
	Протокол измерения освещенности Ф(ИЛЦ)34/ДЦ(ИЛЦ)2.12.16
Аккредитованный испытательный лабораторный центр Юридический адрес: 295034, г Симферополь, ул Набережная, д 67 Фактический адрес: 295034, г Симферополь, ул Набережная, д 67 Аттестат аккредитации: RA RU 21CG86 от 26.06.2015г	

ПРОТОКОЛ № 7841Ф от 06.12.2016г.

измерения освещенности

Регистрационный № 1747-0 образца (пробы, замеры) в журнале лаборатории

1. Дата проведения измерений 01.12.2016г.

2. Место проведения измерений МБОУ "Широковская школа" Симферопольский район,

(наименование объекта, адрес цех участка, отделение здания и др.)

с. Широковое, ул. Ленина 11. Медицинский кабинет, помещение №1, помещение №2.

3. Цель измерений лицензирование

4. Средства измерительной техники Прибор комбинированный ТКА-ПКМ-02 Льюкметр-Яркомер.

зав. №028137

(наименование тип заводской номер)

5. Сведения о поверке Св-во № 05.006056.16 до 09.06.2017г

(номер свидетельства в действующем)

6. Нормативная документация, в соответствии с которой проводятся и оцениваются результаты измерений:

а) ГОСТ Р 54944-2012 "Здания и сооружения Методы измерения освещенности"

(применяется измеренная)

б) СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"

7. Представитель обследуемого объекта Мед. сестра Шакурова Н.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество подписавшего)

8. Напряжение сети: U1 = 217

(в начале измерения)

U2

222

(в конце измерения)

9. Должность, фамилия, имя, отчество лиц, которые проводили измерения

инженер лаборатории исследований физических факторов Горюнова Н.А.

(подпись)

Протокол №7736Ф от 25.11.2016г

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ



<p>Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»</p>	<p>Код Ф(ИЛЦ):05-11-032-5-2016 Действует с 10.05.2016</p>
<p>Протокол измерения параметров микроклимата Ф(ИЛЦ)32/ДЦ(ИЛЦ)2.12.16</p>	<p>Аккредитованный испытательный лабораторный центр</p>
<p>Юридический адрес 295034, г Симферополь, ул Набережная, д 67 Фактический адрес 295034, г Симферополь, ул Набережная, д 67 Аттестат аккредитации RA RU 21CG86 от 26.06.2015г</p>	

ПРОТОКОЛ № 7841Ф от 06.12.2016г.

измерения параметров микроклимата

Регистрационный № 1727-м образца(пробы, замеры) в журнале лаборатории:

1. Дата проведения измерений 01.12.2016г

2. Место проведения измерений МБОУ "Широковская школа" Р.К. Симферопольский район,

(наименование объекта адрес чет. участок отделение здание и др.)

с. Широковское, ул. Ленина Л.Л. Медицинский кабинет, помещение №1, помещение №2.

3. Цель измерений лицензирование

4. Средства измерительной техники Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП-М" зав. №159415

(наименование тип заводской номер)

5. Сведения о поверке Свидетельство № 207/15-3-500 п.дв. 17.07.2017

(номер свидетельства, клеймо, срок действия)

6. Нормативная документация, в соответствии с которой проводятся и оцениваются результаты измерений:

а) ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях"

(применяется измерение)

б) СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" СанПиН 2.1.3.2630-10

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"

(оцениваются результаты)

7. Представитель обследуемого объекта Медицинская сестра Шакурова Н.Н.

(должность фамилия имя отчество подпись)

(подпись)

8. Должность, фамилия, имя, отчество лиц, которые проводили измерения

инженер лабораторных исследований физических факторов Горюнова Н.А.

(подпись)

(подпись)

Протокол №7751Ф от 06.12.2016г

стр. 1 из 1

Настоящий протокол характерен тем, что содержит только результаты измерений, проведенных в соответствии с требованиями ГОСТ 30494-2011 и СанПиН 2.4.2.2821-10.

