



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по

Территориальный отдел по г. Симферополю и Симферопольскому району Межрегионального управления
Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополе

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№82-01-14-0117-2025

РК, г.Симферополь, ул.Набережная, 67
(место выдачи предписания)

«05» 03.2025

Мною, старшим специалистом 1 разряда ТО по городу Симферополю и Симферопольскому району МУ Роспотребнадзора по РК и городу ФЗ Севастополю Скороходовой К.Ю.

при проведении профилактического визита в отношении: МБОУ «Перовская школа-гимназия имени Героя Социалистического Труда Хачирадзе Георгия Александровича» Симферопольского района Республики Крым (ОГРН 1159102007844, ИНН 9109008639), 297560, Республика Крым, Симферопольский район, с.Перово, ул. Школьная , д. 1А.

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

п.1.ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ТР ТС 051/2021 "О безопасности мяса птицы и продукции его переработки"

На основании изложенного и руководствуясь ст. 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

-В соответствии с п.2.2.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"-восстановить целостность асфальтового покрытия территории,

-В соответствии с п.2.2.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"-оборудовать спортивную площадку и беговые дорожки; обеспечить ее покрытием;

-В соответствии с табл. 6.9, табл. 6.10, табл. 6.11 СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - привести расписание занятий в соответствие с учетом соблюдения шкалы трудности,

-В соответствии с п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"- обеспечить

покрытие стен, поддающееся влажной уборке с применением моющих и дезинфицирующих средств в кабинетах № 307,300, 302, 304, 206, 208, 201, каб 3В; восстановить целостность покрасочного покрытия стен и плинтуса в коридорах 2-го и 3-го этажей,

-В соответствии с п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"-для обеспечения качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств восстановить целостность покрытия пола в части кабинетов: деревянные, деформированные многолетними накрасами: в мастерской для мальчиков, в приспособленном малом спортивном зале; восстановить целостность линолеумного покрытия пола в кабинетах: № 208, 201, 103, 302, каб.1Б, в актовом зале, в библиотеке; восстановить целостность плиточного покрытия полов, имеются деформации и выбоины: на лестничных маршах, в раздевалках при спортивном зале,

-В соответствии с п.3.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"- обеспечить подводкой воды кабинеты биологии и мастерскую для мальчиков,

-В соответствии с п.2.5.2, п.2.5.3, п.2.6.5, п.2.4.11, п.3.4.10, п.2.6.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»- умывальные раковины в туалетах начальной школы обеспечить подводкой горячей воды, отремонтировать и задействовать все туалеты, предусмотренные проектом строительства (на 3 этаже основной школы, туалеты при раздевалках спортивного зала), установить дополнительные умывальные раковины перед обеденным залом, для соблюдения правил личной гигиены,

-В соответствии с 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"- провести капитальный ремонт потолков с заменой перекрытий в нефункционирующем приспособленном малом спортивном зале,

-В соответствии с п. 3340 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"- представить результаты исследований на энтеробиоз классов начальной школы в Территориальный отдел по городу Симферополю и Симферопольскому району МУ Роспотребнадзора по РК городу Севастополю. **Срок 26.03.2025 г.**

Администрации образовательного учреждения усилить контроль за качеством проведения влажной уборки с применением дез.средств. **Срок исполнения с момента получения предписания.**

-В соответствии с п. 1.8 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 2.1, п 2.18 СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания», п. 79 ТР ТС 051/2021 "О безопасности мяса птицы и продукции его переработки"- обеспечить своевременное проведение мероприятий по производственному контролю с применением лабораторно-инструментальных методов исследований в полном объеме; в рамках производственного контроля провести повторные смывы с инвентаря и столов на пищеблоке и представить результаты контроля в Территориальный отдел по городу Симферополю и Симферопольскому району МУ Роспотребнадзора по РК городу Севастополю. **Срок 26.03.2025 г.**

Администрации образовательного учреждения усилить контроль за хранением пищевых продуктов согласно условий, заявленных производителем, а также усилить контроль за качеством проведения ежедневной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств на пищеблоке.

Срок исполнения с момента получения предписания.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается МБОУ «Перовская школа-гимназия имени Героя Социалистического Труда Хачиашвили Георгия Александровича» Симферопольского района Республики Крым. Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел по г.

Симферополю и Симферопольскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городе Севастополе по адресу: РК, г.Симферополь, ул.Набережная, 67, тел.272283, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до « 09 » 02 2026 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Секретарь спускаемого предписания *И. В. Кирехова* (подпись)
(должность лица, составившего предписание) (подпись) (инициалы и фамилия)
С предписанием ознакомлен(а) « 05 » 03 2025 г. *Г. Г. Кирехова* (подпись)
И. В. Кирехова (подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: