



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРОКУРАТУРА  
КИЕВСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ

ул. С. Ценского, 26, г. Симферополь,  
Республика Крым, 295001

Директору  
МБУ ДО «Симферопольская детская  
музыкальная школа № 5»

Резвовой И.А.

ул. Ковыльная, 82 г. Симферополь,  
Республика Крым, 295010

sdmsh5@mail.ru

20.02.24 № Прдп-59-24

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений  
законодательства в сфере  
пожарной безопасности

Прокуратурой Киевского района города Симферополя совместно с отделом надзорной деятельности по г. Симферополю управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Крым проведена проверка соблюдения МБУ ДО «Симферопольская детская музыкальная школа № 5» требований законодательства в сфере пожарной безопасности.

Согласно ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению; оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров; предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях предприятий необходимые силы и средства; обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты предприятий; предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях; незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов; содействовать деятельности

АК № 136473

26/05/01-03

28.02.2024

добровольных пожарных; обеспечивать создание и содержание подразделений пожарной охраны на объектах исходя из требований, установленных ст. 97 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В силу ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также одного из следующих условий:

1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона;

2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

3) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности;

4) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности;

5) результаты исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 настоящей статьи.

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

В ходе проведения проверочных мероприятий установлено, что в МБУ ДО «Симферопольская детская музыкальная школа № 5»:

- в нарушение абз. 3 п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 на объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты (система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (п. 6.2.3 ГОСТ Р 59639-2021; раздел 6.3 ГОСТ Р 59638-2021);

- в нарушение п. 4.3.12 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты.

Эвакуационные пути и выходы» (далее - СП 1.13130) на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330 (ч. 4 ст. 51 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- в нарушение п. 4.2.21 СП 1.13130 перед наружной дверью (вторым эвакуационным выходом) не предусмотрена горизонтальная входная площадка с длиной и шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери (ч. 1, ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- в нарушение п. 4.2.22 СП 1.13130 двери второго эвакуационного выхода непосредственно наружу не открываются по направлению выхода из здания (ч. 1, ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- в нарушение п. 4.2.21 СП 1.13130 ширина эвакуационного выхода, ведущего из коридора (пом. № 11) в коридор (пом. № 13) ко второму эвакуационному выходу непосредственно наружу, составляет менее 0,8 м (фактически в свету - 0,65 м) (ч. 1, ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- в нарушение п/п «б» п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 на путях эвакуации допущено размещение мебели, электрогенератора и других предметов;

- в нарушение п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений складского назначения (кладовые) с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны;

- в нарушение п. 10 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 в месте установки приемно-контрольного прибора пожарного не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты (для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений).

Причинами и условиями вышеуказанных нарушений федерального законодательства явились ненадлежащее выполнение должностных обязанностей работниками МБУ ДО «Симферопольская детская музыкальная школа № 5», а также отсутствие надлежащего контроля за работой подчиненных сотрудников со стороны руководства учреждения.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 22, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

**ТРЕБУЮ:**

1. Безотлагательно рассмотреть данное представление в присутствии представителя прокуратуры. О дне и времени рассмотрения представления заблаговременно известить прокуратуру Киевского района г. Симферополя.

2. В течение месяца со дня внесения представления принять меры к устранению выявленных нарушений закона, причин и условий им способствующих.

3. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру Киевского района г. Симферополя в письменной форме в установленный законом срок.

Заместитель прокурора района



С.О. Младенов