



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Республике Крым
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности по городу Симферополю

ул. Павленко, 26, г. Симферополь, 295051, тел. (3652) 25-93-64
mail: onds_mchs@mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23/2024/51
о назначении административного наказания

«17» июня 2024 г.

г. Симферополь

(место рассмотрения: город, село, район)

Я, государственный инспектор города Симферополя по пожарному надзору – старший инспектор отдела надзорной деятельности по городу Симферополю управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Крым капитан внутренней службы Сергеев Егор Валерьевич.

(должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол)

рассмотрев постановление заместителя прокурора Киевского района г. Симферополя Младенова С.О. о возбуждении административного дела «05» апреля 2024 г. №б/н (вх. от 09.04.2024г. №В-306-4427) и материалы на должностное лицо

1. **Фамилия, имя, отчество** Резцова Ирина Александровна
2. **Дата и место рождения** 19.03.1958 г.р., к/с Шахристан, Ура-Тюбинского р-на Ленинабадской обл.
3. **Адрес места жительства, тел** Республика Крым, г. Симферополь, ул. Андижанская, д. 31, телефон моб: +7-978-791-52-47
4. **Место работы (учебы)** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СИМФЕРОПОЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА №5" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ (сокращенно - СДМШ№5)
5. **Занимаемая должность** директор
6. **Заработная плата (иной заработок)** со слов 40 000 руб.
7. **Документ, удостоверяющий личность** паспорт серии 5314 №424226, выдан ФМС, дата выдачи 18.04.2014. код подразделения 910-003.
8. **Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда** со слов не привлекалась
9. **Каким языком желает пользоваться при производстве по административному делу** русским
10. **Нуждается ли в услугах переводчика** не нуждается

Должностному лицу Резцовой Ирине Александровне
разъяснены его (её) права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Кроме того, разъяснено, что в соответствии со ст.ст. 26, 51 Конституции Российской Федерации никто не обязан (а) свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и близких родственников, круг которых определен примечанием ст.25.6 КоАП РФ. Имеет право изъясняться на родном языке или на том языке, которым владеет, а также пользоваться переводчиком.

(подпись)

Установил:

Согласно требованию Заместителя прокурора Киевского района г. Симферополя «о выделении специалиста» №Исорг-20350011-390-24/473-20350011 от 31.01.2024г. старшим инспектором ОНД по г. Симферополю УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым (далее – отдел) Сергеевым Е.В совместно с помощником прокурора Киевского района г. Симферополя Ломач Я.С. принято участие в проведении проверки исполнения требований законодательства о пожарной безопасности на объекте защиты МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СИМФЕРОПОЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА №5" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ (ОГРН: 1159102026258, ИНН: 9102159100),

расположенного по адресу: 295010, Республика Крым, город Симферополь, Ковыльная ул., д. 82, в ходе исторой

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения);

установил, что должностное лицо директор СДМШ№5 Резцова Ирина Александровна нарушил Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы",

а именно:

1	В нарушение абз. 3 п. 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (далее - Правила противопожарного режима) на объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты (система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (п. 6.2.3 ГОСТ Р 59639-2021; раздел 6.3 ГОСТ Р 59638-2021)
2	В нарушение п. 4.3.12 СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"(далее - СП 1.13130) на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330 (ч. 4 ст. 51 ФЗ №123 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее — ФЗ №123 "ТРОТПБ")
3	В нарушение п. 4.2.21 СП 1.13130 перед наружной дверью (вторым эвакуационным выходом) не предусмотрена горизонтальная входная площадка с длиной и шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери (ч. 1, ч. 4 ст. 53 ФЗ №123 «ТРОТПБ»)
4	В нарушение п. 4.2.22 СП 1.13130 двери второго эвакуационного выхода непосредственно наружу не открываются по направлению выхода из здания (ч. 1, ч. 4 ст. 53 ФЗ №123 «ТРОТПБ»)
5	В нарушение п. 4.2.21 СП 1.13130 ширина эвакуационного выхода, ведущего из коридора (пом. №11) в коридор (пом. №13) ко второму эвакуационному выходу непосредственно наружу, составляет менее 0,8 м (фактически в свету — 0,65 м) (ч. 1, ч. 4 ст. 53 ФЗ №123 «ТРОТПБ»)
6	В нарушение п/п «б» п. 27 Правил противопожарного режима на путях эвакуации допущено размещение мебели, электрогенератора и других предметов.
7	В нарушение п. 12 Правил противопожарного режима не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений складского назначения (кладовые) с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны
8	В нарушение п. 10 Правил противопожарного режима в месте установки приемно-контрольного прибора пожарного не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты. (Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений).

(указывается существо нарушения или невыполнения)

за что предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ

Согласно ст. 38 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

- 1) собственники имущества;
- 2) руководители федеральных органов исполнительной власти;
- 3) руководители органов местного самоуправления;
- 4) лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- 5) лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- 6) должностные лица в пределах их компетенции.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц федерального государственного пожарного надзора.

Согласно ст. 2.4 КоАП РФ, совершившие административные правонарушения в связи с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций

руководители и другие работники организаций, несут административную ответственность как должностные лица.

Согласно ст. 38 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; должностные лица.

Нарушения требований пожарной безопасности выявлены в помещениях СДМШ№5.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц Резвова Ирина Александровна является директором СДМШ№5.

Таким образом, на должностном лице Резовой Ирине Александровне лежит обязанность по соблюдению и обеспечению требований пожарной безопасности на объекте.

Согласно ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом об административных правонарушениях РФ установлена административная ответственность.

Резова Ирина Александровна обязана в силу закона принять все зависящие от неё меры к соблюдению требований пожарной безопасности, но в результате бездействия, не приняла всех исчерпывающих мер.

В данном случае в бездействии Резовой Ирины Александровны имеет место неосторожная форма вины, поскольку Резова Ирина Александровна не предвидела возможности наступления вредных последствий своего бездействия, хотя должна была и могла их предвидеть.

Таким образом, выявленные нарушения требований пожарной безопасности явились следствием бездействия Резовой Ирины Александровны, что выразилось в непринятии мер по их соблюдению.

руководствуясь ст.ст. 23.34, 29.9, 29.10, 4.4 КоАП РФ,

принимая во внимание:

смягчающие административную ответственность обстоятельства: раскаянье лица, совершившего административное правонарушение,

отягчающие административную ответственность обстоятельства: не установлено

ПОСТАНОВИЛ:

1. Должностное лицо: директор СДМШ№5 Резову Ирину Александровну

должность, Ф.И.О.

признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ и привлечь к административной ответственности в виде **предупреждения**

Штраф (в случае назначения) внести по следующим реквизитам:

- получатель: УФК по Республике Крым (Главное управление МЧС России по Республике Крым, л/с 04751A91380);

- ИНН: 7702835821;

- КПП: 910201001;

- банк получателя: Отделение Республика Крым Банка России//УФК по Республике Крым, г.

Симферополь;

- БИК территориального органа Федерального казначейства: 013510002;

- единый казначейский счет: 40102810645370000035;

- казначейский счет для осуществления и отражения операций по счету и распределению

поступлений: 03100643000000017500;

- ОКТМО: 35000000;

- КБК: 17711601201010004140;

- Лицевой счет: 04751A91380;

- УИН: _____.

3. Разъяснить директору СДМШ№5 Резовой Ирине Александровне ст. 30.1-30.3 КоАП РФ и объявить, что он (а) и иные заинтересованные лица имеют право обжаловать настоящее постановление в течение 10 дней со дня вручения или получения его копии вышестоящему государственному инспектору по пожарному надзору или в суд.

4. Разъяснить, что штраф должен быть оплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки. В случае отсутствия документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, и информации об уплате административного штрафа в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах соответствующие документы направляются судебному приставу-исполнителю для принудительного взыскания штрафа. Кроме этого, принимается решение о привлечении лица, не уплатившего штраф, к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, предусматривающей

наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

5. При уплате штрафа не позднее 20 дней со дня вынесения настоящего постановления штраф может быть уплачен в размере половины суммы наложенного административного штрафа (ч. 1³ ст. 1 Федерального закона от 14.07.2022 N 290-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 1 Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»). Если исполнение постановления было отсрочено либо рассрочено, штраф уплачивается в полном размере (ч. 1³ ст. 32.2 КоАП РФ).

Копию постановления получил _____

дата, подпись правонарушителя, ФИО

Сергеев Егор Валерьевич

ФИО, подпись лица, вынесшего постановление

Копия постановления направлена _____

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)

Отметка об исполнении постановления: постановление № _____ от «___» _____ 201 г.
исполнено «___» _____ 20___ г.

(номер финансового документа)

Для правильного зачисления денежных средств ПРЕДЪЯВЛЯЙТЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРИ ОПЛАТЕ ШТРАФА!

Постановление вступило в законную силу «___» _____ 20___ г.