



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
(Главное управление МЧС России
по Республике Крым) УНД и ПР
Отдел надзорной деятельности
по городу Симферополю
ул. Павленко, д. 26, г. Симферополь,
Республика Крым 295051
тел/факс +7-(3652)-25-93-64
mail: onds_mchs@mail.ru

Директору СДМШ№5
Резовой Ирине Александровне

Республика Крым, г. Симферополь, ул.
Андижанская, д. 31

17.04.2024 № _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

«17» апреля 2024г.

г. Симферополь

Я, государственный инспектор города Симферополя по пожарному надзору – старший инспектор отдела надзорной деятельности по городу Симферополю управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Крым капитан внутренней службы Сергеев Егор Валерьевич,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

рассмотрев постановление № 23/2024/51 от «17» апреля 2024г.

по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на должностное лицо (~~гражданина (ку))~~ Директора СДМШ №5 Резовой Ирину Александровну (полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица)

находящегося (зарегистрированного) по адресу Республика Крым, г. Симферополь, ул. Андижанская, д. 31

(юридический адрес или адрес регистрации)

Материалами установлено, что согласно требованию Заместителя прокурора Киевского района г. Симферополя «о выделении специалиста» №Исорг-20350011-390-24/473-20350011 от 31.01.2024г. старшим инспектором ОНД по г. Симферополю УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым (далее – отдел) Сергеевым Е.В совместно с помощником прокурора Киевского района г. Симферополя Ломач Я.С. принято участие в проведении проверки исполнения требований законодательства о пожарной безопасности на объекте защиты МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СИМФЕРОПОЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА №5" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ (ОГРН: 1159102026258, ИНН: 9102159100), расположенного по адресу: 295010, Республика Крым, город Симферополь, Ковыльная ул., д. 82, в ходе которой

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения);

установил, что должностное лицо директор СДМШ№5 Резова Ирина Александровна нарушил Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы",

а именно:

1.	В нарушение абз. 3 п. 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (далее - Правила противопожарного режима) на объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты (система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (п. 6.2.3 ГОСТ Р 59639-2021; раздел 6.3 ГОСТ Р 59638-2021)
2.	В нарушение п. 4.3.12 СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"(далее - СП 1.13130) на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330 (ч. 4 ст. 51 ФЗ №123 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее — ФЗ №123 "ТРОТПБ"))
3.	В нарушение п. 4.2.21 СП 1.13130 перед наружной дверью (вторым эвакуационным выходом) не предусмотрена горизонтальная входная площадка с длиной и шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери (ч. 1, ч. 4 ст. 53 ФЗ №123 «ТРОТПБ»)
4.	В нарушение п. 4.2.22 СП 1.13130 двери второго эвакуационного выхода непосредственно наружу не открываются по направлению выхода из здания (ч. 1, ч. 4 ст. 53 ФЗ №123 «ТРОТПБ»)
5.	В нарушение п. 4.2.21 СП 1.13130 ширина эвакуационного выхода, ведущего из коридора (пом. №11) в коридор (пом. №13) ко второму эвакуационному выходу непосредственно наружу, составляет менее 0,8 м (фактически в свету — 0,65 м) (ч. 1, ч. 4 ст. 53 ФЗ №123 «ТРОТПБ»)
6.	В нарушение п/п «б» п. 27 Правил противопожарного режима на путях эвакуации допущено размещение мебели, электрогенератора и других предметов.
7.	В нарушение п. 12 Правил противопожарного режима не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений складского назначения (кладовые) с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны
8.	В нарушение п. 10 Правил противопожарного режима в месте установки приемно-контрольного прибора пожарной не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты. (Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений).

(указывается существо нарушения, последствия происшедшего события; в случае возникновения пожара – что сгорело, повреждено, разобрано по строению, на какой площади, какое оборудование, имущество и иные материальные ценности пострадали и как; размер ущерба.)

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.4 ч. 1 КОАП РФ.

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13

(указываются номера статей и

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

законодательный акт, в соответствии с которыми выносятся постановления)

Вам необходимо:

1. Принять меры по устранению имеющихся нарушений требований пожарной безопасности

(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

(подпись лица, вынесшего представление)

Е.В. Сергеев
(расшифровка подписи)

Представление получил _____

дата, должность, подпись

(_____) ФИО

представление направлено _____

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)