



Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Республике Крым
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
отделение надзорной деятельности по Кировскому району
ул. Фрунзе, 1, п. Кировское, 297300, Телефон: 4-12-17, Факс: 4-12-17 (код 0655), E-mail: ond-kir-rk@mail.ru

Предписание № 115/1/2
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Владиславовская общеобразовательная школа»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, Физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по пожарному надзору Кировского района Республики Крым от 30.12.2016 года № 115, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10.01.2017 г. по 10.01.2017 года проведена плановая выездная проверка начальником отделения надзорной деятельности по Кировскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Крым, майором внутренней службы Борт Николаем Борисовичем, инспектором отделения надзорной деятельности по Кировскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Крым, старшим лейтенантом внутренней службы Самбурским Александром Викторовичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Владиславовская общеобразовательная школа», расположенного по адресу: Республика Крым, Кировский район, с. Владиславовка, ул. Федосеева, 1

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: *Васильчук Натальей Николаевной, директором Владиславовской общеобразовательной школы*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее при наличии), участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Пр ед пи са- ни я	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнении)
1	2	3	4	5
1.	Обеспечить возможность свободного открывания изнутри без ключа, запоров на дверях эвакуационных выходов.	п. 35 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», далее ППР РФ	До 12.01.2018 года	
2.	Составить декларацию пожарной безопасности	ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	До 12.01.2018 года	
3.	Заменить поврежденный выключатель, в коридоре	п. 42 (б) ППР РФ	До 12.01.2018 года	
4.	Демонтировать выступ на пути эвакуации в коридоре	п.36 (п.п. «а») ППР РФ	До 12.01.2018 года	
5.	Заменить поврежденную розетку, в кабинете №11	п. 42 (б) ППР РФ	До 12.01.2018 года	
6.	Провести перекатку пожарных рукавов	п. 57 ППР РФ	До 12.01.2018 года	
7.	Электросветильник в подсобном помещении спортзала закрыть защитным плафоном	п. 42 (в) ППР РФ	До 12.01.2018 года	
8.	Демонтировать электропровод светильника, с видимыми нарушениями изоляции, в кабинете физики.	п. 42 (а) ППР РФ ;	До 12.01.2018 года	
9.	Заменить электропровода в соединительной коробке, с видимыми нарушениями изоляции, а так же выполнить их соединение в соответствии с требованиями, в помещении столовой.	п. 42 (а) ППР РФ;	До 12.01.2018 года	
10.	Электросветильник в помещении склада закрыть защитным плафоном	п. 42 (в) ППР РФ	До 12.01.2018 года	
11.	Демонтировать выступ на пути эвакуации в коридоре библиотеки	п.36 (п.п. «а») ППР РФ	До 12.01.2018 года	
12.	Помещения обеспечить	п. 70 ППР РФ	До 12.01.2018	

	огнетушителями по нормам		года	
13.	Укомплектовать согласно требований, пожарный щит в помещении котельной	п. 481, п 482 ППР РФ	До 12.01.2018 года	
14.	Очистить помещение электрощитовой от горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов.	п. 42 (ж) ППР РФ	До 12.01.2018 года	
15.	Оборудовать помещения каналом передачи информации автоматической пожарной сигнализации в пожарную часть.	СНИП 31-06-2009, п. 3.16. Поручение Президента РФ от 13 ноября 2009 года № ПР – 3021 – О необходимости вывода сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт государственной противопожарной службы «101» с объектов с массовым пребыванием людей	До 12.01.2018 года	
16.	Нанести обозначение категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	п.20 ППР РФ	До 12.01.2018 года	
17.	Заменить обычное стекло, в остеклении дверей и фрамуг, эвакуационных выходов, на армированное	п. 36 (е) ППР РФ	До 12.01.2018 года	
18.	Произвести огнезащитную обработку деревянных конструкций кровли	п. 21 ППР РФ, ст. 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 7.1, 7.3 СНИП 31-03-2001, п. 1.14*, табл. 1, прим. 7 СНИП 2.08.02 89*	До 12.01.2018 года	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору _____

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения надзорной деятельности
по Кировскому району УНД и ПР ГУ МЧС
России по Республике Крым
майор внутренней службы
Борт Николай Борисович

« 13 » 01 2017 г.


(подпись)

Инспектор отделения надзорной деятельности
по Кировскому району УНД и ПР ГУ МЧС
России по Республике Крым
старший лейтенант внутренней службы
Самбурский Александр Викторович

« 13 » 01 2017 г.

Предписание для исполнения получил (а):


(подпись)

« 13 » 01 2017 г.


(должность, фамилия, инициалы)