


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КОЛЛЕКТИВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«АГРОПРОМЭНЕРГО»

297200, Российская Федерация, Республика Крым, Советский район,
пгт. Советский, пер. Южный, 5
ОГРН 1159102053571; ИНН 9108107002; ОКПО 00865295; КПП 910801001,
р/с 40702810706701011153 ОАО «Банк ЧБРР»
Лицензия №82-Б/00098 от 13.04.2016г на осуществление деятельности по
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и сооружений.



АКТ № 242

ПРОВЕРКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

«24» апреля 2024 года

Мы, нижеподписавшиеся: **Климова Зинаида Васильевна**, Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Солнышко» с.Мельничное Белогорского района Республики Крым;

Представители ООО «КП «Агропромэнерго» Советского районного отделения ВДПО:

Хомутинин Андрей Юрьевич, удостоверение № 10 от 05.06.2021г.,

Белаш Артем Сергеевич, удостоверение № 11 от 05.06.2021г.,

составили настоящий акт о том, что произведено периодическое обследование технического состояния вентиляционной системы **МБДОУ детский сад «Солнышко» с.Мельничное Белогорского района Республики Крым**, расположенный по адресу: 297622, Республика Крым, Белогорский район, с.Мельничное, ул.Подгорная, 1.

С целью установления соответствия их требованиям Сан ПиН 2.3/2.4.3590-20 (раздел II п.2.12; п.2.13) (Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения) от 27 октября 2020 года № 32, а также исполнительно-технических документов.

Установления соответствия их требованиям СП 2.4.3648-20 (раздел II п.2.7; п.2.7.1)(Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи) от 28 сентября 2020 года № 28 , а также исполнительно-технических документов.

В ходе проверки произведены:

Осмотр технического состояния и проверка правильности расположения оголовков вентиляционных каналов с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора.

-проверка наличия тяги в вентиляционных каналах приточной и вытяжной системы.

-проверка вентиляционных каналов на отсутствие засорений.

-проверка исправности и правильности соединения железных соединительных труб (ЖСТ), приточных и вытяжных вентиляторов, системы очистки воздуха, работоспособность клапанов (при наличии).

-проверка на отсутствие изменений технических условий эксплуатации (самостоятельных ремонтов переделов и наращивание вентиляционных каналов)

Условия проведения замеров параметров вентиляционных каналов:

Климатические условия:

Параметр:	Температура, °С	Влажность, %	Атмосферное давление
Снаружи помещения	+25	63%	760 мм.рт.ст
Внутри помещения	+22	63%	760 мм.рт.ст

Применяемое оборудование:

№п/п	Наименование	Тип	Дата последней поверки	Дата очередной поверки
1	Гигрометр психрометрический	МВ-4-2М	14.05.2023	14.05.2026
2	Видеоскоп-эндоскоп	Мереон 33100	Не поверяется	Не поверяется
3	Линейка измерительная металлическая 1000мм	-	15.05.2023	15.05.2024
4	Дальномер лазерный	CONTROL 60	16.05.2023	17.05.2024
5	Термоанометр	ТКА-ПКМ 52	16.05.2023	16.09.2024
6	Трос для прочистки вентиляции	-	Не поверяется	Не поверяется
7	Шар металлический	-	Не поверяется	Не поверяется
8	Ерш металлический	-	Не поверяется	Не поверяется

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

Приточно-вытяжная система вентиляции с механическим и естественным побуждением, предусмотренная в помещениях МБДОУ детский сад «Солнышко» с.Мельничное Белогорского района Республики Крым состоит:

Подача чистого воздуха осуществляется системой приточной вентиляции:

ПС1 - Кратность по притоку воздухообмена составила – 3,1;

ПС2 - Кратность по притоку воздухообмена составила – 3,0.

Удаление загрязненного воздуха и теплоизбытков осуществляется системой вытяжной вентиляции:

ВС1 - Кратность воздухообмена составила – 3,5;

ВС2 - Кратность воздухообмена составила – 3,0;

ВС3 - Кратность воздухообмена составила – 3,1.

Вывод:

Приточно-вытяжная система вентиляции с механическим и естественным побуждением, предусмотренная в помещениях МБДОУ детский сад «Солнышко» с.Мельничное Белогорского района Республики Крым

Соответствует требованиям Сан ПиН 2.3/2.4.3590-20 (раздел II п.2.12; п.2.13) (Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения) от 27 октября 2020 года № 32, а также исполнительно-технических документов.

Соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 (раздел II п.2.7; п.2.7.1) (Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи) от 28 сентября 2020 года № 28, а также исполнительно-технических документов и

может быть допущена к эксплуатации.

Представитель заказчика

Климова Зинаида Васильевна
(Ф.И.О.)

Представители организации ВДПО:

Хомутинов Андрей Юрьевич
(Ф.И.О.)

Белаш Артем Сергеевич
(Ф.И.О.)

Срок действия акта для вентиляционных каналов к помещениям с особыми требованиями к состоянию воздушной среды (детские, медицинские, общепит) составляет шесть месяцев.

Акт зарегистрирован за номером № 242.

Дата 24.04.2024г.