

Применяемое оборудование:

№п/п	Наименование	Тип	Дата последней поверки	Дата очередной поверки
1	Гигрометр психрометрический	МВ-4-2М	14.05.2023	14.05.2026
2	Видеоскоп-эндоскоп	Мегеон 33100	Не поверяется	Не поверяется
3	Линейка измерительная металлическая 1000мм	-	15.05.2025	15.05.2026
4	Дальномер лазерный	CONTROL 60	16.05.2025	17.05.2026
5	Термоанеометр	ТКА-ПКМ 52	16.05.2025	16.09.2026
6	Трос для прочистки вентиляции	-	Не поверяется	Не поверяется
7	Шар металлический	-	Не поверяется	Не поверяется
8	Ерш металлический	-	Не поверяется	Не поверяется

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

Приточно-вытяжная система вентиляции с механическим и естественным побуждением, предусмотренная в помещениях МБДОУ детский сад «Солнышко» с.Мельничное Белогорского района Республики Крым состоит:

Подача чистого воздуха осуществляется системой приточной вентиляции:

ПС1 - Кратность по притоку воздухообмена составила – 3,1;

ПС2 - Кратность по притоку воздухообмена составила – 3,0.

Удаление загрязненного воздуха и теплоизбытков осуществляется системой вытяжной вентиляции:

ВС1 - Кратность воздухообмена составила – 3,5;

ВС2 - Кратность воздухообмена составила – 3,0;

ВС3 - Кратность воздухообмена составила – 3,1.

Вывод:

Приточно-вытяжная система вентиляции с механическим и естественным побуждением, предусмотренная в помещениях МБДОУ детский сад «Солнышко» с.Мельничное Белогорского района Республики Крым

Соответствует требованиям Сан ПиН 2.3/2.4.3590-20 (раздел II п.2.12; п.2.13) (Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения) от 27 октября 2020 года № 32, а также исполнительно-технических документов.

Соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 (раздел II п.2.7; п.2.7.1) (Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи) от 28 сентября 2020 года № 28, а также исполнительно-технических документов и

может быть допущена к эксплуатации.

Представитель заказчика:

Климова Зинаида Васильевна
(Ф.И.О.)

Представители организации ВДПО:

Хомутинин Андрей Юрьевич
(Ф.И.О.)

Белаш Артем Сергеевич
(Ф.И.О.)



Срок действия акта для вентиляционных каналов к помещениям с особыми требованиями к состоянию воздушной среды (детские, медицинские, общепит) составляет **шесть месяцев**.

Акт зарегистрирован за номером № 781.

Дата 24.07.2024г.