

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КАШТАНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

УТВЕРЖДАЮ
Директор
«»
Т.Г. Цуркан
2018г.



П Л А Н

устранений предписания №5/1/1 об устранении нарушений требования пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указываются только выполнение)
1.	2	3	4	5
1.	Строительные конструкции чердачной кровли здания школы обработать (пропитать) огнезащитным составом с составлением соответствующего акта	ст. 52 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 3 июля 2016 года)	01.11.2018	
2.	Здание школы оборудовать автоматической установкой пожарной сигнализации	ст.4, ст.6, ст.83, ст.103, Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», таблица А.1 СП 5.13130.2009 Система противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.	01.11.2018	

3.	Здание школы оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) соответствующего типа в соответствии с таблицей 2.	ст.4, ст.6, ст.84, Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», таблица 2 СП 3.13130.2009 «Система противопожарной защиты»	01.11.2018	
4.	Здание школы оборудовать световыми оповещателями «Выход» над эвакуационными выходами.	п.5.3 СП 3.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	01.11.2018	
5.	Двери помещений электрощитовых выполнить противопожарными 1-го типа.	п.5.6.4 СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты»	01.11.2018	
6.	Двери лестничных клеток оборудовать устройством для самозакрывания.	п.4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.11.2018	
7.	Конструкцию колодца пожарного гидранта выполнить в соответствии норм.	п.8.9 СП 8.13130.2009 «источники наружного противопожарного водоснабжения»	01.11.2018	
8.	Люки выходов на кровлю выполнить противопожарными 2-го типа.	ст. 88 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 7.7 СП 4.13130.2013 «ограничения распространения пожара на объектах защиты»	01.11.2018	