



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Крым

(наименование территориального органа МЧС России)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 103, тел.: 55-09-10

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по Бахчисарайскому району управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Крым

(наименование органа государственного пожарного надзора)

298400, г. Бахчисарай, ул. Советская, 3 тел. 4-19-41

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

г. Бахчисарай	" 02 "	февраля	2018	г.
(место составления акта)	(дата составления акта)			
	15:00			
	(время составления акта)			

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица

№ 5

По адресу/адресам:

298413, Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Каптань, ул. Ленина, 1 А

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника отдела надзорной деятельности по Бахчисарайскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым подполковника внутренней службы Савченко А.А. № 5 от 10.01.2018 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Каптановская средняя общеобразовательная школа» Бахчисарайского района Республики Крым

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " 2018 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

" " 2018 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2/3

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности по Бахчисарайскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Крым

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Цуркан Татьяна Ивановна

✓

« 10 » января 2018 г. в 11 час. 30 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Заместитель главного государственного инспектора по Бахчисарайскому району по пожарному надзору – заместитель начальника отдела надзорной деятельности по Бахчисарайскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Крым майор внутренней службы Гайдаев Алексей Викторович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Цуркан Татьяна Ивановна директор МБОУ «Каштановская СОШ», Садыкова Алие Садыковна заведующий хозяйством МБОУ «Каштановская СОШ»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены.	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений.
1.	2.	3.	4.
1.	Строительные конструкции чердачной кровли здания школы не обработаны (пропитаны) огнезащитным составом.	п.6 ст. 52 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Директор МБОУ "Каштановская СОШ " Цуркан Т.Г.
2.	Здание школы не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации.	ст.4, ст.6, ст. 83, ст.103, Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», таблица А.1 СП 5.13130.2009 Система противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.	Директор МБОУ "Каштановская СОШ " Цуркан Т.Г.
3.	Здание школы не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) соответствующего типа в соответствии с таблицей 2.	ст.4, ст.6, ст.84, Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», таблица 2 СП 3.13130.2009 "Система противопожарной защиты Требования пожарной безопасности по оснащению зданий (сооружений) различными типами систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре"	Директор МБОУ "Каштановская СОШ " Цуркан Т.Г.
4.	Здание школы не оборудовано световыми оповещателями «Выход» над эвакуационными выходами.	п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	Директор МБОУ "Каштановская СОШ " Цуркан Т.Г.
5.	Двери помещений электрощитовых	п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Ограничение	Директор МБОУ

	выполнены не противопожарными 1-го типа.	распространения пожара на объектах защиты»	"Каштановская СОШ " Цуркан Т.Г.
6.	Двери лестничных клеток не имеют устройства для самозакрывания.	п.4.2.7 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	Директор МБОУ "Каштановская СОШ " Цуркан Т.Г.
7.	Конструкция колодца пожарного гидранта выполнена не в соответствии норм.	п.8.9 СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»	Директор МБОУ "Каштановская СОШ " Цуркан Т.Г.
8.	Люки выходов на кровлю выполнены не противопожарными 2-го типа.	ст. 88 Федерального закона от 22.07.08г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 7.7 СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты»	Директор МБОУ "Каштановская СОШ " Цуркан Т.Г.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не являлось предметом проверки

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)		(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
------------------------	--	---

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)		(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
------------------------	--	---

Прилагаемые документы:

1. Копия распоряжения о проведении внеплановой проверки № 5 от 10.01.2018года;

Подписи лиц (-а), проводивших (-его) проверку:

	Заместитель главного государственного инспектора по Бахчисарайскому району по пожарному надзору – заместитель начальника ОНД по Бахчисарайскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым майор внутренней службы
	Гайдаев Алексей Викторович

С актом проверки ознакомлен (-а), копию акта со всеми приложениями получил (-а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления), его уполномоченного представителя)

« » 2018 года

(подпись)

Запись об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего (-их) проверку)