



**МУНИЦИПАЛЬНА
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ
УСТАНОВА
«ЛУЧИСТОВСЬКА ШКОЛА»
МІСТА АЛУШТИ
РЕСПУБЛІКИ КРИМ**

*вул. Шкільна, 85
с. Лучисте, м. Алушта,
Республіка Крим 298530
телефон: (06560)7-21-37
e-mail: luchistoe_school@mail.ru*

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЛУЧИСТОВСКАЯ ШКОЛА»
ГОРОДА АЛУШТЫ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ**

*ул. Школьная, 8
с. Лучистое, г. Алушта
Республика Крым 298530
телефон: (06560)7-21-37
e-mail: luchistoe_school@mail.ru*

**КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ
АЛУШТА ШЕЕРЫ
МУНИЦИПАЛЬ
УМУМТАСИЛЬ
МУЭССИСЕСИ
«ЛУЧИСТОЕ МЕКТЕБИ»**

*Школьная сокъ., 8
Лучистое кою,
Алушта шееры
Къырым Джумхуриетинде 298530
телефон: (06560)7-21-37
e-mail: luchistoe_school@mail.ru*

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
Муниципального общеобразовательного учреждения
«Лучистовская школа» города Алушты**

**Город Алушта
2017 год**

УТВЕРЖДАЮ

Начальник УТСЗН
Администрации города
Алушты

 А.В.
Семенченко

«10» 11 2017 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
муниципального общеобразовательного учреждения
«Лучистовская школа» города Алушты
№ 8/Н.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта учреждение образования
1.2. Адрес объекта 298530 Республика Крым, г.Алушта, с.Лучистое, ул. Школьная, 8
1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 910,20 кв.м
- часть здания - _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7843 кв.м
1.4. Год постройки здания 1937 последнего капитального ремонта _____
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017, капитального нет

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лучистовская школа» города Алушты Республики Крым (МОУ «Лучистовская школа»)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 298530 Республика Крым г.Алушта, с.Лучистое, ул.Школьная, 8
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования и молодежи Администрации города Алушты
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 298500, Республика Крым г. Алушта, ул. площадь Советская, 1

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

2.2 Виды оказываемых услуг образовательные услуги

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, на дому

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития расстройство аутистического спектра

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность вместимость -200, посещаемость - 83

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Школьный автобус: школа - пос.Лаванда - ул.Демерджинская - школа

Маршрутный автобус № 107: г.Алушта – центр – Н.Кутузовка – В.Кутузовка – пос.Лаванда – ост.Школьная

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 7 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) спуск для перехода проезжей части, подъем на остановку

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

**** Указывается:** **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Прилегающая территория не оборудована парковочной площадкой с выделенными и маркированными местами для транспорта инвалидов, нет места отдыха на участке. Нет пандусов. Не имеется знак доступности для МГН на входной двери и на двери туалетной комнаты. Нет рельефных и контрастных полос у лестницы наружной, у входной площадки (перед дверью), отсутствует информационная поэтажная мнемосхема, продублированные шрифтом Брайля, необходима реконструкция дверных проемов и порогов, оборудование мест для колясочников в библиотеке и зрительном зале. Нет рельефных и контрастных полос первых и последних ступеней лестничных проемов внутри здания для плоховидящей группы инвалидов. Физическая доступность для всех категорий инвалидов временно недоступна (ВНД). После проведения организационных мероприятий и обучения персонала оказанию ситуационной помощи инвалидам уровень доступности повысится до «доступно условно»

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8	Все зоны и участки	реконструкция

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2017-2020 году в рамках исполнения капитального ремонта с реконструкцией здания

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации после выполнения работ по реконструкции объекта, территории и подъездных путей должен быть достигнут уровень доступности для различных категорий инвалидов, кроме инвалидов, передвигающихся в креслах-колясках

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____
интернет-портал zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «___» _____ 20___ г.,

2. Акта обследования объекта: № акта _____ от «___» _____ 20___ г.

3. Решения Комиссии _____ от «___» _____ 20___

УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ

«Лучистовская школа»

А.Н. Дубочак

« 15 » 08 2017 г.



АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 0/1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта учреждение образования
1.2. Адрес объекта 298530 Республика Крым, г.Алушта, с.Лучистое, ул. Школьная, 8
1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 910.20 кв.м
- часть здания _____ - _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7843 кв.м
1.4. Год постройки здания 1937, последнего капитального ремонта _____
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017, капитального нет

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лучистовская школа» города Алушты Республики Крым (МОУ «Лучистовская школа»)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 298530 Республика Крым г.Алушта, с.Лучистое, ул.Школьная, 8
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования и молодежи Администрации города Алушты
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 298500, Республика Крым г. Алушта, ул. площадь Советская, 1

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
2.2 Виды оказываемых услуг образовательные услуги

- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, на дому
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития расстройство аутистического спектра
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность вместимость -200, посещаемость - 83
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Школьный автобус: школа - пос.Лаванда - ул.Демерджинская - школа

Маршрутный автобус № 107: г.Алушта – центр – Н.Кутузовка – В.Кутузовка – пос.Лаванда – ост.Школьная

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 7 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), да

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;* нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать) спуск для перехода проезжей части, подъем на остановку

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (нет)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-

101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8.	Все зоны и участки	реконструкция

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

Еременко Аркадий Владимирович, зам.директора по АХР, телефон +79787603196
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ _____

г.Алушта

«____» _____ 20__ г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта учреждение образования

1.2. Адрес объекта 298530 Республика Крым, г.Алушта, с.Лучистое, ул. Школьная, 8

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 910.20 кв.м

- часть здания _____ - _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7843 кв.м

1.4. Год постройки здания 1937, последнего капитального ремонта _____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017, капитального нет

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лучистовская школа» города Алушты Республики Крым (МОУ «Лучистовская школа» города Алушты)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 298530 Республика Крым г.Алушта, с.Лучистое, ул.Школьная, 8

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация реализация образовательных программ начального общего, основного общего образования.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №0360 от 27 июня 2016г выдана МОУ «Лучистовская школа» города Алушты Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым

Свидетельство о государственной аккредитации серия 82A01 № 0000031 регистрационный номер 0031 от 27 декабря 2016г

МОУ «Лучистовская школа» города Алушты работает по графику 5-дневной учебной недели и в одну смену

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Школьный автобус: школа - пос.Лаванда - ул.Демерджинская - школа

Маршрутный автобус № 107: г.Алушта – центр – Н.Кутузовка – В.Кутузовка – пос.Лаванда – ост. Школьная

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет,

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 7 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), да

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать) спуск для перехода проезжей части, подъем на остановку

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (нет)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	1	1
2	Вход (входы) в здание	ВНД	2,3,4,5	2,3,4,5
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У)	6,7	6,7
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В	8,9,10	8,9,10
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У)	11,12	11,12
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	13	13
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Прилегающая территория не оборудована парковочной площадкой с выделенными и маркированными местами для транспорта инвалидов, нет места отдыха на участке. Нет пандусов. Не имеется знак доступности для МГН на входной двери и на двери туалетной комнаты. Нет рельефных и контрастных полос у лестницы наружной, у входной площадки (перед дверью), отсутствует информационная поэтажная мнемосхема, продублированные шрифтом Брайля, необходима реконструкция дверных проемов и порогов, оборудование мест для колясочников в библиотеке и зрительном зале. Нет рельефных и контрастных полос первых и последних ступеней лестничных проемов внутри здания для плоховидящей группы инвалидов. Физическая доступность для всех категорий инвалидов временно недоступна (ВНД). После проведения организационных мероприятий и обучения персонала оказанию ситуационной помощи инвалидам уровень доступности повысится до «доступно условно»

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8	Все зоны и участки	реконструкция

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2017-2020 году в рамках исполнения капитального ремонта с реконструкцией здания

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации после выполнения работ по реконструкции объекта, территории и подъездных путей должен быть достигнут уровень доступности для различных категорий инвалидов, кроме инвалидов, передвигающихся в креслах-колясках.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии по подготовке и проведению паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сферах жизнедеятельности на территории муниципального образования городской округ Алушта

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

-
- 4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;
4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

- 4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
интернет - портале zhit-vmeste

(*наименование сайта, портала*)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путь движения в здании | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 2 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |
| Результаты фотофиксации на объекте | на 2 л. |
| Позатажные планы, паспорт БТИ | на _____ л. |
| Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) | |

Руководитель
рабочей группы:

Заместитель начальника управления труда и социальной защиты населения
Администрации города Алушты Кожемяченко Елена Григорьевна

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Начальник отдела по делам инвалидов, ветеранов и предоставления льгот управления
труда и социальной защиты населения Администрации города Алушты Щербина
Светлана Михайловна

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Главный специалист отдела по делам инвалидов, ветеранов и предоставления льгот
управления труда и социальной защиты населения Администрации города Алушты
Зарубин Илья
Александрович

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Начальник отдела общего и дошкольного образования управления образования и
молодёжи Администрации города Алушты Сколотенко Ирина Николаевна

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

В том числе:
представители общественных
организаций инвалидов

Заместитель Председателя Алуштинской городской организации ветеранов и инвалидов
войны, труда, военной службы и правоохранительных органов Якшин Михаил
Васильевич

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)



представители организации,
расположенной на
объекте _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «10» ноября 2017г. (протокол
№ 3 Комиссией (название) По координации деятельности в сфере формирования
доступной среды для инвалидов в муниципальном образовании городской округ Алушта
Республики Крым «Комитет доступности»)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

. Наименование (вид) объекта учреждение образования

Адрес объекта ул. Школьная, 8, с. Лучистое, г. Алушта Республика Крым 298530

телефон: (06560)7-21-37 e-mail: luchistoe_school@mail.ru

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	Замечаний не выявлено	ДП-В		
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		2	Сделать указатели направления движения	ДП-В	Сделать указатели направления движения	Сделать предупредительную информацию о препятствии
1.3	Лестница (наружная)	есть		3	Сделать тактильную полосу перед маршем (вверху и внизу) За 0,6 м до марша и контрастную маркировку ступеней (крайних ступеней или края всех ступеней марша)	ДП-В	Сделать тактильную полосу перед маршем (вверху и внизу) За 0,6 м до марша и контрастную маркировку ступеней (крайних ступеней или края всех ступеней марша)	Сделать предупредительную информацию о препятствии
1.4	Пандус (наружный)	нет			Оборудовать пандус	ДП-И (К)	Оборудовать пандус	Реконструкция здания
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Оборудовать автостоянку и парковку	ДП-И (К)	Оборудовать автостоянку и парковку	Реконструкция территории
	ОБЩИЕ требования к зоне				Сделать пандус, автостоянку и парковку Предупредительная информация о	ДЧ-В	Сделать пандус, автостоянку и парковку	Реконструкция здания

					препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, перед поворотом коммуникационных путей):		Сделать предупредительную информацию о препятствии	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пандус (наружный) Автостоянка и парковка	ВНД			Сделать пандус, оборудовать парковку

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

Комментарий к заключению: : Все выявленные недостатки будут устранены во время реконструкции здания школы (если это позволяет конструкция здания) в 2017-2020 году

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

. Наименование (вид) объекта учреждение образования

Адрес объекта ул. Школьная, 8, с. Лучистое, г. Алушта Республика Крым 298530

телефон: (06560)7-21-37 e-mail: luchistoe_school@mail.ru

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		3			Ремонт лестничного марша	установка нескользкого покрытия
2.2	Пандус (наружный)	нет			Оборудовать пандус	ДП-И (К)	Оборудовать пандус	Реконструкция здания
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		4			Расширить входную площадку, если позволит конструкция здания	Реконструкция здания
2.4	Дверь (входная)	есть	2 этаж выход	5	Замечаний не выявлено	ДП-В		
2.5	Тамбур	есть			Замечаний не выявлено	ДП-В		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Сделать пандус, расширить входную площадку, если позволит конструкция здания		Сделать пандус, расширить входную площадку, если позволит конструкция здания	Реконструкция здания

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Лестница (наружная) Пандус (наружный) Входная площадка (перед дверью)	ВНД			Реконструкция здания
---	-----	--	--	----------------------

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: : Все выявленные недостатки будут устранены во время реконструкции здания школы (если это позволяет конструкция здания) в 2017-2020 году

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «___» _____ 20__ г.

I Результаты обследования: .Наименование (вид) объекта учреждение образованияАдрес объекта ул. Школьная, 8, с. Лучистое, г. Алушта Республика Крым 298530телефон: (06560)7-21-37 e-mail: luchistoe_school@mail.ru

Наименование объекта, адрес

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		6	Замечаний не выявлено	ДП-В		
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		7	Ширина марша 1,2м.	ДЧ (О,Г, С, У)	Сделать марши не менее 1,35м, если предусмотрено конструкцией здания	Реконструкция здания
3.3	Пандус (внутри здания)	нет					Сделать пандусы внутри здания, если позволит конструкция здания	Реконструкция здания
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						Реконструкция здания
3.5	Дверь	есть			Замечаний не выявлено	ДП-В		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		8	Замечаний не выявлено	ДП-В		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Сделать пандусы внутри здания, если позволит конструкция здания Предупредительная информация о	ДЧ-В	технические решения невозможны	Реконструкция здания

					препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, перед поворотом коммуникационных путей):			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Лестница (внутри здания)	ДЧ-И (О, Г, У)			Сделать марши не менее 1,35м, если предусмотрено конструкцией здания
Пандус (внутри здания)				Сделать пандусы, если позволит конструкция здания

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Все выявленные недостатки будут устранены во время реконструкции здания школы (если это позволяет конструкция здания) в 2017-2020 году.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «___» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов**. Наименование (вид) объекта учреждение образованияАдрес объекта ул. Школьная, 8, с. Лучистое, г. Алушта Республика Крым 298530телефон: (06560)7-21-37 e-mail: luchistoe_school@mail.ru

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		9	Замечаний не выявлено	ДП-В		
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			Замечаний не выявлено	ДП-В		
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть		10				
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Замечаний не выявлено	ДП-В		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

****указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания**

Комментарий к
заключению: _____

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к

заключению: _____

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

. Наименование (вид) объекта учреждение образования

Адрес объекта ул. Школьная, 8, с. Лучистое, г. Алушта Республика Крым 298530

телефон: (06560)7-21-37 e-mail: luchistoe_school@mail.ru

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на план е	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		11	Размеры кабинок глубина 1,20м ширина 1,0м, пространства для размещения колясок нет, крючков для одежды и костылей нет.	ДЧ-В	Создать туалетную кабинку и санузел для инвалидов	Реконструкция здания
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть		12			Скамьи в гардеробных размером 0,6 на 0,8 м. - индивидуальные шкафы для одежды, в т.ч. для хранения костылей и протезов высотой не более 1,7 м; - скамья длиной не менее 3 м, шириной не менее 0,7 м и высотой не более 0,5 м (вокруг скамьи свободное пространство для подъезда кресла-коляски); - либо вдоль одной из стен скамья размером не менее 0,6 на 2,5 м.	Реконструкция здания

	ОБЩИЕ требования к зоне				Создать отдельно туалетную кабинку и санузел для инвалидов с установкой поручней, штанг, поворотных или откидных сидений:		Создать отдельно туалетную кабинку и санузел для инвалидов с установкой поручней, штанг, поворотных или откидных сидений	Реконструкция здания
--	-------------------------	--	--	--	---	--	--	----------------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетная комната	ДЧ-И (Г,У)			Реконструкция здания

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: : Все выявленные недостатки будут устранены во время реконструкции здания школы (если это позволяет конструкция здания) в 2017-2020 году.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

. Наименование (вид) объекта учреждение образования
 Адрес объекта ул. Школьная, 8, с. Лучистое, г. Алушта Республика Крым, 298530
 телефон: (06560)7-21-37 e-mail: luchistoe_school@mail.ru

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	13	13	Нет световой сигнализации	ДЧ-В	Установить световую сигнализацию	Реконструкц ия здания
6.2	Акустические средства	есть						
6.3	Тактильные средства	нет					Установить тактильные средства	Реконструкц ия здания
	ОБЩИЕ требования к зоне				Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.		Установить световую сигнализацию	Реконструкц ия

II Заключение по зоне:


Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Визуальные средства	ВНД			Установить световую сигнализацию
Акустические и Тактильные средства				

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания


Комментарий к заключению: Все выявленные недостатки будут устранены во время реконструкции здания школы (если это позволяет конструкция здания) в 2017-2020 году.

**ПЛАН
ЭВАКУАЦИИ ПРИ ПОЖАРЕ
МОУ «Лучистовская школа», 1 этаж**



ЭВАКУАЦИИ ПРИ ПОЖАРЕ

МОУ «Лучистовская школа», 2 этаж






Вход на территорию

Фото №1

На плане №1




Пути движения на территории

Лестница (наружная)

Входная площадка (перед дверью)

Дверь (входная) Фото №2, 3, 4, 5

На плане №2, 3, 4, 5



Коридор входной (зона ожидания) Фото №6

На плане №6



Лестница (внутри здания) Фото №7

На плане №7



Пути эвакуации Фото №8


На плане №8

Коллекторная зона

обслуживания

Фото №9

На плане №9



Кабинетная форма

обслуживания

Фото №9

На плане №9



Кабинетная форма
обслуживания

Фото №9

На плане №9

На плане №10



Прилавочная форма
обслуживания


Фото №10

На плане №10



Туалетная комната Фото №11

На плане №11



Туалетная комната Фото №11


На плане №11

Бытовая комната

(гардеробная)

Фото №12


На плане №12



Бытовая комната
(гардеробная)

Фото №12

На плане №12



Бытовая комната
(гардеробная)

Фото №12


На плане №12

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ ПРИ ПОЖАРЕ МОУ «Лучистовская школа», 2 этаж

Визуальные средства

Фото №13

На плане №13



Действия при аварии Сохранять спокойствие!

- 1 Сообщить по телефону 101
- адрес объекта
- кто случилось
- имеется ли пострадавшие
- свою фамилию
- 2 Локализовать аварию
- предотвратить развитие аварии
- использовать средства защиты
- обозначить место аварии
- 3 Эвакуировать людей
- оказать помощь пострадавшим
- ориентироваться по знакам
- взять с собой необходимые вещи

- | | | | |
|--|--|-----------------------------------|---|
| Опитушитель | Телефон | Пожарный кран | Электрощит |
| Направление движения к эвакуационному выходу | Эвакуационный выход | Аптечка первой медицинской помощи | Кнопка включения средств и систем пожарной автоматики |
| Направление движения к основному эвакуационному выходу | Направление движения к запасному эвакуационному выходу | Вы находитесь здесь | |

Действия при пожаре Сохранять спокойствие!

- 1 Сообщить по телефону 101
- адрес объекта
- место возникновения пожара
- свою фамилию
- 2 Эвакуировать людей
- ориентироваться по знакам направления движения
- взять с собой пострадавших
- 3 По возможности принять меры к тушению пожара
- использовать средства противопожарной защиты
- при необходимости обеспечить безопасность