

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН:

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Судакский Центр детского и юношеского творчества» городского округа Судак,
298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Маяковского, д. 2а**

Наименование объекта, адрес

Пути движения к объекту от остановки: к объекту можно пройти от остановки «Алмаз», следуя по улице Маяковского (фото 001 – 005), либо следуя от Центрального рынка по улице Ленина, а затем по улице Маяковского (006).

1. Территория прилегающая к объекту (при наличии):

Структурно-функциональные зоны и элементы	№ на плане	№ фото	Категории инвалидов <2>	Нормативные требования	нормы СП 59.13330.20 12	Соответствует/не соответствует	Замечания по несоответствию
Вход на территорию:							
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	1	007, 008	К	не менее 0,9 м	п. 4.1.7; 5.1.4	соответствует	
- высота порога или перепад у калитки	1	007	К	не более 1,4 - 1,5 см	п. 4.1.8; 5.1.4	не соответствует	устранить
Лестница на входе на территорию:							отсутствует
- высота подъема ступеней			О, С	12 - 15 см	п. 4.1.12	-	
- ширина ступеней			О, С	35 - 40 см	п. 4.1.12	-	
- единообразная геометрия ступеней			О, С	наличие	п. 4.1.12	-	
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см				наличие	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	-	
- рельефная тактильная полоса за 0,8 - 0,9 м перед маршем вверх и вниз шириной 0,3 - 0,5 м			С	наличие	п. 4.1.12	-	
- контрастная окраска краевых ступеней			С	наличие	п. 4.1.12	-	
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:			К	наличие	п. 4.1.14	-	отсутствует
- длина марша пандуса			К	не более 9,0 м	п. 4.1.14	-	
- уклон пандуса (высота/длина)			К	не более 1/20 (5%)	п. 4.1.14	-	
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса			С	не менее 1,5 x 1,5 м	п. 4.1.15	-	
Поручни пандуса:						-	
- вдоль обеих сторон			К, О	наличие	п. 4.1.15	-	
- на высоте			К	0,7 м	п. 4.1.15	-	
- на высоте			О	0,9 м	п. 4.1.15	-	
- расстояние между поручнями			К	0,9 - 1,0 м	п. 4.1.15	-	
Автостоянка	2	фото				29 мест	
Количество мест для транспорта инвалидов			О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)	п. 4.2.1	-	

В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 х 3,6 м.			К	5%	п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д. 6	-	-
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание			К, О	не более 50 м	п. 4.2.2	30 м	
Обозначение места специальным знаком:						не соответствует	
- на поверхности покрытия стоянки			О, С, Г, К	наличие	п. 4.2.1; рис. Д. 6	не соответствует	
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м			О, С, Г, К	наличие	п. 4.2.1; рис. Д. 6	не соответствует	
Съезд/заезд с тротуара на парковку:							
- ширина	3	007	К	не менее 1,0 м	рис. Д. 5	соответствует	
- уклон	3	007	К	не более 10%	п. 4.1.8	не соответствует	
- перепад высот в месте съезда	3	007	К	не более 1,5 см	п. 4.1.8	не соответствует	
Пути движения на территории:							нуждаются в ремонте
- указатели направления движения			К	наличие	п. 4.1.3	не соответствуют	нет в наличии
- ширина пути движения			К	не менее 1,2 м	п. 4.1.7	соответствует	
- продольный уклон пути движения			К	не более 5%	п. 4.1.7	не соответствует	-
- высота бордюра по краям пешеходного пути			С	не менее 5,0 см	п. 4.1.8	не соответствует	-
Открытая лестница:							отсутствует
- высота подъема ступеней			О, С	12 – 15 см	п. 4.1.12	-	
- ширина ступеней			О, С	35 – 40 см	п. 4.1.12	-	
- единообразная геометрия ступеней			О, С	наличие	п. 4.1.12	-	
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см			О, С	наличие	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	-	
- рельефная тактильная полоса за 0,8 - 0,9 м перед маршем вверх и вниз шириной 0,3 - 0,5 м			С	наличие	п. 4.1.12	-	
- контрастная окраска краевых ступеней			С	наличие	п. 4.1.12	-	
Пандус, дублирующий открытую лестницу:			К	наличие	п. 4.1.14	-	отсутствует
- длина марша пандуса			К	не более 9,0 м	п. 4.1.14	-	
- уклон пандуса (высота/длина)			К	не более 1/20 (5%)	п. 4.1.14	-	
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса			К	не менее 1,5 х 1,5 м	п. 4.1.15	-	
Поручни пандуса:						-	
- вдоль обеих сторон			К, О	наличие	п. 4.1.15	-	
- на высоте			К	0,7 м	п. 4.1.15	-	
- на высоте			О	0,9 м	п. 4.1.15	-	
- расстояние между поручнями			К	0,9 - 1,0 м	п. 4.1.15	-	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны «Территория, прилегающая к объекту»	Состояние доступности (ДП (доступен полностью), ДЧ (доступен частично), ДУ (доступен условно), ВНД (временно недоступен))					Рекомендации по адаптации (вид работы)**
	К	О	С	Г	У	
На момент обследования	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	1-й этап*- организовать информационное сопровождение и обозначение путей движения ко входу на объект (контрастные, тактильные пиктограммы, указатели)
После 1-го этапа	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	2-й этап *- ремонт путей движения
После 2-го этапа	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им	ДП	ДП	

*- 1-й этап: обеспечение доступа к месту предоставления услуги путем оказания работниками организации помощи инвалидам, Организация предоставления услуг по месту жительства или дистанционно

** - 2-й этап - Приобретение технических средств адаптации, информации. Ремонтные работы на объекте

2. Вход на объект

Структурно-функциональные зоны и элементы	№ на плане	№ фото	Категории инвалидов <2>	Нормативные требования	нормы СП 59.13330.20 12	Соответствует/ не соответствует	Замечания по несоответствию
Лестница на входе наружная:						-	Одиночная ступень
- поручни по обеим сторонам			О, С	наличие	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	-	
- поручни на высоте			О, С	90 см	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	-	
- высота подъема ступеней			О, С	12 - 15 см	п. 4.1.12	-	
- ширина ступеней			О, С	35 - 40 см	п. 4.1.12	-	
- единообразная геометрия ступеней			О, С	наличие	п. 4.1.12	-	
Горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с не травмирующим окончанием			С, О	не менее 30 см	п. 5.2.10	-	
Тактильные указатели на поручнях лестниц			С	наличие	п. 5.2.16	-	
Тактильный напольный указатель за 60 см перед лестницей сверху и внизу			С	наличие	п. 5.2.10	-	
Различный цвет ступеней и площадок перед ними			С	наличие	п. 5.2.12	-	
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:			К	наличие	п. 4.1.14	-	установить оборудование
- длина марша пандуса			К	не более 9,0 м	п. 4.1.14	-	
- уклон пандуса (высота/длина)			К	не более 1/20 (5%)	п. 4.1.14	-	
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса			К	не менее 1,5 x 1,5 м	п. 4.1.15	-	

Поручни пандуса:						-	
по обеим сторонам			К, О	наличие	п. 4.1.15	-	
непрерывная поверхность по всей длине			К, О	наличие	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)	-	
- на высоте			К	0,7 м	п. 4.1.15	-	
- на высоте			О	0,9 м	п. 4.1.15	-	
- расстояние между поручнями			К	0,9 - 1,0 м	п. 4.1.15	-	
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м)			К	наличие	п. 4.1.14; п. 5.2.13	-	
Входная площадка							ремонт
Размер входной площадки:							1,95 м x 1,58 м
- при открывании двери наружу			К	не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м	п. 5.1.3	соответствует	
- при наличии пандуса			К	не менее 2,2 x 2,2 м	п. 5.1.3	не соответствует	
Нескользкое покрытие			К, О, С	наличие	п. 5.1.3	не соответствует	плитка
порог входной площадки						не соответствует	адаптация (20 см)
Дверь входная наружная: (административное здание)	4						
- ширина проема одной створки двери в свету	4		К	не менее 0,9 м	п. 5.1.4	соответствует	
- высота порога двери	4		К	не более 1,4 см	п. 5.1.4	не соответствует	адаптация
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей			С	наличие	п. 5.1.5	соответствует	
Тамбур (глубина x ширина)	4.1		К	не менее 1,5 x 1,5 м	п. 5.1.7; рис. Д. 10	соответствует	2,05 м x 1,8 м
Дверь входная внутренняя: (кабинет №8)	4.2						Двух- створчатая
- ширина проема одной створки двери в свету			К	не менее 0,9 см	п. 5.1.4		0,93 м
- высота порога двери			К	не более 1,4 см	п. 5.1.4	не соответствует	адаптация
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей			С	наличие	п. 5.1.5	-	-
Дверь входная внутренняя: (приемная, кабинет №9)	4.3						Двух- створчатая
- ширина проема одной створки двери в свету			К	не менее 0,9 см	п. 5.1.4	соответствует	0,95 м
- высота порога двери			К	не более 1,4 см	п. 5.1.4	не соответствует	адаптация
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей			С	наличие	п. 5.1.5	-	-
Дверь входная внутренняя: (кабинет директора – №9а)	4.4						Двух- створчатая
- ширина проема одной створки двери в свету			К	не менее 0,9 см	п. 5.1.4	соответствует	0,93 м
- высота порога двери			К	не более 1,4 см	п. 5.1.4	не соответствует	адаптация
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей			С	наличие	п. 5.1.5	-	-

Дверь входная внутренняя: (кабинет №7)	4.5						Двух- створчатая
- ширина проема одной створки двери в свету			К	не менее 0,9 см	п. 5.1.4	соответс твует	0,94 м
- высота порога двери			К	не более 1,4 см	п. 5.1.4	не соответс твует	адаптация
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей			С	наличие	п. 5.1.5	-	-
Дверь входная внутренняя: (кабинет №7а – студия звукозаписи)	4.6						0.88м x 2,26м
- ширина проема одной створки двери в свету			К	не менее 0,9 см	п. 5.1.4	не соответс твует	0,83 м
- высота порога двери			К	не более 1,4 см	п. 5.1.4	не соответс твует	адаптация
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей			С	наличие	п. 5.1.5	-	-
Входная площадка (вход 1 – 2)	5						
Размер входной площадки:							1,55 м x 1,12 м
- при открывании двери наружу			К	не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м	п. 5.1.3	не соответс твует	1,50 м x 0,83 м
- при наличии пандуса			К	не менее 2,2 x 2,2 м	п. 5.1.3	не соответс твует	
Нескользящее покрытие			К, О, С	наличие	п. 5.1.3	не соответс твует	плитка
порог входной площадки							адаптация (24 см)
Дверь входная наружная: (вход 1 – 2)	5						Двух- створчатая
- ширина проема одной створки двери в свету	5		К	не менее 0,9 м	п. 5.1.4	соответс твует	1,58 м x 0,96 м
- высота порога двери	5		К	не более 1,4 см	п. 5.1.4	не соответс твует	адаптация
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей			С	наличие	п. 5.1.5	-	-
Тамбур (г. 11111 x 11111)	5.1		К	не менее 1,5 x 1,5 м	п. 5.1.7; рис. Д. 10	соответс твует	2,20 м x 5,57 м
Дверь входная внутренняя: (кабинет №1 – хореографический класс)	5.2						Двух- створчатая
- ширина проема одной створки двери в свету			К	не менее 0,9 см	п. 5.1.4	соответс твует	
- высота порога двери			К	не более 1,4 см	п. 5.1.4	не соответс твует	адаптация
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей			С	наличие	п. 5.1.5	-	-
Дверь входная внутренняя: (кабинет №2 – изостудия)	5.3						1,84 м x 0,85 м
- ширина проема одной створки двери в свету			К	не менее 0,9 см	п. 5.1.4	не соответс твует	0,82 м
- высота порога двери			К	не более 1,4 см	п. 5.1.4	не соответс твует	адаптация
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей			С	наличие	п. 5.1.5	-	-

Дверь входная внутренняя: (кабинет № 1а - раздевалка)	5.4						1,80 м x 0,84 м
- ширина проема одной створки двери в свету			К	не менее 0,9 см	п. 5.1.4	не соответствует	0,80 м
- высота порога двери			К	не более 1,4 см	п. 5.1.4	не соответствует	адаптация
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей			С	наличие	п. 5.1.5	-	-
Дверь входная внутренняя: (костюмерная)	5.5						0,78 м x 1,94 м
- ширина проема одной створки двери в свету			К	не менее 0,9 см	п. 5.1.4	не соответствует	0,78 м x 1,94 м
- высота порога двери			К	не более 1,4 см	п. 5.1.4	не соответствует	адаптация (25 см)
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей			С	наличие	п. 5.1.5	-	-
Входная площадка (вход 3 - 5)	6						
Размер входной площадки:							1,18 м x 1,78 м
- при открывании двери наружу			К	не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м	п. 5.1.3	не соответствует	1,18 м x 1,17 м
- при наличии пандуса			К	не менее 2,2 x 2,2 м	п. 5.1.3	не соответствует	
Нескользящее покрытие			К, О, С	наличие	п. 5.1.3	не соответствует	плитка
порог площадки							адаптация (23 см)
Дверь входная наружная: (вход 3 - 5)	6						Двух-створчатая
- ширина проема одной створки двери в свету	6		К	не менее 0,9 м	п. 5.1.4	соответствует	1,17 м x 2,03 м
- высота порога двери	6		К	не более 1,4 см	п. 5.1.4	не соответствует	адаптация (11 см)
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей			С	наличие	п. 5.1.5	-	-
Тамбур (глубина x ширина)	6.1		К	не менее 1,5 x 1,5 м	п. 5.1.7; рис. Д. 10	соответствует	6,30 м x 2,03 м
Дверь входная внутренняя: (кабинет №3 - театр)	6.2						1,94 м x 0,74 м
- ширина проема одной створки двери в свету			К	не менее 0,9 см	п. 5.1.4	не соответствует	1,94 м x 0,72 м
- высота порога двери			К	не более 1,4 см	п. 5.1.4	не соответствует	адаптация (4 см)
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей			С	наличие	п. 5.1.5	-	-
Дверь входная внутренняя: (кабинет № 3 - театр)	6.3						Двух-створчатая
- ширина проема одной створки двери в свету			К	не менее 0,9 см	п. 5.1.4	соответствует	1,99 м x 0,97 м
- высота порога двери			К	не более 1,4 см	п. 5.1.4	не соответствует	адаптация (4 см)
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей			С	наличие	п. 5.1.5	-	-

Дверь входная внутренняя: (кабинет №4)	6.4						Двух- створчатая
- ширина проема одной створки двери в свету			К	не менее 0,9 см	п. 5.1.4	соответс твует	1,98 м х 0,90 м
- высота порога двери			К	не более 1,4 см	п. 5.1.4	не соответс твует	адаптация (4 см)
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей			С	наличие	п. 5.1.5	-	-
Дверь входная внутренняя: (кабинет №4)	6.5						1,98 м х 0,78 м
- ширина проема одной створки двери в свету			К	не менее 0,9 см	п. 5.1.4	не соответс твует	1,98 м х 0,75 м
- высота порога двери			К	не более 1,4 см	п. 5.1.4	не соответс твует	адаптация (25 см)
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей			С	наличие	п. 5.1.5	-	-
Дверь входная внутренняя: (кабинет №5 – театр моды)	6.6						Двух- створчатая
- ширина проема одной створки двери в свету			К	не менее 0,9 см	п. 5.1.4	соответс твует	2,01 м х 0,92 м
- высота порога двери			К	не более 1,4 см	п. 5.1.4	не соответс твует	адаптация (15 см)
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей			С	наличие	п. 5.1.5	-	-
Входная площадка (вход 6)	7						
Размер входной площадки:							1,97 м х 0,94 м
- при открывании двери наружу			К	не менее 1,4 х 2,0 или 1,5 х 1,85 м	п. 5.1.3	не соответс твует	1,90 м х 0,94 м
- при наличии пандуса			К	не менее 2,2 х 2,2 м	п. 5.1.3	не соответс твует	
Нескользкое покрытие			К, О, С	наличие	п. 5.1.3	не соответс твует	плитка
порог площадки							адаптация (16 см)
Дверь входная наружная: (кабинет №6)	7						2,05 м х 0,86 м
- ширина проема одной створки двери в свету	7		К	не менее 0,9 м	п. 5.1.4	не соответс твует	2,05 м х 0,86 м
- высота порога двери	7		К	не более 1,4 см	п. 5.1.4	не соответс твует	адаптация (5 см)
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей			С	наличие	п. 5.1.5	-	-
Тамбур (глубина х ширина)	7.1		К	не менее 1,5 х 1,5 м	п. 5.1.7; рис. Д. 10	соответс твует	2,31 м х 1,84 м
Дверь входная внутренняя: (кабинет №6)	7.2						2,01 м х 0,80 м

ширина проема одной створки двери в свету			К	не менее 0,9 см	п. 5.1.4	не соответс твует	2,01 м x 0,80 м
- высота порога двери			К	не более 1,4 см	п. 5.1.4	не соответс твует	адаптация (6 см)
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей			С	наличие	п. 5.1.5	-	-
Дверь входная наружная: (кабинет №12)	8						0,74 м x 1,93 м
- ширина проема одной створки двери в свету	8		К	не менее 0,9 м	п. 5.1.4	соответс твует	0,74 м x 1,93 м
- высота порога двери	8		К	не более 1,4 см	п. 5.1.4	не соответс твует	адаптация (5 см)
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей			С	наличие	п. 5.1.5	-	-
Тамбур (глубина x ширина)	8.1		К	не менее 1,5 x 1,5 м	п. 5.1.7; рис. Д. 10	соответс твует	1,85 м x 1,95 м
Дверь входная внутренняя: (кабинет №12а)	8.2						0,75 м x 1,98 м
- ширина проема одной створки двери в свету			К	не менее 0,9 см	п. 5.1.4	не соответс твует	0,73 м x 1,98 м
- высота порога двери			К	не более 1,4 см	п. 5.1.4	не соответс твует	адаптация (2 см)
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей			С	наличие	п. 5.1.5	-	-
Дверь входная внутренняя: (кабинет № 12)	8.3						0,89 м x 2,00 м
- ширина проема одной створки двери в свету			К	не менее 0,9 см	п. 5.1.4	не соответс твует	0,85 м x 2,00 м
- высота порога двери			К	не более 1,4 см	п. 5.1.4	соответс твует	-
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей			С	наличие	п. 5.1.5	-	-
Входная площадка (кабинет №11)	9						
Размер входной площадки:							0,82 м x 1,61 м
- при открывании двери наружу			К	не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м	п. 5.1.3	не соответс твует	0,81 м x 1,15 м
- при наличии пандуса			К	не менее 2,2 x 2,2 м	п. 5.1.3	не соответс твует	
Нескользящее покрытие			К, О, С	наличие	п. 5.1.3	не соответс твует	цемент
порог площадки							адаптация (8 см)
Дверь входная наружная: (кабинет № 11)	9						1,75 м x 0,79 м
- ширина проема одной створки двери в свету	9		К	не менее 0,9 м	п. 5.1.4	не соответс твует	1,75 м x 0,76 м
- высота порога двери	9		К	не более 1,4 см	п. 5.1.4	не соответс твует	адаптация (6 см)
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей			С	наличие	п. 5.1.5	-	-

лифт (глубина x ширина)	9.1		К	не менее 1,5 x 1,5 м	п. 5.1.7; рис. Д. 10	соответс твует	1,84 м x 2,90 м
Дверь входная внутренняя: (кабинет №11)							0,74 м x 1,93 м
- ширина проема одной створки двери в свету			К	не менее 0,9 м	п. 5.1.4	не соответс твует	0,71 м x 1,93 м
- высота порога двери			К	не более 1,4 см	п. 5.1.4	не соответс твует	адаптация (8 см)
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей			С	наличие	п. 5.1.5	-	-
Дверь входная наружная: (кабинет 10)	10						2,02 м x 1,96 м
- ширина проема одной створки двери в свету	10		К	не менее 0,9 м	п. 5.1.4	соответс твует	1,98 м x 1,96 м
- высота порога двери	10		К	не более 1,4 см	п. 5.1.4	не соответс твует	адаптация (4 см)
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей			С	наличие	п. 5.1.5	-	-
Дверь входная наружная: (туалетная комната 1)	11						
- ширина проема одной створки двери в свету	11		К	не менее 0,9 м	п. 5.1.4	не соответс твует	
- высота порога двери	11		К	не более 1,4 см	п. 5.1.4	не соответс твует	адаптация (10 см)
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей			С	наличие	п. 5.1.5	-	-
Дверь входная наружная: (туалетная комната 2)	12						
- ширина проема одной створки двери в свету	12		К	не менее 0,9 м	п. 5.1.4	не соответс твует	
- высота порога двери	12		К	не более 1,4 см	п. 5.1.4	не соответс твует	адаптация (10 см)
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей			С	наличие	п. 5.1.5	-	-

II Заключение по зоне:

Структурно-функциональная зона «Вход № 1 в здание»	Состояние доступности (ДП (доступен полностью), ДЧ (доступен частично), ДУ (доступен условно), ВНД (временно недоступен))					Рекомендации по адаптации (вид работы)**
	К	О	С	Г	У	
На момент обследования	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	1-й этап*- установить кнопку вызова персонала и визуальную информацию об объекте с графиком работы продублированную шрифтом Брайля, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, организовать маршрут движения для инвалидов и МГН с информационным сопровождением и обозначением
После 1-го этапа	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	2-й этап**- установить информацию на контрастном фоне с дублированием шрифтом Брайля с указанием маршрута по основным зонам объекта

После 2-го этапа	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-им	ДП	ДП	3-й этап*** - установка пандусов, с соответствующим тактильным, контрастным, информационным обозначением и сопровождением; ремонтные работы по адаптации объекта
------------------	-------	-------	-------	----	----	--

*- 1-й этап: обеспечение доступа к месту предоставления услуги путем оказания работниками организации помощи инвалидам, Организация предоставления услуг по месту жительства или дистанционно

** - 2-й этап - Приобретение технических средств адаптации, информации,

*** - 3-й этап - Ремонтные работы на объекте

3. Пути движения на объекте

Структурно-функциональные зоны и элементы	№ на плане	№ фото	Категории инвалидов <2>	Нормативные требования	нормы СП 59.13330.20 12	Соответствует/ не соответствует	Замечания по несоответствию
Коридор, вестибюль, зона ожидания							
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.			К	не менее 1,5 м	п. 5.2.1	соответствует	
Высота порогов или перепад высот			К	не более 1,4 см	п. 5.2.4	не соответствует	адаптация
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)							отсутствует
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:							отсутствует
Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)			все	наличие	п. 5.2.23-5.2.34	соответствует	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны «Пути движения на объекте»	Состояние доступности (ДП (доступен полностью), ДЧ (доступен частично), ДУ (доступен условно), ВНД (временно недоступен))					Рекомендации по адаптации (вид работы)**
	К	О	С	Г	У	
На момент обследования	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	1-й этап*- организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, организовать маршрут движения для инвалидов и МГН с информационным сопровождением и обозначением
После 1-го этапа	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-им	2-й этап ** - адаптация порогов на пути движения
После 2-го этапа	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им	ДП	ДП	

*- 1-й этап: обеспечение доступа к месту предоставления услуги путем оказания работниками организации помощи инвалидам, Организация предоставления услуг по месту жительства или дистанционно

** - 2-й этап - Ремонтные работы на объекте, приобретение технических средств адаптации, информации.

она целевого назначения, этаж 1

Структурно-функциональные зоны и элементы	№ на плане	№ фото	Категории инвалидов <2>	Нормативные требования	нормы СП 59.13330.20 12	Соответствует/ не соответствует	Замечания по несоответствию
Зальная форма: зрительный, читальный, игровой, пр.		13					отсутствует
Количество мест для инвалидов-колясочников			К	не менее 1%	п. 7.1.7		
Размер места для инвалида-колясочника:							
- при доступе сбоку			К	0,55 x 0,85 м	п. 7.1.7		
- при доступе спереди или сзади			К	1,25 x 0,85 м	п. 7.1.7		
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.			К	не более 0,85 м	п. 7.1.9		
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги			К	не менее 1,0 м	п. 7.1.9		
Предприятия торговли							отсутствует
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.			К	не более 0,85 м	п. 7.4.1		
Глубина полок			К	не более 0,5 м	п. 7.4.1		
Количество доступных расчетно-кассовых постов			К	не менее 1	п. 7.4.2		
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов			К	не менее 1,1 м	п. 7.4.2		
Предприятия питания (с обслуживанием по маршруту)							отсутствует
Ширина проходов			К	не менее 0,9 м	п. 7.4.7		
Стол высотой не менее 0,65 - 0,7 м			К	не менее 1	п. 7.4.7		
Секция стойки бара ширина 1,6 м, высота 0,85 м и свободное пространство для ног 0,75 м			К	наличие	п. 7.4.7		
Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.							отсутствует
Часть стойки-барьера регистрации (В x Ш)			К	не менее 0,85 x 1,0	п. 7.1.9		
Количество номеров для инвалидов			К, О, С, Г	5%	п. 6.3.1		
Входная дверь в номер:							
- ширина проема двери			К	не менее 0,9 м	п. 6.3.2; 6.1.8		
- высота порога			К	не более 1,4 см	п. 5.1.4		
Свободное пространство в номере			К	диаметр не менее 1,4 м	п. 6.3.1		
Туалет в номере (на этаже):							
- ширина дверного проема			К	не менее 0,8 м	п. 6.3.2; 6.1.8		
- высота порога			К	не более 1,4 см	п. 5.1.4		
- пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом			К	не менее 0,75 м	п. 5.3.3; рис. Д. 11		
- пространство для разворота кресла-коляски			К	диаметр не менее 1,4 м	п. 5.3.3; рис. Д. 11		
- откидные опорные поручни, штанги			К, О	наличие	п. 5.3.3; рис. Д. 11		
Кабинетная форма (обслуживание в кабинете):							

ширина проема двери			К	не менее 0,9 м	п. 6.3.2; 6.1.8		Дверь двух- створчатая
- высота порога			К	не более 1,4 см	п. 5.1.4	Не соответс твует	
- ширина прохода			К	не менее 1,2 м	п. 5.2.2	соответс твует	
- стол с высотой рабочей поверхности			К	не более 0,85 м	п. 7.1.9	соответс твует	
- ширина и высота проема стола для ног			К	не менее 0,75 х 0,49 м	п. 7.1.9	соответс твует	
- пространство для разворота кресла-коляски			К	диаметр не менее 1,4 м	п. 5.2.2	соответс твует	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функционально й зоны «Зона целевого назначения»	Состояние доступности (ДП (доступен полностью), ДЧ (доступен частично), ДУ (доступен условно), ВНД (временно недоступен))					Рекомендации по адаптации (вид работы)** Зона целевого назначения
	К	О	С	Г	У	
На момент обследования	ВНД	ВНД	ВНД	ДУ-пп	ДУ- им	1-й этап*- организовать оказание ситуационной помощи в случае обращения граждан по передвижению и спуску в воду сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, организовать первичное медицинское обслуживание
После 1- го этапа	ДУ-пп	ДУ- им	ДУ- им	ДУ- им	ДУ- им	2-й этап **- адаптация порогов
После 2- го этапа	ДУ- им	ДУ- им	ДУ- им	ДП	ДП	3-й этап – освещение – замена осветительной арматуры

*- 1-й этап: обеспечение доступа к месту предоставления услуги путем оказания работниками организации помощи инвалидам, Организация предоставления услуг по месту жительства или дистанционно

** - 2-й этап - Приобретение технических средств адаптации, информации, Ремонтные работы на объекте

5. Санитарно-гигиенические помещения

Структурно- функциональные зоны и элементы	№ на план е	№ фот о	Катего рии инвали дов <2>	Нормативные требования	нормы СП 59.13330.20 12	Соответс твует/ не соответс твует	Замечания по несоответств ию
Туалетная комната						есть	
Доля доступных кабин уборных от общего количества			К	7% (но не менее 1)	п. 5.3.2 отсутствую т	не соответс твует	реконструкци я
Знак доступности кабины для инвалидов			К	наличие	п. 5.3.6	не соответс твует	установить
Размер кабины (ширина х глубина)			К	не менее 1,65 х 1,8 м	п. 5.3.3; рис. Д. 11	не соответс твует	оборудовать
Ширина двери кабины			К	не менее 0,9 м	п. 5.3.3; рис. Д. 11	не соответс твует	установить
Пространство для размещения кресла- коляски рядом с унитазом			К	не менее 0,75 м	п. 5.3.3; рис. Д. 11	соответс твует	0,78 м х 1,10 м
Пространство для разворота кресла-коляски			К	диаметр не менее 1,4 м	п. 5.3.3; рис. Д. 11	соответс твует	1,5 м

Крепкие опорные поручни, танги			К, О	наличие	п. 5.3.3; рис. Д. 11	не соответствует	установить
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом			К	наличие	п. 5.3.6	не соответствует	установить

II Заключение по зоне:

Структурно-функциональная зона «Санитарно-гигиенические помещения»	Состояние доступности (ДП (доступен полностью), ДЧ (доступен частично), ДУ (доступен условно), ВНД (временно недоступен))					Рекомендации по адаптации (вид работы)**
	К	О	С	Г	У	
На момент обследования	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	1-й этап*- оказание помощи
После 1- го этапа	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	2-й этап **- оборудовать санитарно-гигиеническое помещение с учетом нормативных требований, установить кнопку вызова персонала, организовать ситуационную помощь
После 2- го этапа	ДУ-пп	ДУ-пп	ДП	ДП	ДП	

*- 1-й этап: обеспечение доступа к месту предоставления услуги путем оказания работниками организации помощи инвалидам, Организация предоставления услуг по месту жительства или дистанционно

** - 2-й этап - Приобретение технических средств адаптации, информации, Ремонтные работы на объекте

6 . Системы информации на объекте

Функциональные зоны/элементы объекта	№ на плане	№ фото	Категории инвалидов <2>	Нормативные требования	нормы СП 59.13330.2012	Соответствует/ не соответствует	Замечания по несоответствию
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения			К, С, Г	наличие	п. 5.5.1	отсутствует	
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м с дублированием рельефными знаками			К, С, Г	наличие	п. 5.5.8	отсутствует	
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте			К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м	п. 5.5.4; 5.5.6	отсутствует	
Речевые информаторы			С	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	отсутствует	
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации			Г	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	отсутствует	
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения			К, С, Г	наличие	п. 5.5.1	отсутствует	

II Заключение по зоне:

Структурно-функциональная зона «Система информации на объекте»	Состояние доступности (ДП (доступен полностью), ДЧ (доступен частично), ДУ (доступен условно), ВНД (временно недоступен))					Рекомендации по адаптации (вид работы)**
	К	О	С	Г	У	
На момент обследования	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	1-й этап*- организовать оказание ситуационной помощи по передвижению на территории объекта в случае обращения за помощью к сотрудникам учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях
После 1-го этапа	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-им	2-й этап *- Организовать размещение комплексной системы информации от входа на территорию на всех зонах объекта: приобретение пиктограмм, указателей движения, информационных табличек со шрифтом Брайля, бегущих строк, речевых информаторов
После 2-го этапа	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	

7. Пути движения к объекту от остановки транспорта – территория не закреплена за объектом

Функциональные зоны/элементы объекта	№ на плане	№ фото	Категории инвалидов <2>	Нормативные требования	нормы СП 59.13330.2012	Соответствует / не соответствует	Замечания по несоответствию
Тротуар, пешеходный путь		7		наличие		Не соответствует	Требуется ремонт
Перекрестки				наличие		-	
Пешеходные переходы				наличие		-	
Перепады высот, лестницы				наличие		-	
Информационное обозначение, указатели, направляющие к объекту				наличие		-	

II Заключение по зоне:

Структурно-функциональная зона «Пути движения к объекту от остановки транспорта»	Состояние доступности (ДП (доступен полностью), ДЧ (доступен частично), ДУ (доступен условно), ВНД (временно недоступен))					Рекомендации по адаптации (вид работы)
	К	О	С	Г	У	
На момент обследования	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	